Абонент: ЖКС №2

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ногина 6 / СЦО

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник 1я Невская котельная.

# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Договор: 8567-038.1 ЖКС №2

Строит.Адрес: Ногина 6

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-940 № 2072

Часовые и суточн. архивы в файлах: Ногина 6_СЦО_февраль.Н

Режим (схема):

График: 150\\70

Подающ.тр.(M1):

Обратн.тр.(M2): расходомер: Питерфло Gmin=

тр-д. ГВС(M3): расходомер: Питерфло Gmin=

тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin=

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin=

Расчетный алгоритм: зима: лето: расходомер: Gmin=

Gmax= 12

Gmax= 12

Gmax= ГВС(M3)

Gmax= ГВС(M4)

Gmax= Подп(V5)

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2024

Термопреобр.: КПТПР-05

Термопреобр.: КПТПР-05

Термопреобр.: Gmax=

Термопреобр.: Gmax=

Термопреобр.: Gmax=

Txв, гр.С= 3,75

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2021 - 23.02.2021

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.01.2021 | 24,00 | - | 75,64 | 74,51 | 1,13 | 89,28 | 50,63 | 38,65 | 6,05 | 3,63 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,99 |
| 24.01.2021 | 24,00 | - | 75,75 | 74,60 | 1,15 | 86,45 | 49,87 | 36,58 | 6,05 | 3,63 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,83 |
| 25.01.2021 | 24,00 | - | 76,09 | 75,03 | 1,06 | 83,53 | 49,16 | 34,38 | 6,06 | 3,61 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,67 |
| 26.01.2021 | 24,00 | - | 76,22 | 70,79 | 5,43 | 82,52 | 49,59 | 32,92 | 6,06 | 3,61 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,78 |
| 27.01.2021 | 24,00 | - | 76,29 | 65,39 | 10,90 | 83,30 | 50,20 | 33,10 | 6,06 | 3,62 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,08 |
| 28.01.2021 | 24,00 | - | 76,32 | 65,62 | 10,70 | 82,91 | 50,05 | 32,86 | 6,06 | 3,61 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,05 |
| 29.01.2021 | 24,00 | - | 76,02 | 69,11 | 6,91 | 82,56 | 49,69 | 32,88 | 6,06 | 3,63 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,85 |
| 30.01.2021 | 24,00 | - | 75,76 | 75,26 | 0,51 | 82,84 | 49,28 | 33,56 | 6,06 | 3,64 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,57 |
| 31.01.2021 | 24,00 | - | 75,80 | 75,34 | 0,47 | 83,12 | 49,17 | 33,95 | 6,06 | 3,63 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,60 |
| 01.02.2021 | 24,00 | - | 75,50 | 75,06 | 0,44 | 83,04 | 48,70 | 34,33 | 6,05 | 3,63 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,62 |
| 02.02.2021 | 24,00 | - | 75,23 | 74,81 | 0,42 | 84,64 | 49,04 | 35,59 | 6,03 | 3,63 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,70 |
| 03.02.2021 | 24,00 | - | 70,62 | 70,00 | 0,62 | 88,60 | 52,12 | 36,48 | 6,05 | 3,58 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,52 |
| 04.02.2021 | 24,00 | - | 75,70 | 75,37 | 0,33 | 91,65 | 53,14 | 38,51 | 6,05 | 3,61 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 2,94 |
| 05.02.2021 | 24,00 | - | 75,42 | 74,97 | 0,44 | 93,80 | 51,73 | 42,06 | 6,04 | 3,62 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,20 |
| 06.02.2021 | 24,00 | - | 75,46 | 75,42 | 0,04 | 94,82 | 51,42 | 43,40 | 6,04 | 3,61 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,28 |
| 07.02.2021 | 24,00 | - | 75,58 | 75,49 | 0,09 | 94,90 | 51,37 | 43,53 | 6,04 | 3,61 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,30 |
| 08.02.2021 | 24,00 | - | 75,75 | 75,68 | 0,07 | 95,02 | 51,75 | 43,27 | 6,05 | 3,60 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,29 |
| 09.02.2021 | 24,00 | - | 76,06 | 75,99 | 0,07 | 94,96 | 51,84 | 43,12 | 6,05 | 3,59 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,29 |
| 10.02.2021 | 24,00 | - | 76,02 | 75,96 | 0,06 | 94,67 | 51,31 | 43,35 | 6,05 | 3,59 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,31 |
| 11.02.2021 | 24,00 | - | 76,03 | 75,96 | 0,07 | 94,86 | 51,24 | 43,62 | 6,05 | 3,59 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,33 |
| 12.02.2021 | 24,00 | - | 76,07 | 76,04 | 0,03 | 94,80 | 50,98 | 43,82 | 6,05 | 3,59 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,34 |
| 13.02.2021 | 24,00 | - | 76,16 | 76,06 | 0,11 | 94,86 | 51,05 | 43,82 | 6,06 | 3,59 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,35 |
| 14.02.2021 | 24,00 | - | 76,13 | 76,04 | 0,09 | 94,78 | 51,37 | 43,41 | 6,06 | 3,59 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,32 |
| 15.02.2021 | 24,00 | - | 75,87 | 75,84 | 0,03 | 94,68 | 50,99 | 43,69 | 6,05 | 3,59 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,32 |
| 16.02.2021 | 24,00 | - | 75,76 | 75,69 | 0,07 | 95,31 | 51,53 | 43,79 | 6,05 | 3,61 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,33 |
| 17.02.2021 | 24,00 | - | 75,84 | 75,80 | 0,04 | 95,06 | 51,27 | 43,79 | 6,05 | 3,60 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,33 |
| 18.02.2021 | 24,00 | - | 75,80 | 75,77 | 0,03 | 94,78 | 50,80 | 43,98 | 6,04 | 3,59 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,34 |
| 19.02.2021 | 24,00 | - | 75,89 | 75,82 | 0,07 | 95,09 | 51,10 | 43,98 | 6,05 | 3,60 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,35 |
| 20.02.2021 | 24,00 | - | 75,99 | 75,90 | 0,09 | 95,18 | 51,55 | 43,62 | 6,05 | 3,59 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,33 |
| 21.02.2021 | 24,00 | - | 76,00 | 75,87 | 0,13 | 95,02 | 51,86 | 43,16 | 6,06 | 3,60 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,29 |
| 22.02.2021 | 24,00 | - | 75,69 | 74,36 | 1,33 | 90,57 | 50,79 | 39,77 | 6,05 | 3,61 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,08 |
| Среднее | 24,00 | - | 75,69 | 74,31 | 1,38 | 90,57 | 50,79 | 39,77 | 6,05 | 3,61 | - | | | | | | | - | - | - | - | | | 3,08 |
| Итого | 744,00 | | 2346,47 | 2303,54 | 42,93 | | | | | | - | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,75 °С

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):**

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.**

Количество массой энергии: 0,00 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.: куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Итого: **95,56** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.: куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

Представитель теплоснабжающей организации

/_____/

«___» _____ 20___ г.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.