Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8226.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 111 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 111 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 111_СЦО_февраль_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2041 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024 | Txв, гр.С= {T_HVS}

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.01.2021 - 23.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.2021	24,00	-	146,49	146,85	-0,36	63,97	57,63	6,34	3,60	3,11	-							-	-	-	-			0,91
24.01.2021	24,00	-	146,69	147,02	-0,33	62,15	56,17	5,99	3,60	3,11	-							-	-	-	-			0,86
25.01.2021	24,00	-	145,90	146,23	-0,34	60,82	55,11	5,71	3,61	3,12	-							-	-	-	-			0,82
26.01.2021	24,00	-	146,21	146,51	-0,31	59,78	54,26	5,52	3,60	3,11	-							-	-	-	-			0,79
27.01.2021	24,00	-	143,72	144,06	-0,34	59,77	54,14	5,63	3,64	3,17	-							-	-	-	-			0,79
28.01.2021	24,00	-	144,18	144,51	-0,33	59,74	54,16	5,58	3,62	3,15	-							-	-	-	-			0,79
29.01.2021	24,00	-	142,59	142,90	-0,31	59,75	54,03	5,72	3,65	3,19	-							-	-	-	-			0,80
30.01.2021	24,00	-	142,93	143,25	-0,32	59,75	54,03	5,73	3,64	3,18	-							-	-	-	-			0,80
31.01.2021	24,00	-	143,50	143,83	-0,32	59,76	54,05	5,71	3,62	3,16	-							-	-	-	-			0,80
01.02.2021	24,00	-	142,67	143,00	-0,33	60,66	54,71	5,95	3,63	3,17	-							-	-	-	-			0,83
02.02.2021	24,00	-	142,50	142,87	-0,37	62,18	55,98	6,20	3,63	3,17	-							-	-	-	-			0,86
03.02.2021	24,00	-	139,08	139,46	-0,38	63,55	56,93	6,62	3,73	3,28	-							-	-	-	-			0,90
04.02.2021	24,00	-	133,58	133,94	-0,36	65,02	57,71	7,31	3,78	3,38	-							-	-	-	-			0,96
05.02.2021	24,00	-	133,80	134,18	-0,38	66,55	58,82	7,73	3,77	3,37	-							-	-	-	-			1,01
06.02.2021	24,00	-	132,75	133,15	-0,40	68,73	60,50	8,24	3,79	3,39	-							-	-	-	-			1,07
07.02.2021	24,00	-	130,32	130,74	-0,42	70,86	62,13	8,73	3,83	3,45	-							-	-	-	-			1,11
08.02.2021	24,00	-	124,46	124,86	-0,41	71,31	62,21	9,10	3,93	3,59	-							-	-	-	-			1,11
09.02.2021	24,00	-	124,81	125,22	-0,41	71,32	62,15	9,17	3,92	3,58	-							-	-	-	-			1,12
10.02.2021	24,00	-	125,63	126,06	-0,44	72,36	62,91	9,44	3,90	3,56	-							-	-	-	-			1,16
11.02.2021	24,00	-	123,70	124,14	-0,43	73,19	63,49	9,70	3,93	3,59	-							-	-	-	-			1,17
12.02.2021	24,00	-	128,43	128,87	-0,44	73,32	63,88	9,44	3,93	3,56	-							-	-	-	-			1,19
13.02.2021	24,00	-	127,56	128,04	-0,48	73,30	63,90	9,40	3,95	3,59	-							-	-	-	-			1,17
14.02.2021	24,00	-	128,28	128,79	-0,51	73,33	64,11	9,22	3,93	3,56	-							-	-	-	-			1,15
15.02.2021	24,00	-	129,67	130,18	-0,51	73,31	63,98	9,33	3,89	3,52	-							-	-	-	-			1,18
16.02.2021	24,00	-	128,19	128,69	-0,50	73,33	64,05	9,28	3,89	3,53	-							-	-	-	-			1,16
17.02.2021	24,00	-	130,61	131,13	-0,52	73,31	64,14	9,17	3,85	3,47	-							-	-	-	-			1,17
18.02.2021	24,00	-	129,44	129,92	-0,48	73,33	63,94	9,39	3,85	3,48	-							-	-	-	-			1,19
19.02.2021	24,00	-	132,40	132,90	-0,50	73,32	64,22	9,10	3,80	3,41	-							-	-	-	-			1,17
20.02.2021	24,00	-	133,73	134,25	-0,52	73,33	64,45	8,88	3,77	3,37	-							-	-	-	-			1,16
21.02.2021	24,00	-	129,72	130,22	-0,51	73,31	64,23	9,08	3,84	3,47	-							-	-	-	-			1,15
22.02.2021	24,00	-	128,22	128,74	-0,52	73,31	63,89	9,42	3,87	3,51	-							-	-	-	-			1,18
Среднее	24,00	-	134,90	135,31	-0,41	67,67	59,87	7,80	3,77	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02
Итого	744,00		4181,75	4194,49	-12,74						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	31,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **31,50** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.