

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Обслуживающая организация: Обуховской Обороны пр-кт, д. 93

Договор: 8255.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета: КОД УУТЗ-

Отопление: 24127

Источники: котельная 1 Невская

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 14/7/1

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207778
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (П1)

расходомер:
 ПР3М-32-D
 ПР3М-32-D

Генпл= 0,2
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр.давления:

Q=M1*(h1-hвх)/M2*(h2-hвх)
 Qот = 0,327
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Счетчик расхода: 103,263
 Счетчик тепла: 0
 Счетчик ГВС: 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплнит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Ккал	
23.01.2021	24.00		95,64	95,64	0,00	85,47	45,78	39,69														3,80
24.01.2021	24.00		95,29	95,29	0,00	82,88	45,25	37,63														3,59
25.01.2021	24.00		95,36	95,36	0,00	80,24	44,82	35,42														3,38
26.01.2021	24.00		95,27	95,27	0,00	79,37	44,63	34,74														3,31
27.01.2021	24.00		95,23	95,23	0,00	80,05	45,05	35,00														3,34
28.01.2021	24.00		95,22	95,22	0,00	79,71	45,01	34,70														3,31
29.01.2021	24.00		94,87	94,87	0,00	79,36	44,89	34,47														3,27
30.01.2021	24.00		94,77	94,77	0,00	79,63	45,04	34,59														3,26
31.01.2021	24.00		94,80	94,80	0,00	79,86	44,95	34,91														3,31
01.02.2021	24.00		94,50	94,50	0,00	79,75	44,64	35,11														3,32
02.02.2021	24.00		94,34	94,34	0,00	81,34	44,93	36,41														3,44
03.02.2021	24.00		95,13	95,13	0,00	85,24	46,13	39,11														3,72
04.02.2021	24.00		95,26	95,26	0,00	87,77	46,35	41,42														3,95
05.02.2021	24.00		95,04	95,04	0,00	89,67	46,27	43,40														4,22
06.02.2021	24.00		95,17	95,17	0,00	90,54	46,29	44,25														4,25
07.02.2021	24.00		95,31	95,31	0,00	90,71	46,19	44,52														4,25
08.02.2021	24.00		95,54	95,54	0,00	90,80	46,39	44,41														4,25
09.02.2021	24.00		95,80	95,80	0,00	90,65	46,27	44,38														4,26
10.02.2021	24.00		95,78	95,78	0,00	90,47	45,88	44,59														4,28
11.02.2021	24.00		95,82	95,82	0,00	90,55	45,90	44,65														4,29
12.02.2021	24.00		95,95	95,95	0,00	90,47	45,65	44,82														4,30
13.02.2021	24.00		95,94	95,94	0,00	90,62	45,73	44,89														4,31
14.02.2021	24.00		96,01	96,01	0,00	90,51	46,11	44,40														4,27
15.02.2021	24.00		95,72	95,72	0,00	90,49	45,80	44,69														4,29
16.02.2021	24.00		95,54	95,54	0,00	91,03	46,43	44,60														4,27
17.02.2021	24.00		95,68	95,68	0,00	90,78	46,13	44,65														4,28
18.02.2021	24.00		95,60	95,60	0,00	90,47	45,42	45,05														4,31
19.02.2021	24.00		95,67	95,67	0,00	90,82	45,83	44,99														4,31
20.02.2021	24.00		95,82	95,82	0,00	90,91	46,27	44,64														4,28
21.02.2021	24.00		95,77	95,77	0,00	90,85	46,54	44,31														4,25
22.02.2021	24.00		95,77	95,77	0,00	90,32	45,90	44,42														4,26
Среднее	24.00		95,41	95,41	0,00	86,82	45,69	41,12														3,93
Итого	744,00		2957,61	2957,61	0,00																	121,83

Дата, время	M1, Т		M2, Т		M3, Т		M4, Т		V3, куб.м		V4, куб.м		Ул, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Уплг, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения t2: _____ час
 Корректировка на температуру холодной воды: _____ Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): _____ Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 121,83 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Уплг изл: _____ М.квб

ГРУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 20 » _____ Г



Представитель теплоснабжающей организации