

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олги Берггольд Ул. д. 29, корп. 2
 Обслуживающая организация:

Договор: 9027.038.1
 Стрелка адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28555

Источник: котельная по адресу Елизарова пр. д.32а
 Установленные приборы: Часовые и ступоч. архивы в файлах:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр Давления:

График: 95/70

Выпускатель: ВКТ-7 № 204838
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Гитлп=
 0,48
 0,48
 0,48

Термопреобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)

Qот = 0,264

Qгвс=M3*(h3-hвх)

Qгвс = 0

Qгвс ср = 0

Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.): Г/сут.:

Got = 253,44

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	R1	R2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3	T4	R3	R4	Qобщ			
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал				
23.01.2021	24.00		607.91	607.91	0.00	64.26	58.41	5.85																3.57	
24.01.2021	24.00		605.68	605.68	0.00	61.52	56.13	5.39																3.29	
25.01.2021	24.00		603.97	603.97	0.00	60.87	55.66	5.21																3.17	
26.01.2021	24.00		604.71	604.71	0.00	60.40	55.28	5.12																3.12	
27.01.2021	24.00		605.63	605.63	0.00	60.33	55.20	5.13																3.13	
28.01.2021	24.00		604.57	604.57	0.00	60.37	55.21	5.16																3.14	
29.01.2021	24.00		601.75	601.75	0.00	60.77	55.50	5.27																3.20	
30.01.2021	24.00		600.60	600.60	0.00	61.14	55.80	5.34																3.23	
31.01.2021	24.00		596.35	596.35	0.00	61.02	55.56	5.46																3.28	
01.02.2021	24.00		598.77	598.77	0.00	61.84	56.16	5.68																3.42	
02.02.2021	24.00		597.31	597.31	0.00	63.60	57.62	5.98																3.60	
03.02.2021	24.00		598.80	598.80	0.00	64.55	58.41	6.14																3.70	
04.02.2021	24.00		598.23	598.23	0.00	66.63	59.96	6.67																4.01	
05.02.2021	24.00		596.87	596.87	0.00	68.45	61.31	7.14																4.29	
06.02.2021	24.00		590.36	590.36	0.00	70.50	62.84	7.66																4.54	
07.02.2021	24.00		591.17	591.17	0.00	72.32	64.41	7.91																4.70	
08.02.2021																									
09.02.2021																									
10.02.2021																									
11.02.2021																									
12.02.2021																									
13.02.2021																									
14.02.2021																									
15.02.2021																									
16.02.2021																									
17.02.2021																									
18.02.2021																									
19.02.2021																									
20.02.2021																									
21.02.2021																									
22.02.2021																									
Среднее	24.00		600.17	600.17	0.00	63.66	57.72	5.94																3.59	
Итого	384.00		9602.68	9602.68	0.00																			57.39	

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	V1, т	Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Visa, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

360 час
 360 час
 0 куб.м

53,85 Гкал
 0 куб.м

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 °C
 111,24 Гкал
 м. куб.

УП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.

