

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Олимпийского ул, д. 18  
 Договор: 8988.038.1  
 Телефон: 23545  
 Обши: 147/71

Осуществляющая организация: Котельная 1 Невская  
 Источник: Котельная 1 Невская  
 Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Схем подключения: 2-х трубная схема

Установленные приборы: ВК-7 № 208257  
 Вычислитель: расходомер: Smln=  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,12  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,12  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,12  
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ 0,30  
 Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ 0,12

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср час), Кал/час: Qот = 0,31 Овент = 0 Огвс = M3\*(h3-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср час), Кал/час: Qот.ср = 0,084 Огвс.ср = 0,1848  
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Qот.сут = 97,8947 Огвс.сут = 0,084

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021  
 Счетчик: 0  
 Грех: 0  
 Огвс: 0,1848  
 Огвс.ср: 0,084  
 Грвс: 33,6  
 Грвс.м: 33,6

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (изъяв)	Улоптит	T3	T4	P3	P4	Общ		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Кал	
23.01.2021	24.00	*	127,37	117,83	9,54	88,89	53,81	35,08	8,35	8,35	8,35	8,35	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	4,99
24.01.2021	24.00	*	129,95	117,39	12,56	86,04	53,03	33,01	11,09	11,09	11,09	11,09	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	4,96
25.01.2021	24.00	*	128,11	115,77	12,34	83,25	52,29	30,96	9,07	9,07	9,07	9,07	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	4,62
26.01.2021	24.00	*	127,68	116,53	11,15	82,41	52,01	30,40	8,72	8,72	8,72	8,72	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	4,47
27.01.2021	24.00	*	127,87	116,33	11,54	83,11	52,30	30,81	9,43	9,43	9,43	9,43	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	4,55
28.01.2021	24.00	*	128,80	116,40	12,40	82,77	52,19	30,58	10,15	10,15	10,15	10,15	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	4,59
29.01.2021	24.00	*	127,35	116,27	11,08	82,38	51,88	30,50	8,57	8,57	8,57	8,57	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	4,46
30.01.2021	24.00	*	127,68	116,61	11,07	82,70	52,00	30,70	9,11	9,11	9,11	9,11	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	4,50
31.01.2021	24.00	*	130,01	117,82	12,19	82,95	51,77	31,18	11,42	11,42	11,42	11,42	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	4,69
01.02.2021	24.00	*	128,10	118,21	9,88	82,80	51,32	31,48	9,47	9,47	9,47	9,47	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	4,55
02.02.2021	24.00	*	127,22	118,26	8,96	84,64	51,95	32,69	8,74	8,74	8,74	8,74	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02	4,63
03.02.2021	24.00	*	127,20	117,84	9,36	88,98	53,87	35,11	9,13	9,13	9,13	9,13	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	4,98
04.02.2021	24.00	*	128,46	118,18	10,28	91,64	54,56	37,08	9,85	9,85	9,85	9,85	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	5,33
05.02.2021	24.00	*	128,18	118,31	9,87	93,73	54,96	38,77	9,14	9,14	9,14	9,14	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	5,32
06.02.2021	24.00	*	129,65	118,34	11,31	94,60	55,19	39,41	10,21	10,21	10,21	10,21	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	5,84
07.02.2021	24.00	*	130,21	118,42	11,79	94,81	55,05	39,76	10,54	10,54	10,54	10,54	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	5,69
08.02.2021	24.00	*	128,35	118,61	9,74	94,86	55,53	39,33	8,79	8,79	8,79	8,79	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	5,60
09.02.2021	24.00	*	129,27	118,57	10,70	94,73	55,37	39,36	9,53	9,53	9,53	9,53	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	5,69
10.02.2021	24.00	*	128,87	118,64	10,23	94,64	54,93	39,71	9,23	9,23	9,23	9,23	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	5,67
11.02.2021	24.00	*	128,73	118,56	10,17	94,68	54,98	39,72	9,23	9,23	9,23	9,23	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	5,67
12.02.2021	24.00	*	128,45	118,67	9,78	94,60	54,71	39,89	8,92	8,92	8,92	8,92	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	5,72
13.02.2021	24.00	*	128,43	118,56	9,87	94,84	54,63	40,21	9,05	9,05	9,05	9,05	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	5,80
14.02.2021	24.00	*	129,93	118,34	11,59	94,66	54,97	39,69	10,68	10,68	10,68	10,68	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	5,80
15.02.2021	24.00	*	128,60	118,77	9,83	94,67	54,66	40,01	9,42	9,42	9,42	9,42	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	5,69
16.02.2021	24.00	*	128,27	118,43	9,84	95,13	55,10	40,03	9,20	9,20	9,20	9,20	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53	5,69
17.02.2021	24.00	*	128,68	118,64	10,04	94,91	54,98	39,93	9,42	9,42	9,42	9,42	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	5,70
18.02.2021	24.00	*	130,40	118,83	11,57	94,59	54,44	40,15	9,91	9,91	9,91	9,91	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	5,88
19.02.2021	24.00	*	128,33	118,78	9,55	94,97	54,98	39,99	8,72	8,72	8,72	8,72	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	5,68
20.02.2021	24.00	*	128,82	118,65	10,17	95,05	55,42	39,63	9,04	9,04	9,04	9,04	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	5,68
21.02.2021	24.00	*	129,43	118,49	10,94	94,95	55,74	39,21	9,94	9,94	9,94	9,94	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31	5,70
22.02.2021	24.00	*	129,36	118,77	10,59	94,44	55,08	39,36	9,91	9,91	9,91	9,91	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	5,69
Среднее	24.00	*	128,64	117,99	10,64	90,56	53,99	36,57	9,55	9,55	9,55	9,55	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	5,29
Итого	744,00		3987,76	3657,82	329,94	90,56	53,99	36,57	9,55	9,55	9,55	9,55	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	163,98
Показания счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, т	Кал	Траб, т												
Дата, время			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, т	Кал	Траб, т												

Колличество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упц, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
 Объем потребленного теплоснабжения Упц изл.

1,64 °C  
 0 час  
 0 час  
 0,54 Кал  
 163,44 Кал  
 306,24 м.куб.  
 163,44 Кал  
 306,24 м.куб.

Финанс «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 Счет принят  
 20 г.