

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олимпийского ул., д. 8 ИТПП
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8984.038.1
 Строит. адрес: Олимпийского ул., д. 8 ИТПП
 Телефон: 235.52

Телефон: 235.52

Узел учета: Код УТЭ: 235.42

Общий график: 147/71

Установленные приборы: ВКТ-7.03 № 220988
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (У1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)

Среднее по среднему:
 расходомер: Sплн= 0,067
 ПРЭМ 0,067
 ПРЭМ 0,067
 ПРЭМ 0,067

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термомреобр.: Smax= 30
 КТСГ-Н 30
 КТСГ-Н 30
 ТСП-Н 30

Режим (схема): Преобр. Давления:

Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот = 0,5831
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Qот = 0,5831
 Договорные расходы (ср сут.): Т/сут: Qот = 184,137

Эквивалентное потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021
 Qот = 0,5831
 Qот = 0,5831
 Qот = 184,137

Qот = 0,3661
 Qот = 0,1664
 Qот = 66,56

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)							
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излпм)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
23.01.2021	24.00	*	88.06	81.20	6.86	87.47	48.23	39.24			7.63				7.63	7.88	7.88	85.77	85.77			3.79
24.01.2021	24.00	*	89.17	81.20	7.97	84.75	47.58	37.17			8.67				8.67	8.95	8.95	83.28	83.28			3.70
25.01.2021	24.00	*	88.09	81.39	6.70	82.02	47.01	35.01			7.50				7.50	7.70	7.70	80.98	80.98			3.40
26.01.2021	24.00	*	87.93	81.53	6.40	81.13	46.82	34.31			7.37				7.37	7.58	7.58	80.04	80.04			3.32
27.01.2021	24.00	*	87.56	81.34	6.22	81.86	47.28	34.58			7.18				7.18	7.38	7.38	80.71	80.71			3.32
28.01.2021	24.00	*	87.19	81.37	5.82	81.48	46.98	34.50			6.72				6.72	6.93	6.93	80.60	80.60			3.28
29.01.2021	24.00	*	87.59	81.18	6.41	81.10	46.89	34.21			7.14				7.14	7.35	7.35	80.11	80.11			3.30
30.01.2021	24.00	*	87.63	81.12	6.51	81.43	46.88	34.55			7.31				7.31	7.52	7.52	80.36	80.36			3.34
31.01.2021	24.00	*	87.40	81.18	6.22	81.65	46.74	34.91			7.00				7.00	7.21	7.21	80.65	80.65			3.34
01.02.2021	24.00	*	87.35	81.15	6.20	81.56	46.39	35.17			6.96				6.96	7.17	7.17	80.53	80.53			3.36
02.02.2021	24.00	*	87.66	81.00	6.66	83.32	46.86	36.46			7.49				7.49	7.72	7.72	82.58	82.58			3.51
03.02.2021	24.00	*	87.40	81.28	6.12	87.34	48.28	39.06			7.22				7.22	7.43	7.43	86.13	86.13			3.71
04.02.2021	24.00	*	88.99	81.24	7.75	90.06	48.71	41.35			8.20				8.20	8.48	8.48	89.60	89.60			4.06
05.02.2021	24.00	*	87.80	81.14	6.66	92.04	48.78	43.28			7.24				7.24	7.50	7.50	90.93	90.93			4.13
06.02.2021	24.00	*	88.66	81.26	7.40	92.92	48.77	44.15			8.01				8.01	8.28	8.28	91.59	91.59			4.28
07.02.2021	24.00	*	88.31	81.35	6.96	93.14	48.78	44.38			7.50				7.50	7.76	7.76	91.99	91.99			4.26
08.02.2021	24.00	*	87.67	81.52	6.15	93.09	48.99	44.10			6.71				6.71	6.96	6.96	91.48	91.48			4.24
09.02.2021	24.00	*	88.20	81.63	6.57	93.09	48.75	44.34			7.16				7.16	7.42	7.42	91.64	91.64			4.28
10.02.2021	24.00	*	89.14	81.63	7.51	92.88	48.48	44.42			8.05				8.05	8.35	8.35	91.78	91.78			4.33
11.02.2021	24.00	*	89.10	81.62	7.48	93.02	48.32	44.45			8.00				8.00	8.29	8.29	91.88	91.88			4.33
12.02.2021	24.00	*	87.88	81.68	6.20	92.83	48.32	44.51			6.89				6.89	7.12	7.12	91.44	91.44			4.22
13.02.2021	24.00	*	88.70	81.65	7.05	93.13	48.35	44.78			7.67				7.67	7.93	7.93	91.85	91.85			4.28
14.02.2021	24.00	*	88.70	81.61	7.09	93.01	48.78	44.23			7.82				7.82	8.12	8.12	92.06	92.06			4.32
15.02.2021	24.00	*	88.84	81.57	7.27	92.80	48.54	44.26			7.93				7.93	8.22	8.22	91.71	91.71			4.29
16.02.2021	24.00	*	88.34	81.44	6.90	93.41	49.06	44.35			7.52				7.52	7.79	7.79	92.07	92.07			4.26
17.02.2021	24.00	*	87.76	81.54	6.22	93.19	48.80	44.39			7.09				7.09	7.33	7.33	91.65	91.65			4.21
18.02.2021	24.00	*	88.13	81.55	6.58	92.85	48.15	44.70			7.32				7.32	7.61	7.61	91.57	91.57			4.26
19.02.2021	24.00	*	87.90	81.57	6.33	93.22	48.51	44.71			7.08				7.08	7.35	7.35	91.72	91.72			4.24
20.02.2021	24.00	*	87.92	81.63	6.29	93.33	48.84	44.49			7.00				7.00	7.28	7.28	91.99	91.99			4.22
21.02.2021	24.00	*	87.40	81.60	5.80	93.19	49.21	43.98			6.52				6.52	6.75	6.75	91.77	91.77			4.14
22.02.2021	24.00	*	87.45	81.68	5.77	92.72	48.67	44.05			6.43				6.43	6.66	6.66	91.38	91.38			4.14
Среднее	24.00		88.06	81.41	6.65	89.00	48.09	40.91			7.35				7.35	7.60	7.60	87.80	87.80			3.93
Итого	744.00		2729.92	2523.85	206.07						227.83				227.83	235.52	235.52					121.76

Показавшая счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, т. М2, т. М3, т. М4, т. В3, куб.м. В4, куб.м. Уп, т. Qобщ, Гкал.
 Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температурную поправку холодной воды:
 Итого к расчету на приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии ООО:
 Объем потребленного теплоносителя Уилл изл.

1,64 °C
 0,34 Гкал
 0 час
 0 час
 121,42 Гкал
 235,52 м.куб.
 0 час
 0 час
 121,42 Гкал
 235,52 м.куб.

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Отчет принят
 20 г.

