

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Полярников ул, д. 12, лит. Б
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Узел учета: 25050
 Отопление: 149170

Источники: котельная 2 Невская
 Расчетный алгоритм: зима
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 0,457
 Договорные нагрузки (ср сут.), Гкал/сут.: Qот = 138,835
 Договорные расходы (ср сут.), Гкал/сут.: Qот = 0,457

Установленные приборы: ВКТ-7 № 202351
 Вычислитель: ПРЭМ-40-Д
 Подающий трубопровод (М2): ПРЭМ-40-Д
 Обратный трубопровод (М3): ПРЭМ-40-Д
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Ул)
 Расчетный алгоритм: зима
 Qот = 0,457
 Qот = 138,835
 Qот = 0,457

Схемы подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЗ: поверены до 27.11.2021
 Терморегуляторы: КТСП-Н
 Режим (схема): Преобр давления

Среднее значение температуры теплоносителя в фидлах: T1, T2, T3, T4
 Среднее значение температуры теплоносителя в фидлах: T1, T2, T3, T4
 Среднее значение температуры теплоносителя в фидлах: T1, T2, T3, T4

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	R3 кг/см2	R4 кг/см2	Общ. Гкал		
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2						M3 Т	M4 Т
23.01.2021	24.00		171.56	171.56	0.00	89.27	54.63	34.64									5.95
24.01.2021	24.00		171.37	171.37	0.00	86.29	53.53	32.76									5.62
25.01.2021	24.00		172.31	172.31	0.00	83.76	52.78	30.98									5.34
26.01.2021	24.00		172.46	172.46	0.00	82.73	52.49	30.24									5.22
27.01.2021	24.00		172.29	172.29	0.00	83.14	52.76	30.38									5.24
28.01.2021	24.00		172.14	172.14	0.00	82.82	52.63	30.19									5.20
29.01.2021	24.00		172.02	172.02	0.00	82.96	52.66	30.30									5.22
30.01.2021	24.00		165.39	164.93	0.46	82.73	52.36	30.37									5.06
31.01.2021	24.00		169.08	169.08	0.00	83.18	52.11	31.07									5.26
01.02.2021	24.00		168.79	168.79	0.00	82.66	51.64	31.02									5.24
02.02.2021	24.00		168.62	168.62	0.00	85.06	52.46	32.60									5.51
03.02.2021	24.00		170.59	170.59	0.00	89.27	54.49	34.78									5.94
04.02.2021	24.00		168.87	168.87	0.00	92.36	55.16	37.20									6.30
05.02.2021	24.00		168.24	168.24	0.00	94.73	55.46	39.27									6.62
06.02.2021	24.00		168.01	168.01	0.00	95.41	55.56	39.85									6.72
07.02.2021	24.00		168.74	168.74	0.00	95.27	55.53	39.74									6.72
08.02.2021	24.00		168.94	168.94	0.00	95.66	55.83	39.83									6.75
09.02.2021	24.00		167.92	167.92	0.00	95.30	55.19	40.11									6.75
10.02.2021	24.00		166.66	166.66	0.00	95.54	54.80	40.74									6.81
11.02.2021	24.00		167.27	167.27	0.00	95.51	54.91	40.60									6.81
12.02.2021	24.00		166.48	166.48	0.00	95.72	54.71	41.01									6.84
13.02.2021	24.00		165.91	165.91	0.00	95.29	54.43	40.86									6.79
14.02.2021	24.00		166.95	166.95	0.00	95.78	55.25	40.53									6.78
15.02.2021	24.00		168.13	168.13	0.00	95.32	54.87	40.45									6.82
16.02.2021	24.00		169.76	169.76	0.00	95.85	55.77	40.08									6.82
17.02.2021	24.00		167.04	167.04	0.00	95.65	55.13	40.52									6.78
18.02.2021	24.00		166.56	166.56	0.00	95.40	54.46	40.94									6.83
19.02.2021	24.00		168.28	168.28	0.00	95.22	54.87	40.35									6.81
20.02.2021	24.00		168.90	168.90	0.00	95.66	55.40	40.26									6.82
21.02.2021	24.00		172.97	172.97	0.00	94.70	56.02	38.68									6.82
22.02.2021	24.00		168.63	168.63	0.00	95.61	55.47	40.14									6.71
Среднее	24.00		169.06	169.05	0.01	91.09	54.30	36.79									6.23
Итого	744.00		5240.88	5240.42	0.46												193.05

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Общ. Гкал
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 Ккал
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Ккал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 193.05 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: м.куб
 Объем потребленной теплоносителя Визл: м.куб

« 20 » г.
 Отчетное Управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

