

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 9193.038.1 Телефон: 28657 Отопление
 Адрес: Полярников ул., д. 15, лит. А Строит. адрес: 2-х трубная схема Код УУТЭ: 28657
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Установленные приборы: ВКГ-7 № 202631 Часовые и суточн. архивы в файлах: Препоры УУТЭ поверены до: 27.11.2021 Режим (схема):
 Вычислитель: ПРЭМ-32-D расходомер: ПРЭМ-32-D Стрелит адрес: 30 Терморепорб.: КТСПН Преорб. давления:
 Подающий трубопровод (М2) Обратный трубопровод (М2) Подающий ГВС (М3) Обратный ГВС (М4) КТСПН

Источники: Котельная 2 Невская
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) Овент.= 0 Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,43 Qтех.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 130,633 Qтех.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Гт/сут.: Qот.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср.= 0

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал					
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 м3	V4 м3	dv (излив) м3		Уплнит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2
23.01.2021	24.00	24.00	206,85	206,85	0,00	89,19	56,08	33,11														6,86
24.01.2021	24.00	24.00	206,72	206,72	0,00	86,17	55,02	31,15														6,45
25.01.2021	24.00	24.00	208,26	208,26	0,00	83,66	54,15	29,51														6,16
26.01.2021	24.00	24.00	208,10	208,10	0,00	82,65	53,81	28,84														6,01
27.01.2021	24.00	24.00	207,97	207,97	0,00	83,09	53,86	29,23														6,09
28.01.2021	24.00	24.00	208,02	208,02	0,00	82,75	53,33	29,42														6,13
29.01.2021	24.00	24.00	208,19	208,19	0,00	82,86	53,31	29,55														6,16
30.01.2021	24.00	24.00	207,42	207,42	0,00	82,59	53,14	29,45														6,12
31.01.2021	24.00	24.00	204,26	204,26	0,00	83,11	52,89	30,22														6,18
01.02.2021	24.00	24.00	203,70	203,70	0,00	82,57	52,42	30,15														6,15
02.02.2021	24.00	24.00	203,46	203,46	0,00	85,06	53,31	31,75														6,47
03.02.2021	24.00	24.00	204,42	204,42	0,00	89,22	55,28	33,94														6,96
04.02.2021	24.00	24.00	202,29	202,29	0,00	92,13	55,97	36,16														7,33
05.02.2021	24.00	24.00	201,92	201,92	0,00	94,60	56,68	37,92														7,68
06.02.2021	24.00	24.00	202,58	202,58	0,00	95,36	56,84	38,52														7,83
07.02.2021	21.00	24.00	177,37	177,37	0,00	93,97	56,82	37,15														7,83
08.02.2021	24.00	24.00	203,32	203,32	0,00	94,88	57,12	37,76														8,08
09.02.2021	24.00	24.00	202,06	202,06	0,00	96,52	56,63	39,89														8,08
10.02.2021	18.00	24.00	150,59	150,59	0,00	95,48	56,20	39,28														5,93
11.02.2021	24.00	24.00	201,66	201,66	0,00	94,74	56,27	38,47														7,78
12.02.2021	22.00	24.00	183,87	183,87	0,00	93,22	56,12	37,10														6,84
13.02.2021	18.00	24.00	149,85	149,85	0,00	95,06	55,77	39,29														5,90
14.02.2021	15.00	24.00	125,68	125,68	0,00	92,42	56,44	35,98														4,54
15.02.2021	23.00	24.00	194,42	194,42	0,00	94,70	56,35	38,35														7,48
16.02.2021	23.00	24.00	196,18	196,18	0,00	95,69	57,12	38,57														7,59
17.02.2021	24.00	24.00	201,06	201,06	0,00	95,38	56,84	38,74														7,81
18.02.2021	22.00	24.00	183,90	183,90	0,00	94,43	55,92	38,51														7,10
19.02.2021	16.00	24.00	135,30	135,30	0,00	95,01	56,19	38,82														5,27
20.02.2021	24.00	24.00	203,53	203,53	0,00	95,43	56,88	38,55														7,87
21.02.2021	24.00	24.00	208,64	208,64	0,00	93,92	57,64	36,28														7,59
22.02.2021	24.00	24.00	202,62	202,62	0,00	94,98	56,89	38,09														7,74
Среднее	22,77	24,00	204,11	204,11	0,00	90,67	55,52	35,15														7,15
Итого	706,00		6004,21	6004,21	0,00																	210,41

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 38 час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 38 час
 Период расчета по договору: 38 час
 Период превышения t2: 0 куб.м
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C
 Корректировка на температуру горячей воды: 0 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °C
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 221,43 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл: 0 куб.м

« 20 г. »
 Абонентное управление
 ОТСЧЕТ ПРИНЯТ

