

Адрес: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Поликарпов ул. д. 5, лит. В ИТПЗ

Отчет о теплоснабжении по приборам УТГЗ за февраль 2021

Договор: 14849.038.1  
 Телефон: 32984

Организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Источники: котельная 2 Невская

Установленные приборы: Часовые и суток, архивы в файлах: Гидростат

Вычислитель: БК7-7 № 207739  
 Поддоющий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-32-D  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D  
 Поддоющий ГВС (М3) КТСЛН  
 Циркуляционный ГВС (М4) КТСЛН  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hx)-M2\*(t2-hx)  
 Qот = 0,253  
 Qтеп = 0  
 Qгвс = M3\*(t3-hx)

Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час: Qот = 0,253  
 Договорные расходы (гр сут.), Гт/сут: Qтеп = 0  
 Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021  
 Qот = 0,253  
 Qтеп = 0  
 Qгвс ср = 0

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ.									
		НС	M1	M2	dm	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dm	U	V3		V4	dv (излив)	Uлодпит	T3	T4	P3	P4		
23.01.2021	24.00		75.46	75.46	0.00	89.12	51.64	37.48																	2.83
24.01.2021	24.00		75.21	75.21	0.00	86.12	50.76	35.36																	2.66
25.01.2021	24.00		75.81	75.81	0.00	83.59	50.22	33.37																	2.53
26.01.2021	24.00		75.75	75.75	0.00	82.56	49.93	32.63																	2.48
27.01.2021	24.00		75.72	75.72	0.00	82.99	50.14	32.85																	2.49
28.01.2021	24.00		75.58	75.58	0.00	82.66	49.96	32.70																	2.48
29.01.2021	24.00		75.57	75.57	0.00	82.79	49.94	32.85																	2.46
30.01.2021	24.00		75.21	75.21	0.00	82.52	49.72	32.80																	2.47
31.01.2021	20.00		61.77	61.77	0.00	83.04	49.59	33.45																	2.07
01.02.2021	24.00		74.01	74.01	0.00	82.48	49.16	33.32																	2.47
02.02.2021	24.00		74.05	74.05	0.00	84.86	49.86	35.00																	2.59
03.02.2021	24.00		75.10	75.10	0.00	89.09	51.76	37.33																	2.81
04.02.2021	24.00		73.94	73.94	0.00	92.16	52.25	39.91																	2.96
05.02.2021	24.00		73.72	73.72	0.00	94.53	52.43	42.10																	3.11
06.02.2021	24.00		73.80	73.80	0.00	95.22	52.49	42.73																	3.16
07.02.2021	24.00		73.91	73.91	0.00	95.09	52.37	42.72																	3.16
08.02.2021	24.00		74.25	74.25	0.00	95.49	52.61	42.88																	3.19
09.02.2021	24.00		73.57	73.57	0.00	95.11	51.98	43.13																	3.18
10.02.2021	24.00		73.81	73.81	0.00	95.32	51.72	43.60																	3.23
11.02.2021	24.00		74.97	74.97	0.00	95.28	51.98	43.30																	3.26
12.02.2021	24.00		74.49	74.49	0.00	95.49	51.80	43.69																	3.25
13.02.2021	24.00		74.11	74.11	0.00	95.06	51.57	43.49																	3.23
14.02.2021	24.00		74.83	74.83	0.00	95.56	52.34	43.22																	3.24
15.02.2021	24.00		75.26	75.26	0.00	95.10	52.08	43.02																	3.24
16.02.2021	24.00		76.21	76.21	0.00	95.64	52.90	42.74																	3.26
17.02.2021	24.00		74.78	74.78	0.00	95.41	52.16	43.25																	3.25
18.02.2021	24.00		73.90	73.90	0.00	95.18	51.35	43.83																	3.25
19.02.2021	24.00		74.65	74.65	0.00	95.02	51.74	43.28																	3.25
20.02.2021	24.00		75.17	75.17	0.00	95.44	52.28	43.16																	3.25
21.02.2021	24.00		77.15	77.15	0.00	94.50	52.95	41.55																	3.21
22.02.2021	24.00		74.71	74.71	0.00	95.40	52.34	43.06																	3.22
Итого	23.87		74.80	74.80	0.00	90.90	51.42	39.48																	2.96
Среднее	23.87		74.80	74.80	0.00	90.90	51.42	39.48																	2.96
Итого	740.00		2306.47	2306.47	0.00																				91.23

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общщ, Гкал

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Коэффициент погрешности тепловой энергии Общщ:  
 Объем погрешенного теплоносителя Уплс изл.

