

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Седова ул. д. 110, лит. 3  
 Договор: 9058.038.1 Телефон: Узел учета: Общий  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Строфт. адрес: Телефон: Код УТЭ: 23519  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Схема подключения: 2-х трубная схема Режим (схема): График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208262 Часовые и суточн. архивы в файлах: Сплн= Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Вычислитель: PRAM расходомер: 0.067 КТСПН  
 Подающий трубопровод (M1) PRAM 0.067 КТСПН  
 Обратный трубопровод (M2) PRAM 0.027 ТСПН  
 Подающий ГВС (M3) PRAM 0.027 ТСПН  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Договорные нагрузки (ср. час): Ккал/час: Qотг = 0.318 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс.ср = 0.132  
 Договорные нагрузки (ср.сут.): Тбрут: Gотг = 95.4 Gвент = 0 Qгвс.гв = 0 Qгвс.ср = 0.06  
 Договорные расходы (ср.сут.): Тбрут: Gотг = 95.4 Gвент = 0 Qгвс.гв = 0 Qгвс.ср = 0.06  
 Qгвс.м = 24 ГВтс.м = 24

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излив)	Удлит	T3		T4	P3	P4		
23.01.2021	24.00		91.22	75.45	15.77	88.56	47.67	40.89																4.49
24.01.2021	24.00	*	92.19	77.32	14.87	86.54	47.65	38.89																4.30
25.01.2021	24.00	*	87.40	75.66	11.74	83.87	46.39	37.48																3.82
26.01.2021	24.00	*	93.42	81.24	12.18	83.27	47.14	36.13																3.95
27.01.2021	24.00	*	98.88	86.05	12.83	83.42	48.20	35.22																4.10
28.01.2021	24.00	*	99.20	88.36	10.84	84.10	48.60	35.50																4.05
29.01.2021	24.00	*	108.51	97.09	11.42	84.07	49.81	34.26																4.29
30.01.2021	24.00	*	109.46	96.37	13.09	82.95	49.23	33.72																4.34
31.01.2021	24.00	*	109.20	95.25	13.95	84.31	49.54	34.77																4.49
01.02.2021	24.00	*	108.21	95.20	13.01	85.35	49.60	35.75																4.52
02.02.2021	24.00	*	107.98	95.58	12.40	87.34	50.39	36.95																4.62
03.02.2021	24.00	*	107.20	93.68	13.52	89.23	50.82	38.41																4.81
04.02.2021	24.00	*	103.37	90.60	12.77	91.31	50.43	40.88																4.88
05.02.2021	24.00	*	102.26	90.69	11.57	94.71	49.68	45.03																5.19
06.02.2021	24.00	*	104.96	89.21	15.75	96.16	49.04	47.12																5.73
07.02.2021	24.00	*	105.80	87.61	18.19	95.97	49.17	46.80																5.86
08.02.2021	24.00	*	104.32	89.93	14.39	95.96	49.68	46.28																5.55
09.02.2021	24.00	*	102.62	88.86	13.76	94.87	48.38	46.49																5.45
10.02.2021	24.00	*	101.78	87.23	14.55	95.07	47.46	47.61																5.57
11.02.2021	24.00	*	102.63	88.43	14.20	95.21	47.59	47.62																5.57
12.02.2021	24.00	*	102.17	88.12	14.05	95.34	47.54	47.91																5.57
13.02.2021	24.00	*	102.56	88.28	14.28	95.45	47.54	47.91																5.66
14.02.2021	24.00	*	104.55	88.92	15.63	95.64	48.88	46.76																5.66
15.02.2021	24.00	*	102.88	88.91	13.97	95.58	48.27	47.31																5.55
16.02.2021	24.00	*	104.44	91.49	12.95	95.68	49.41	46.27																5.48
17.02.2021	24.00	*	102.36	88.14	14.22	95.51	48.47	47.04																5.51
18.02.2021	24.00	*	103.01	87.69	13.32	95.61	47.33	48.28																5.52
19.02.2021	24.00	*	101.17	88.46	14.71	95.57	48.00	47.57																5.62
20.02.2021	24.00	*	104.71	89.37	15.34	95.54	48.87	46.67																5.64
21.02.2021	24.00	*	104.65	91.51	13.14	95.27	49.76	45.51																5.50
22.02.2021	24.00	*	102.14	88.04	14.10	95.84	48.88	46.98																5.50
Среднее	24.00	*	102.43	88.67	13.76	91.40	48.69	42.71																5.05
Итого	744.00		3175.25	2748.74	425.51																			156.63

Показаны счетчиков на момент снятия данных	УТЭ				Общ. Гкал	Граб. ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т		
Дата, время						

Количество тепловой энергии Общц. рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплотосителя Увлд. рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период превышения Z: 0.25 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.11 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 156.52 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц. 156.52 Гкал  
 Объем потребленного теплотосителя Увлд. изл. 466.7 м.куб.

« » 20 г.  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

