

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 130, лит. X
 Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"
 Договор: 8700.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон: 2-х трубная схема
 Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 23521
 График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207333
 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: расходомер: Гипн=
 Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1 0,067
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1 0,067
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1 0,027
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 0,184 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0,099
 Договорные нагрузки (ср сут.), Гкал/сут.: Qот = 55,2 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс ср = 0,045
 Договорные расходы (ср сут.), Гкал/сут.: Qот = 55,2 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс ср = 18

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021
 Qгвс = M3*(t3-hвх)
 Qгвс ср =
 Qгвс ср =

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (кальв)	Уподлит	T3	T4	P3	P4	Общ
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.01.2021	24.00		89,53	73,57	15,96	88,25	53,15	35,10	9,92	9,92	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	86,96	86,96			4,00
24.01.2021	24.00		91,37	73,38	17,99	86,25	52,44	33,81	11,91	11,91	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	85,30	85,30			4,04
25.01.2021	24.00		89,64	73,33	16,31	83,56	51,56	32,00	10,31	10,31	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	82,69	82,69			3,71
26.01.2021	24.00		90,66	73,82	16,84	83,06	51,46	31,60	10,75	10,75	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	82,70	82,70			3,74
27.01.2021	24.00		90,20	73,65	16,55	83,29	51,26	32,03	10,48	10,48	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	83,31	83,31			3,74
28.01.2021	24.00		90,16	73,27	16,91	83,85	51,34	32,51	10,79	10,79	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	83,54	83,54			3,80
29.01.2021	24.00		88,68	72,81	15,87	83,79	51,15	32,64	9,69	9,69	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	83,54	83,54			3,71
30.01.2021	24.00		90,60	72,33	18,27	82,65	50,52	32,13	12,00	12,00	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	82,25	82,25			3,93
31.01.2021	24.00		90,32	72,14	18,18	83,99	50,73	33,26	11,81	11,81	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	83,74	83,74			3,84
01.02.2021	24.00		88,11	71,83	16,28	85,07	50,80	34,27	9,83	9,83	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	85,20	85,20			3,85
02.02.2021	24.00		88,44	71,93	16,51	87,00	51,78	35,22	10,04	10,04	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	86,73	86,73			3,97
03.02.2021	24.00		87,85	71,43	16,42	88,85	52,26	36,59	9,92	9,92	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	88,45	88,45			4,08
04.02.2021	24.00		84,76	68,49	16,27	90,93	51,58	39,35	9,70	9,70	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	90,80	90,80			4,18
05.02.2021	24.00		83,80	68,13	15,67	94,26	52,09	42,17	9,05	9,05	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	93,86	93,86			4,36
06.02.2021	24.00		86,58	69,51	17,07	95,69	53,12	42,57	10,48	10,48	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	95,00	95,00			4,60
07.02.2021	24.00		86,73	69,44	17,29	95,52	53,13	42,39	10,72	10,72	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	94,98	94,98			4,60
08.02.2021	24.00		85,63	69,33	16,30	95,46	53,53	41,93	9,81	9,81	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	94,37	94,37			4,47
09.02.2021	24.00		83,65	68,13	15,52	94,39	52,39	42,00	9,17	9,17	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	93,65	93,65			4,33
10.02.2021	24.00		83,08	67,14	15,94	94,57	51,35	43,22	9,53	9,53	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	93,76	93,76			4,42
11.02.2021	24.00		84,47	67,75	16,72	94,72	51,68	43,04	10,29	10,29	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	93,92	93,92			4,51
12.02.2021	24.00		85,08	67,65	17,43	94,87	51,91	42,96	10,95	10,95	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	94,33	94,33			4,57
13.02.2021	24.00		85,62	67,85	17,77	94,98	52,03	42,95	11,39	11,39	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	94,46	94,46			4,61
14.02.2021	24.00		86,58	69,21	17,37	95,17	53,22	41,95	11,01	11,01	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	94,44	94,44			4,57
15.02.2021	24.00		84,59	68,45	16,14	95,11	52,56	42,55	9,88	9,88	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	94,44	94,44			4,46
16.02.2021	24.00		86,54	70,07	16,47	95,23	53,59	41,64	10,19	10,19	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	94,50	94,50			4,50
17.02.2021	24.00		84,26	67,90	16,36	95,03	52,49	42,54	10,05	10,05	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	94,28	94,28			4,45
18.02.2021	24.00		83,97	66,68	17,29	95,10	51,46	43,64	10,80	10,80	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	94,33	94,33			4,56
19.02.2021	24.00		84,37	68,43	15,94	95,09	52,42	42,67	9,57	9,57	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	94,19	94,19			4,44
20.02.2021	24.00		85,35	69,73	15,62	95,09	53,45	41,64	9,36	9,36	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	94,44	94,44			4,40
21.02.2021	24.00		86,33	70,33	16,00	94,84	53,98	40,86	9,83	9,83	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	94,28	94,28			4,40
22.02.2021	24.00		84,69	68,02	16,67	95,38	52,97	42,41	10,43	10,43	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	94,82	94,82			4,48
Среднее	24.00		86,83	70,18	16,64	91,00	52,17	38,83	10,31	10,31	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	90,43	90,43			4,24
Итого	744.00		2691,66	2175,73	515,93				319,66	319,66	330,74	330,74	330,74	330,74	330,74	330,74	330,74					131,32

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплотенителя Уилл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,13 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 131,19 Гкал
 Объем потребленного теплотенителя Уилл: 330,74 м.куб

