

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 8699,038.1 Телефон: Узел учета: Общий
 Адрес: Седова ул., д. 132, лит. Ц Строит. адрес: 2-х этажная схема Код УТЭ: 23522 График: 150/70
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Схема подключения: Термопреобр.: Преобр. давления: Режим (схема):
 Источник: Часовые и суток: архивы в файлах: Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208344
 Вычислитель: PRЭМ-32-В1 расходомер
 Подводящий трубопровод (M1) PRЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-32-В1
 Подводящий ГВС (M3) PRЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-hхв)-M2*(n2-hхв) Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс ср.= 0,0858
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Qот.= 0,184 Qвент.= 0 Qтех.гвс ср.= 0,039
 Договорные расходы (ср сут.): Тбугт.: 55,2 Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021 Qот.гвс ср.= 15,6 Гтвс/м³

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТБ-1)										Контроль ГВС (ТБ-2)								
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (извал)	Улодпит	T3	T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см²	кг/см²	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см²	кг/см²	Гкал
23.01.2021	24.00		67,59	56,90	10,69	88,39	47,69	40,70	9,41	9,41	9,41	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	87,10	87,10			3,26
24.01.2021	24.00		68,94	56,77	12,17	86,37	47,34	39,03	10,83	10,83	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	85,32	85,32			3,04
25.01.2021	24.00		67,87	56,71	11,16	83,69	46,63	37,06	9,86	9,86	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	82,78	82,78			3,00
26.01.2021	24.00		67,96	57,05	10,91	83,20	46,55	36,65	9,63	9,63	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	82,92	82,92			2,89
27.01.2021	24.00	*	66,32	56,93	9,39	83,37	46,35	37,02	8,05	8,05	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	83,69	83,69			3,18
28.01.2021	24.00	*	69,18	56,61	12,57	84,01	46,44	37,57	11,23	11,23	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	83,52	83,52			2,95
29.01.2021	24.00	*	66,11	56,33	9,78	83,91	46,18	37,73	8,39	8,39	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	82,25	82,25			3,14
30.01.2021	24.00		68,73	55,71	13,02	82,77	45,75	37,02	11,21	11,21	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	83,68	83,68			3,22
31.01.2021	24.00		68,52	55,97	12,55	84,12	45,50	38,62	11,10	11,10	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	85,12	85,12			3,14
01.02.2021	24.00		66,56	55,77	10,79	85,20	45,40	39,80	9,39	9,39	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	86,77	86,77			3,26
02.02.2021	24.00		67,15	55,93	11,22	87,14	46,35	40,79	9,83	9,83	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	88,52	88,52			3,19
03.02.2021	24.00		64,98	55,57	9,41	89,00	46,84	42,16	7,96	7,96	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	90,69	90,69			3,53
04.02.2021	24.00		65,73	53,31	12,42	91,06	46,06	45,00	10,87	10,87	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	89,52	89,52			3,68
05.02.2021	24.00		65,03	53,07	11,96	94,39	46,38	48,01	10,44	10,44	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	93,67	93,67			3,77
06.02.2021	24.00		65,85	53,99	11,86	95,85	47,22	48,63	10,29	10,29	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	94,99	94,99			3,78
07.02.2021	24.00		66,06	54,00	12,06	95,63	47,70	48,56	10,51	10,51	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	94,46	94,46			3,64
08.02.2021	24.00		64,82	53,78	11,04	95,63	47,70	48,15	9,95	9,95	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31	93,77	93,77			3,64
09.02.2021	24.00		64,34	52,73	11,61	94,55	46,40	48,15	9,48	9,48	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	93,95	93,95			3,62
10.02.2021	24.00		63,82	51,96	11,86	94,73	45,58	49,15	10,17	10,17	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54	93,95	93,95			3,62
11.02.2021	24.00	*	63,54	52,53	11,01	94,88	46,05	48,83	9,38	9,38	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	94,14	94,14			3,61
12.02.2021	24.00		63,35	52,43	10,92	95,02	46,01	49,01	9,21	9,21	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	94,40	94,40			3,73
13.02.2021	24.00		64,52	52,51	12,01	95,14	47,30	48,04	10,33	10,33	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	94,49	94,49			3,76
14.02.2021	24.00		65,92	53,44	12,48	95,34	47,30	48,04	10,82	10,82	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23	94,31	94,31			3,56
15.02.2021	24.00		63,17	52,80	10,37	95,25	46,53	48,72	8,65	8,65	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	94,54	94,54			3,62
16.02.2021	24.00		64,88	53,99	10,89	95,39	47,61	47,78	9,23	9,23	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	94,31	94,31			3,79
17.02.2021	24.00		65,38	52,39	12,99	95,18	46,45	48,73	11,17	11,17	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	94,41	94,41			3,64
18.02.2021	24.00		63,82	51,66	11,16	95,27	45,44	49,83	9,32	9,32	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	94,26	94,26			3,61
19.02.2021	24.00		62,82	52,83	10,79	95,23	46,37	48,87	9,02	9,02	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34	94,20	94,20			3,67
20.02.2021	24.00		65,18	53,76	11,42	95,23	47,35	47,88	9,76	9,76	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	94,13	94,13			3,54
21.02.2021	24.00		64,51	54,17	10,34	94,97	47,89	47,08	8,73	8,73	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	94,69	94,69			3,57
22.02.2021	24.00		63,14	52,48	10,66	95,53	46,95	48,58	8,95	8,95	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	94,69	94,69			3,45
Среднее	24.00		65,66	54,33	11,34	91,15	46,56	44,58	9,78	9,78	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	90,42	90,42			3,45
Итого	744,00		2035,59	1684,08	351,51				303,17		303,17						313,82				106,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал
Дата, время								

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0,09 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 106,89 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 106,89 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Узлп изл: 313,82 м куб.

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 Г

