

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Седова ул. д. 146, лит. Ш

Обслуживающая организация: Строит. адрес:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерного"

Установленные приборы: Расчетные и факт. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 № 205764

Оборудование: Подключающий трубопровод (М1)

Подключающий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подключающий трубопровод (Лп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки: [Кал/Час]

Договорные нагрузки (ср. час): [Кал/Час]

Договорные расходы (ср. сут.): [т.сут.]

Договор: 8731.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Общий:
24448

график: 150/70

Счетчики: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
Qот = 0,174
Qотв = 0
Qгвс = M3*(t3-tнв)
Qгвс.ср = 0,041
Qгвс.м = 16,4

Схема подключения: 2-х-трубная схема
Приборы УУТЗ поверены до: 25.12.2021
Термопреобр.: КТСП-Н
КТСП-Н
КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:
Qгвс = 0,0902
Qгвс.ср = 0,041
Qгвс.м = 16,4

Дата	Ti	Tнс	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излпн)	Уплдпт	T3	T4	P3	P4	Qобщ			
23.01.2021	24.00		80.54	70.41	10.13	86.62	46.85	39.77				9.36			9.36	9.63					9.63	85.16			3.68
24.01.2021	24.00		81.42	69.73	11.69	84.65	46.40	38.25				10.83			10.83	11.18					11.18	83.52			3.66
25.01.2021	24.00		79.63	70.18	9.45	82.02	45.81	36.21				8.57			8.57	8.82					8.82	80.98			3.32
26.01.2021	24.00		79.97	70.45	9.52	81.23	45.56	35.67				8.60			8.60	8.87					8.87	80.54			3.29
27.01.2021	24.00		79.53	70.23	9.30	81.41	45.96	35.45				8.40			8.40	8.65					8.65	80.95			3.25
28.01.2021	24.00		78.58	69.88	8.70	82.08	45.43	36.65				7.79			7.79	8.03					8.03	81.53			3.28
29.01.2021	24.00		78.36	69.47	8.89	81.94	45.24	36.70				8.26			8.26	8.51					8.51	81.26			3.28
30.01.2021	24.00		78.10	68.90	9.20	80.90	44.74	36.16				8.50			8.50	8.73					8.73	80.16			3.24
31.01.2021	24.00		79.06	68.61	10.45	82.18	44.69	37.49				9.73			9.73	10.02					10.02	81.76			3.43
01.02.2021	24.00		78.09	68.90	9.19	83.07	44.61	38.46				8.57			8.57	8.80					8.80	82.61			3.42
02.02.2021	24.00		77.96	69.01	8.95	85.01	45.23	39.78				8.24			8.24	8.50					8.50	84.41			3.51
03.02.2021	24.00		77.51	68.54	8.97	86.78	45.61	41.17				8.20			8.20	8.48					8.48	86.32			3.60
04.02.2021	24.00		74.57	66.07	8.50	88.65	44.53	44.12				7.85			7.85	8.10					8.10	88.04			3.67
05.02.2021	24.00		8.99	65.47	8.99	81.86	44.27	47.59				8.27			8.27	8.58					8.58	91.23			3.95
06.02.2021	24.00		75.95	67.08	8.87	83.42	45.47	47.95				7.95			7.95	8.25					8.25	92.39			4.05
07.02.2021	24.00		77.75	66.24	11.51	83.26	45.20	48.06				10.51			10.51	10.91					10.91	92.58			4.26
08.02.2021	24.00		76.04	67.13	8.91	83.34	45.97	47.37				7.87			7.87	8.14					8.14	92.09			4.02
09.02.2021	24.00		74.84	65.73	9.11	82.17	44.77	47.40				8.08			8.08	8.36					8.36	91.25			3.96
10.02.2021	24.00		74.04	64.68	9.36	82.31	43.70	48.61				8.41			8.41	8.69					8.69	91.30			4.01
11.02.2021	24.00		74.99	65.18	9.81	82.54	44.10	48.44				9.10			9.10	9.43					9.43	91.62			4.07
12.02.2021	24.00		73.72	65.75	7.97	82.61	44.29	48.32				7.27			7.27	7.52					7.52	91.54			3.92
13.02.2021	24.00		74.76	65.33	9.43	82.73	44.26	48.47				8.76			8.76	9.09					9.09	91.88			4.04
14.02.2021	24.00		76.92	66.39	10.53	83.07	45.63	47.44				9.89			9.89	10.25					10.25	92.10			4.14
15.02.2021	24.00		75.54	66.03	9.51	82.90	44.83	48.07				8.72			8.72	9.04					9.04	92.04			4.06
16.02.2021	24.00		76.89	67.89	9.00	83.16	46.42	46.74				8.16			8.16	8.47					8.47	92.15			4.02
17.02.2021	24.00		75.07	65.85	9.22	82.84	45.17	47.67				8.40			8.40	8.72					8.72	91.84			4.00
18.02.2021	24.00		74.29	64.83	9.46	82.92	43.60	49.32				8.75			8.75	9.06					9.06	91.91			4.08
19.02.2021	24.00		76.38	66.12	10.26	83.00	44.57	48.43				9.47			9.47	9.84					9.84	92.05			4.16
20.02.2021	24.00		8.84	67.77	8.84	82.99	45.98	47.01				8.13			8.13	8.42					8.42	92.09			4.01
21.02.2021	24.00		77.20	68.39	8.81	82.74	46.78	45.96				8.07			8.07	8.34					8.34	91.87			3.97
22.02.2021	24.00		75.19	66.39	8.80	83.21	45.56	47.65				8.03			8.03	8.33					8.33	92.26			3.99
Среднее	24.00		76.90	67.50	9.40	88.96	45.20	43.75				8.60			8.60	8.90					8.90	88.11			3.79
Итого	744.00		2383.96	2092.63	291.33							266.74			266.74	275.76					275.76				117.34

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Ккал	Траб, ч
Показаны счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Ккал	Траб, ч

Количество тепловой энергии общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Узл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения 12: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 117,27 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии общц: 275,76 м.куб
 Объем потребленного теплоснабителя Узл: 275,76 м.куб

