Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул, д. 148, лит. Б
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8732.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 23523
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,174 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 52,2 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 19,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2021	24,00		91,92	84,61	7,31	86,87	53,59	33,28		4,90				94,98	85,81	9,17						3,46
24.01.2021	24,00		92,32	84,47	7,85	84,89	52,88	32,01		4,90				95,25	85,57	9,68						3,37
25.01.2021	24,00		92,29	84,42	7,87	82,19	51,92	30,27		4,90				95,06	85,53	9,53						3,20
26.01.2021	24,00		92,26	85,04	7,22	81,49	51,72	29,77		4,90				95,01	86,14	8,87						3,12
27.01.2021	24,00		92,56	84,92	7,64	81,73	51,85	29,88		4,90				95,32	85,98	9,34						3,16
28.01.2021	24,00		90,96	84,60	6,36	82,32	51,94	30,38		4,90				93,72	85,67	8,05						3,10
29.01.2021	24,00		92,09	84,00	8,09	82,27	51,56	30,71		4,90				94,87	85,02	9,85						3,24
30.01.2021	24,00		91,89	83,62	8,27	81,17	50,91	30,26		4,90				94,61	84,62	9,99						3,20
31.01.2021	24,00		91,74	83,52	8,22	82,45	51,11	31,34		4,90				94,53	84,51	10,02						3,30
01.02.2021	24,00		90,50	83,19	7,31	83,45	51,25	32,20		4,90				93,34	84,20	9,14						3,29
02.02.2021	24,00		90,58	83,36	7,22	85,37	51,99	33,38		4,90				93,49	84,41	9,08						3,40
03.02.2021	24,00		89,09	82,73	6,36	87,14	53,01	34,13		4,90				92,10	83,85	8,25						3,38
04.02.2021	24,00		87,16	79,52	7,64	89,05	52,19	36,86		4,90				90,21	80,53	9,68						3,62
05.02.2021	24,00		86,50	79,39	7,11	92,27	52,51	39,76		4,90				89,75	80,37	9,38						3,82
06.02.2021	24,00		87,90	80,94	6,96	93,75	53,61	40,14		4,90				91,28	82,02	9,26						3,91
07.02.2021	24,00		88,59	80,64	7,95	93,61	53,64	39,97		4,90				91,98	81,78	10,20						3,97
08.02.2021	24,00		87,39	80,37	7,02	93,61	53,89	39,72		4,90				90,72	81,48	9,24						3,86
09.02.2021	24,00		85,05	79,04	6,01	92,50	52,62	39,88		4,90				88,22	80,03	8,19						3,72
10.02.2021	24,00		84,99	77,90	7,09	92,66	51,71	40,95		4,90				88,18	78,86	9,32						3,86
11.02.2021	24,00		86,57	78,60	7,97	92,85	52,12	40,73		4,90				89,84	79,56	10,28						3,95
12.02.2021	24,00		85,48	78,58	6,90	92,96	52,25	40,71		4,90				88,72	79,54	9,18						3,85
13.02.2021	24,00		86,39	78,63	7,76	93,08	52,28	40,80		4,90				89,65	79,60	10,05						3,94
14.02.2021	24,00		88,80	79,88	8,92	93,35	53,41	39,94		4,90				92,17	80,93	11,24						4,03
15.02.2021	24,00		86,69	79,18	7,51	93,24	52,74	40,50		4,90				89,98	80,16	9,82						3,91
16.02.2021	24,00		87,76	80,80	6,96	93,43	53,71	39,72		4,90				91,11	81,89	9,22						3,87
17.02.2021	24,00		86,79	78,45	8,34	93,15	52,30	40,85		4,90				90,09	79,45	10,64						3,99
18.02.2021	24,00		86,48	77,40	9,08	93,22	51,53	41,69		4,90				89,75	78,36	11,39						4,08
19.02.2021	24,00		87,99	79,10	8,89	93,28	52,50	40,78		4,90				91,32	80,08	11,24						4,06
20.02.2021	24,00		89,25	80,33	8,92	93,32	53,43	39,89		4,90				92,64	81,44	11,20						4,04
21.02.2021	24,00		90,16	80,77	9,39	93,08	53,81	39,27		4,90				93,54	81,92	11,62						4,05
22.02.2021	24,00		87,67	78,52	9,15	93,54	52,75	40,79		4,90				91,03	79,54	11,49						4,07
Среднее	24,00		88,90	81,18	7,72	89,27	52,48	36,79		4,90				92,01	82,22	9,79						3,67
Итого	**744,00**		**2755,81**	**2516,52**	**239,29**									**2852,46**	**2548,85**	**303,61**						**113,82**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т		Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С 0,06 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 113,76 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 303,61 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»______________20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____________/_____________/

Представитель теплоснабжающей организации
_____________/_____________/