

Отчет о теплоснабжении по приборам УТГЗ за февраль 2021

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»  
 Адрес: Седова ул, д. 17, корп.3, лит. А

Договор: 8752.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТГЗ:

Отопление  
 23500

Обслуживающая организация:

Котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а

2-х трубная схема  
 Схема подключения:  
 Приборы УТГЗ поверены до: 20.12.2021

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: 95/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 2046883  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 расходомер:  
 ПРЭМ-40-D  
 ПРЭМ-40-D

Gm1= 0.3  
 Gm2= 0.3  
 Gm3= 45  
 Gm4= 45

КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Подлинный трубопровод (Vn)

зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)

лето: Qтвс=M3\*(t3-tхв)

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.

Qот = 0.2  
 Qот = 192

Qвент = 0  
 Qвент = 0

Qтвс = 0  
 Qтвс ср = 0

Qтвс = 0  
 Qтвс ср = 0  
 Qтвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4	
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2			
23.01.2021	24.00		359.53	359.53	0.00	62.34	54.98	7.36															2.66
24.01.2021	24.00		360.28	360.28	0.00	60.16	53.31	6.85															2.48
25.01.2021	24.00		360.96	360.96	0.00	58.61	52.17	6.44															2.34
26.01.2021	24.00		361.36	361.36	0.00	57.97	51.68	6.29															2.28
27.01.2021	24.00		361.55	361.55	0.00	58.19	51.86	6.33															2.30
28.01.2021	24.00		361.92	361.92	0.00	58.28	51.90	6.38															2.32
29.01.2021	24.00		362.27	362.27	0.00	58.18	51.79	6.39															2.33
30.01.2021	24.00		362.04	362.04	0.00	58.23	51.82	6.41															2.34
31.01.2021	24.00		361.74	361.74	0.00	58.42	51.89	6.53															2.38
01.02.2021	24.00		350.92	350.92	0.00	59.00	52.06	6.94															2.44
02.02.2021	24.00		346.28	346.28	0.00	60.47	53.10	7.37															2.56
03.02.2021	24.00		345.79	345.79	0.00	62.23	54.44	7.79															2.56
04.02.2021	24.00		345.70	345.70	0.00	65.84	56.84	9.00															3.13
05.02.2021	24.00		345.05	345.05	0.00	67.61	58.15	9.46															3.27
06.02.2021	24.00		344.20	344.20	0.00	70.38	60.34	10.04															3.47
07.02.2021	24.00		343.87	343.87	0.00	71.16	61.05	10.11															3.49
08.02.2021	24.00		344.08	344.08	0.00	71.62	61.35	10.27															3.55
09.02.2021	24.00		343.80	343.80	0.00	72.46	61.94	10.52															3.63
10.02.2021	24.00		343.58	343.58	0.00	72.19	61.73	10.46															3.67
11.02.2021	24.00		343.77	343.77	0.00	72.79	62.15	10.64															3.67
12.02.2021	24.00		343.70	343.70	0.00	72.85	62.29	10.56															3.64
13.02.2021	24.00		343.58	343.58	0.00	72.61	62.26	10.35															3.57
14.02.2021	24.00		343.59	343.59	0.00	72.48	62.00	10.48															3.62
15.02.2021	24.00		343.62	343.62	0.00	72.64	62.30	10.34															3.57
16.02.2021	24.00		343.79	343.79	0.00	72.34	61.98	10.36															3.58
17.02.2021	24.00		343.72	343.72	0.00	72.06	61.56	10.50															3.62
18.02.2021	24.00		343.25	343.25	0.00	72.29	61.82	10.47															3.61
19.02.2021	24.00		343.08	343.08	0.00	72.26	61.97	10.29															3.55
20.02.2021	24.00		342.97	342.97	0.00	72.34	62.20	10.14															3.49
21.02.2021	24.00		343.26	343.26	0.00	72.17	61.95	10.22															3.52
22.02.2021	24.00		349.34	349.34	0.00	66.58	57.75	8.83															3.09
Итого	744.00		10829.40	10829.40	0.00																		95.64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему:  
 Период превышения t2:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Узл. изл.

0 час  
 0 час  
 0 Гкал

0 Гкал  
 0 Гкал  
 0 Гкал

0 Гкал  
 0 Гкал  
 0 Гкал

0 Гкал  
 0 Гкал  
 0 Гкал

0 Гкал  
 0 Гкал  
 0 Гкал

« » 20 г.  
 ФГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

