Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8746.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**

Адрес: **Седова ул, д. 26, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28171**

Обслуживающая организация: Телефон:

Источник: **котельная 1 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **30.01.2022** Режим (схема): **ОП: А32-00;**

Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1314317** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Подающий трубопровод (М1) ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,071 17,69 Взлет ТПС

Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-550(Л/Ф) 0,071 21,23 Взлет ТПС

Подающий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2076** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **65,5579** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2021		*																				
24.01.2021		*																				
25.01.2021		*																				
26.01.2021		*																				
27.01.2021		*																				
28.01.2021		*																				
29.01.2021		*																				
30.01.2021		*																				
31.01.2021		*																				
01.02.2021		*																				
02.02.2021		*																				
03.02.2021		*																				
04.02.2021		*																				
05.02.2021	24,00	*	144,56	144,56	0,00	92,14	73,11	19,03	5,80	3,90												2,89
06.02.2021	24,00	*	241,66	241,66	0,00	93,09	71,69	21,40	5,00	3,70												5,19
07.02.2021	24,00	*	241,49	241,49	0,00	93,24	72,01	21,23	5,00	3,70												5,15
08.02.2021	24,00	*	242,05	242,05	0,00	93,31	70,43	22,88	5,00	3,70												5,56
09.02.2021	24,00	*	242,14	242,14	0,00	93,19	70,23	22,96	5,00	3,70												5,58
10.02.2021	24,00	*	241,95	241,95	0,00	93,00	72,51	20,49	5,00	3,70												4,98
11.02.2021	24,00	*	242,28	242,28	0,00	93,09	70,51	22,58	5,00	3,70												5,49
12.02.2021	24,00	*	242,46	242,46	0,00	93,03	72,09	20,94	5,00	3,70												5,10
13.02.2021	24,00	*	242,24	242,24	0,00	93,18	71,30	21,88	5,00	3,70												5,32
14.02.2021	24,00	*	242,15	242,15	0,00	93,09	70,99	22,10	5,00	3,70												5,37
15.02.2021	24,00	*	242,21	242,21	0,00	92,99	71,08	21,91	5,00	3,70												5,33
16.02.2021	24,00	*	241,53	241,53	0,00	93,60	70,20	23,40	5,00	3,70												5,67
17.02.2021	24,00	*	241,97	241,97	0,00	93,34	70,49	22,85	5,00	3,70												5,55
18.02.2021	24,00	*	242,22	242,22	0,00	93,03	72,84	20,19	5,00	3,70												4,91
19.02.2021	24,00	*	241,99	241,99	0,00	93,38	70,73	22,65	5,00	3,70												5,50
20.02.2021	24,00	*	242,03	242,03	0,00	93,49	70,00	23,49	5,00	3,70												5,71
21.02.2021	24,00	*	241,57	241,57	0,00	93,38	70,04	23,34	5,00	3,70												5,66
22.02.2021	24,00	*	242,43	242,43	0,00	92,88	71,29	21,59	5,00	3,70												5,26
Среднее	24,00		236,61	236,61	0,00	93,14	71,20	21,94	5,04	3,71												5,23
Итого	**432,00**		**4258,93**	**4258,93**	**0,00**																	**94,22**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **312** час **67,99** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **312** час **0** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,64** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **162,21** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» 02 20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____/