

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Узел учета: Отопление
Код УТЭ: 28170
График: 141711

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Седова ул. д. 30, лит. А
Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Договор: 8797_038_1
Сторит адрес: Тел: 0
Схема подключения: Приборы УТЭ поверены до: 08.06.2022

Телефон:

Режим (схема):
Преобр. давления: СДВ-И-1.60
СДВ-И-1.60

ОП: А32-00;

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ТСРВ-026M № 1313236
Расходомер: ЗРСВ-440(П/Ф)
Поддоющий трубопровод (М1) Обратный трубопровод (М2) Подающий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Уп) Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: QOT = 0.213
Договорные нагрузки (ср сут): Гкал/час: QOT = 0.213
Договорные расходы (ср сут): Гкал/сут: GOT = 67.2632

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021
QOT = 0.213
Qсвт = 0
Qтех = 0
Qтех.гвс = 0
Qтех.гвс.ср = 0
Gтех = 0
Gтех.гвс = 0
Gтех.гвс.ср = 0

2-х-трубная схема
Термопреобр.: Валет ТПС
Валет ТПС

Qсвт = 0
Qтех = 0
Qтех.гвс = 0
Qтех.гвс.ср = 0
Gтех = 0
Gтех.гвс = 0
Gтех.гвс.ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Удлит	T3	T4	P3	P4
	час		°C	°C	°C	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2021	24.00		57.72	57.71	0.01	83.98	46.39	37.59	5.50	3.50												2.17
24.01.2021	24.00		57.76	57.76	0.00	81.43	45.79	35.64	5.50	3.50												2.06
25.01.2021	24.00		57.80	57.80	0.00	78.83	45.16	33.67	5.40	3.50												1.95
26.01.2021	24.00		57.86	57.86	0.00	77.97	44.96	33.01	5.40	3.50												1.91
27.01.2021	24.00		57.75	57.75	0.00	78.66	45.25	33.41	5.40	3.50												1.93
28.01.2021	24.00		57.78	57.78	0.00	78.30	45.11	33.19	5.40	3.50												1.92
29.01.2021	24.00		57.67	57.67	0.00	77.97	44.88	33.09	5.40	3.50												1.91
30.01.2021	24.00		57.64	57.64	0.00	78.26	44.91	33.35	5.40	3.50												1.92
31.01.2021	24.00		57.68	57.68	0.00	78.42	44.80	33.62	5.40	3.50												1.94
01.02.2021	24.00		57.77	57.77	0.00	78.29	44.51	33.78	5.40	3.50												1.95
02.02.2021	24.00		57.75	57.75	0.00	79.87	44.89	34.98	5.40	3.50												2.02
03.02.2021	24.00		57.60	57.60	0.00	83.73	46.11	37.62	5.40	3.50												2.17
04.02.2021	24.00		57.74	57.74	0.00	86.12	46.50	39.61	5.40	3.50												2.29
05.02.2021	24.00		57.76	57.76	0.00	87.99	46.50	41.49	5.40	3.50												2.40
06.02.2021	24.00		57.81	57.81	0.00	88.89	46.51	42.38	5.40	3.50												2.45
07.02.2021	24.00		57.83	57.83	0.00	89.03	46.45	42.58	5.40	3.50												2.47
08.02.2021	24.00		57.84	57.84	0.00	89.09	46.67	42.42	5.40	3.50												2.46
09.02.2021	24.00		57.85	57.85	0.00	88.93	46.52	42.41	5.40	3.50												2.46
10.02.2021	24.00		57.89	57.89	0.00	88.72	46.07	42.65	5.40	3.50												2.47
11.02.2021	24.00		57.85	57.85	0.00	88.83	46.13	42.70	5.40	3.50												2.47
12.02.2021	24.00		57.89	57.89	0.00	88.74	45.96	42.78	5.40	3.50												2.48
13.02.2021	24.00		57.85	57.85	0.00	88.88	46.48	42.40	5.40	3.50												2.48
14.02.2021	24.00		57.85	57.85	0.00	88.89	46.06	42.83	5.40	3.50												2.45
15.02.2021	24.00		57.76	57.76	0.00	88.74	46.20	42.54	5.40	3.50												2.46
16.02.2021	24.00		57.88	57.88	0.00	88.74	46.20	42.54	5.40	3.50												2.46
17.02.2021	24.00		57.74	57.74	0.00	89.39	46.78	42.61	5.40	3.50												2.47
18.02.2021	24.00		57.81	57.81	0.00	89.08	46.37	42.71	5.40	3.50												2.49
19.02.2021	24.00		58.01	58.01	0.00	88.71	45.87	42.84	5.40	3.50												2.48
20.02.2021	24.00		57.89	57.89	0.00	89.11	46.27	42.84	5.40	3.50												2.48
21.02.2021	24.00		57.81	57.81	0.00	89.27	46.79	42.48	5.40	3.50												2.46
22.02.2021	24.00		57.76	57.76	0.00	89.21	47.16	42.05	5.40	3.50												2.43
Среднее	24.00		57.91	57.91	0.00	88.67	46.45	42.22	5.40	3.50												2.45
Итого	744.00		1791.66	1791.66	0.01	85.23	45.95	39.27	5.41	3.50												70.43

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, т; M2, т; M3, т; M4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, т; Qобщ, Гкал; Тпак, °C; Удлит, м3

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Уп, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
Объем потребленного теплоносителя Упвс изл.

1.64 °C
70.43 Гкал
0 Гкал
0 час
0 час
0 Гкал
0 Гкал
0 Гкал
0 Гкал

Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 20 г.

