

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за февраль 2021

Абонент: ООО «ЖКС №2 Невского района» Адрес: Седова Ул., Д. 71 Договор: 9244.038.1 Узел учета: 10677 Отопление: 149/70

Обслуживающая организация: котельная 2 Невская Исполнитель: ССПТ941.11 № 24960 Часовые и суточн. архивы в файлах: Схема подключения: 2-х трубная схема

Вычислитель: Циркуляционный ГВС (М1) Обратный трубопровод (М2) Подающий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (V1) Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) Qтеп=0 Qгвс=0 Qгвс ср=0 Qгвс.м=0

Расчетные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qтеп=0 Qгвс=0 Qгвс ср=0 Qгвс.м=0

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qтеп=0 Qгвс=0 Qгвс ср=0 Qгвс.м=0

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп=0 Qгвс=0 Qгвс ср=0 Qгвс.м=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	M3	M4	dv (излив)	Уполнит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
23.01.2021	24.00		180,86	179,53	1,33	90,07	55,86	34,21															6,28
24.01.2021	24.00		180,43	179,13	1,30	87,05	54,87	32,18															5,89
25.01.2021	24.00		184,90	183,59	1,31	84,25	54,23	30,02															5,52
26.01.2021	24.00		184,93	183,61	1,32	83,11	53,74	29,37															5,57
27.01.2021	24.00		184,49	183,20	1,29	83,54	53,81	29,73															5,54
28.01.2021	24.00		184,22	182,92	1,30	83,24	53,60	29,64															5,60
29.01.2021	24.00		186,31	185,14	1,17	83,27	53,62	29,65															5,54
30.01.2021	24.00		183,44	182,27	1,17	83,15	53,37	29,78															5,34
31.01.2021	24.00		169,79	168,78	1,01	83,71	52,65	31,06															5,63
01.02.2021	24.00		179,23	178,23	1,00	83,17	52,14	31,03															5,90
02.02.2021	24.00		181,71	180,69	1,02	85,11	53,01	32,10															6,37
03.02.2021	24.00		184,20	183,18	1,02	89,58	55,42	34,16															6,72
04.02.2021	24.00		181,66	180,59	1,07	92,61	56,05	36,56															7,04
05.02.2021	24.00		180,98	179,96	1,02	95,13	56,54	38,49															7,13
06.02.2021	24.00		181,05	179,99	1,06	95,91	56,97	38,94															7,16
07.02.2021	24.00		181,30	180,25	1,05	95,81	56,75	39,06															7,06
08.02.2021	24.00		181,86	180,74	1,12	96,21	57,45	38,76															7,06
09.02.2021	24.00		179,15	178,10	1,05	95,89	56,92	38,97															7,06
10.02.2021	24.00		173,29	171,76	1,53	96,29	56,17	40,12															7,09
11.02.2021	24.00		176,16	175,07	1,09	96,17	56,43	39,74															7,09
12.02.2021	24.00		174,17	173,06	1,11	96,48	56,21	40,27															7,03
13.02.2021	24.00		172,32	171,25	1,07	96,06	55,72	40,34															7,03
14.02.2021	24.00		173,62	172,54	1,08	96,57	56,54	40,03															7,08
15.02.2021	24.00		176,59	175,49	1,10	96,02	56,41	39,61															7,16
16.02.2021	24.00		179,00	177,77	1,23	96,54	57,05	39,49															7,07
17.02.2021	24.00		175,95	174,89	1,06	96,35	56,61	39,74															7,13
18.02.2021	24.00		174,88	173,78	1,10	96,10	55,81	40,29															7,12
19.02.2021	24.00		178,04	176,90	1,14	95,88	56,35	39,53															7,14
20.02.2021	24.00		181,65	180,51	1,14	96,17	57,33	38,84															7,05
21.02.2021	24.00		187,48	186,38	1,10	95,20	58,02	37,18															7,05
22.02.2021	24.00		178,12	176,99	1,13	96,31	57,22	39,09															6,55
Среднее	24.00		179,73	178,59	1,14	91,64	55,58	36,06															203,14
Итого	744,00		5571,78	5536,29	35,49																		203,14

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, т; M2, т; M3, т; M4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час; Объем теплоснабителя Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час; Период превышения t2: 0 °C; Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C; Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 203,14 Гкал; Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М куб.м; Объем потребленного теплоснабителя Vгвс излп, М куб.м

Филиал «Энергосбыт» Абонентское управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Представитель теплоснабжающей организации