

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 80, лит. А  
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9148.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:  
 Угол учета:  
 Код УУТЗ:

Общий:  
 24473

Источники: котельная 2 Невская

Схема подключения: 2-х-трубная схема

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205566  
 Подключающий трубопровод (М1) ПРЭМ-50-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-В1  
 Подключающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021  
 Глипл= 0,16  
 Глиах= 0,16  
 Глиб= 0,067  
 КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр.Давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)+M2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот= 0,395  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.): Тсут: Gот= 120

Овент= 0  
 Qтех= 0  
 Gтех= 0  
 Gтех ср= 0,0094  
 Gтех ср= 0,0094  
 Gтех ср= 3,76

Qгвс= 0,3163  
 Qгвс ср= 0,0926  
 Gгвс ср= 37,04  
 Gгвс ср=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (калив)	Уподлит	T3		T4	P3	P4
23.01.2021	24.00		195,96	176,18	19,78	90,50	58,57	31,93	14,76	18,27	15,22	15,22	15,22	15,22	15,22	15,22	82,41	79,53	7,27	7,43		
24.01.2021	24.00		199,14	175,88	23,26	87,44	57,74	29,70	18,27	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	79,53	77,40	7,40	6,91		
25.01.2021	24.00		200,01	177,07	22,94	84,88	56,92	27,96	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	77,40	76,63	6,81	6,81		
26.01.2021	24.00		200,08	177,08	23,00	83,86	56,36	27,50	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	76,63	77,09	7,09	6,82		
27.01.2021	24.00		199,14	176,95	22,19	84,28	56,37	27,91	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	77,09	76,82	6,82	6,82		
28.01.2021	24.00		199,37	176,68	22,69	83,95	56,18	27,77	17,74	17,74	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	76,82	76,80	6,80	6,82		
29.01.2021	24.00		198,02	176,67	21,35	84,08	56,34	27,74	16,43	16,43	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	76,80	76,56	5,94	5,94		
30.01.2021	22.00*		179,09	161,60	17,49	83,87	56,25	27,62	13,59	13,59	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	76,56	77,27	7,27	6,92		
31.01.2021	24.00		195,50	173,86	21,64	84,32	55,06	29,26	16,81	16,81	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	77,27	77,44	7,44	7,00		
01.02.2021	24.00		195,83	173,38	22,45	83,77	54,30	29,47	17,53	17,53	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	77,44	76,86	7,00	7,20		
02.02.2021	24.00		194,58	173,17	21,41	86,28	55,42	30,86	16,54	16,54	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	76,86	79,66	7,68	7,20		
03.02.2021	24.00		196,17	175,29	20,88	90,55	57,58	32,97	15,88	15,88	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	79,66	83,46	8,34	8,32		
04.02.2021	24.00		195,36	173,30	22,06	93,72	57,70	36,02	16,96	16,96	17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	17,52	83,46	86,80	8,60	8,32		
05.02.2021	24.00		194,53	172,75	21,78	96,14	58,75	37,39	16,75	16,75	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	86,80	88,94	8,94	8,57		
06.02.2021	24.00		191,73	172,87	18,86	96,85	58,88	37,97	13,89	13,89	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	88,94	89,35	8,41	8,68		
07.02.2021	24.00		194,94	173,03	21,91	96,71	58,90	37,81	16,74	16,74	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	89,35	89,16	8,16	8,68		
08.02.2021	24.00		195,33	173,56	21,77	95,33	59,53	37,58	16,63	16,63	17,23	17,23	17,23	17,23	17,23	17,23	89,16	89,54	8,66	8,66		
09.02.2021	24.00		195,17	172,36	22,81	96,74	59,01	37,73	17,67	17,67	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29	89,54	89,35	8,35	8,73		
10.02.2021	24.00		191,29	171,13	20,16	96,99	58,47	38,52	15,10	15,10	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	89,35	89,12	8,12	8,57		
11.02.2021	24.00		193,11	171,92	21,19	96,97	58,88	38,09	16,02	16,02	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	89,12	89,42	8,42	8,62		
12.02.2021	24.00		191,73	170,91	20,82	97,19	58,66	38,53	15,69	15,69	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	89,42	89,57	8,57	8,63		
13.02.2021	24.00		190,29	170,42	19,87	96,76	58,29	38,47	14,85	14,85	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	89,57	89,22	8,22	8,50		
14.02.2021	24.00		193,15	171,56	21,59	97,25	59,11	38,14	16,49	16,49	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	89,22	89,77	8,77	8,66		
15.02.2021	24.00		193,98	172,65	21,33	96,77	58,67	38,10	16,15	16,15	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	89,77	89,23	8,23	8,66		
16.02.2021	24.00		196,94	174,43	22,51	97,30	59,64	37,66	17,27	17,27	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	89,23	89,67	8,67	8,78		
17.02.2021	24.00		193,10	171,61	21,49	97,09	59,16	37,93	16,31	16,31	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	89,67	89,26	8,26	8,62		
18.02.2021	24.00		192,44	170,92	21,52	96,85	58,09	38,76	16,42	16,42	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	89,26	89,29	8,29	8,73		
19.02.2021	24.00		194,65	172,60	22,05	96,66	58,03	37,63	16,85	16,85	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	89,29	89,04	8,04	8,65		
20.02.2021	24.00		193,97	173,48	20,49	97,11	59,72	37,39	15,33	15,33	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	89,04	89,26	8,26	8,50		
21.02.2021	24.00		192,33	178,48	19,85	96,06	60,54	35,52	14,56	14,56	15,05	15,05	15,05	15,05	15,05	15,05	89,26	87,90	8,27	8,33		
22.02.2021	24.00		192,16	173,13	19,03	97,06	59,75	37,31	13,87	13,87	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	87,90	89,12	8,12	8,33		
Среднее	23,94		195,21	173,85	21,35	92,42	58,00	34,43	16,31	16,31	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	89,12	84,98	8,49	7,97		
Итого	742,00		6035,09	5374,92	660,17				504,32	504,32	520,64	520,64	520,64	520,64	520,64	520,64				246,39		

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т		Qобщ, Гкал
	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Уилд, рассчитанный по среднему  
 Период превышения I2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 °С  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 247,06 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабителя Уилд изл. 522,05 м.куб

2 час 0,67 Гкал  
 2 час 1,41 куб.м

Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
 «ЖК №2 Невского района»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Предоставитель теплоснабляющей организации