# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9152.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**

Адрес: **Седова ул, д. 82, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **12360**

Обслуживающая организация: Телефон:

Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **26.12.2021** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **СПТ943 № 14862** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: / Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТПТР-05 |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТПТР-05 |
| Подающий ГВС (М3) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | ТПТ-15-2 |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,4248** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0,271** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0,1232** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **129,053** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **49,28** | Gгвс.м= |

## Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.01.2021 | 24,00 | * | 217,11 | 197,14 | 19,97 | 90,18 | 60,45 | 29,73 | | | 12,67 | | 12,67 | 13,11 | | 13,11 | | 89,19 | | | | 7,68 |
| 24.01.2021 | 24,00 | * | 217,08 | 196,84 | 20,24 | 87,14 | 59,01 | 28,13 | | | 13,01 | | 13,01 | 13,44 | | 13,44 | | 86,09 | | | | 7,32 |
| 25.01.2021 | 24,00 | * | 218,06 | 197,68 | 20,38 | 84,52 | 57,85 | 26,67 | | | 12,85 | | 12,85 | 13,25 | | 13,25 | | 83,82 | | | | 7,01 |
| 26.01.2021 | 24,00 | * | 219,06 | 197,83 | 21,23 | 83,37 | 57,37 | 26,00 | | | 13,95 | | 13,95 | 14,38 | | 14,38 | | 82,98 | | | | 6,93 |
| 27.01.2021 | 24,00 | * | 216,91 | 197,96 | 18,95 | 83,79 | 57,75 | 26,04 | | | 11,82 | | 11,82 | 12,19 | | 12,19 | | 83,36 | | | | 6,76 |
| 28.01.2021 | 24,00 | * | 217,54 | 197,36 | 20,18 | 83,48 | 57,51 | 25,97 | | | 12,81 | | 12,81 | 13,20 | | 13,20 | | 83,01 | | | | 6,83 |
| 29.01.2021 | 24,00 | * | 217,00 | 197,16 | 19,84 | 83,61 | 57,46 | 26,15 | | | 12,18 | | 12,18 | 12,56 | | 12,56 | | 83,17 | | | | 6,83 |
| 30.01.2021 | 24,00 | * | 217,66 | 196,53 | 21,13 | 83,40 | 57,36 | 26,04 | | | 13,46 | | 13,46 | 13,87 | | 13,87 | | 83,01 | | | | 6,90 |
| 31.01.2021 | 24,00 | * | 207,49 | 186,69 | 20,80 | 83,83 | 57,19 | 26,64 | | | 13,02 | | 13,02 | 13,43 | | 13,43 | | 83,53 | | | | 6,74 |
| 01.02.2021 | 24,00 | * | 212,67 | 191,93 | 20,74 | 83,37 | 56,74 | 26,63 | | | 11,78 | | 11,78 | 12,14 | | 12,14 | | 82,86 | | | | 6,86 |
| 02.02.2021 | 24,00 | * | 213,08 | 191,36 | 21,72 | 85,48 | 57,66 | 27,82 | | | 12,40 | | 12,40 | 12,81 | | 12,81 | | 85,69 | | | | 7,20 |
| 03.02.2021 | 24,00 | * | 213,90 | 193,45 | 20,45 | 89,93 | 60,17 | 29,76 | | | 11,06 | | 11,06 | 11,45 | | 11,45 | | 89,58 | | | | 7,62 |
| 04.02.2021 | 24,00 | * | 212,14 | 180,52 | 31,62 | 92,96 | 61,55 | 31,41 | | | 11,23 | | 11,23 | 11,65 | | 11,65 | | 92,63 | | | | 8,63 |
| 05.02.2021 | 24,00 | * | 212,75 | 155,57 | 57,18 | 95,50 | 64,31 | 31,19 | | | 11,52 | | 11,52 | 11,98 | | 11,98 | | 95,12 | | | | 10,34 |
| 06.02.2021 | 24,00 | * | 212,40 | 160,09 | 52,31 | 96,26 | 64,34 | 31,92 | | | 11,17 | | 11,17 | 11,61 | | 11,61 | | 95,71 | | | | 10,17 |
| 07.02.2021 | 24,00 | * | 214,36 | 193,48 | 20,88 | 96,15 | 62,16 | 33,99 | | | 14,34 | | 14,34 | 14,91 | | 14,91 | | 95,61 | | | | 8,61 |
| 08.02.2021 | 24,00 | * | 213,58 | 194,77 | 18,81 | 96,54 | 62,59 | 33,95 | | | 12,77 | | 12,77 | 13,28 | | 13,28 | | 95,98 | | | | 8,46 |
| 09.02.2021 | 24,00 | * | 212,09 | 193,32 | 18,77 | 96,16 | 62,22 | 33,94 | | | 12,53 | | 12,53 | 13,03 | | 13,03 | | 95,64 | | | | 8,39 |
| 10.02.2021 | 24,00 | * | 210,01 | 191,83 | 18,18 | 96,39 | 62,02 | 34,37 | | | 12,01 | | 12,01 | 12,49 | | 12,49 | | 95,84 | | | | 8,37 |
| 11.02.2021 | 24,00 | * | 211,51 | 192,98 | 18,53 | 96,36 | 61,97 | 34,39 | | | 12,50 | | 12,50 | 13,00 | | 13,00 | | 95,88 | | | | 8,45 |
| 12.02.2021 | 24,00 | * | 209,75 | 192,26 | 17,49 | 96,62 | 61,87 | 34,75 | | | 11,80 | | 11,80 | 12,28 | | 12,28 | | 96,00 | | | | 8,40 |
| 13.02.2021 | 24,00 | * | 210,72 | 191,63 | 19,09 | 96,16 | 61,51 | 34,65 | | | 13,68 | | 13,68 | 14,23 | | 14,23 | | 95,69 | | | | 8,50 |
| 14.02.2021 | 24,00 | * | 212,26 | 192,71 | 19,55 | 96,67 | 62,17 | 34,50 | | | 13,78 | | 13,78 | 14,33 | | 14,33 | | 96,10 | | | | 8,57 |
| 15.02.2021 | 24,00 | * | 212,43 | 193,82 | 18,61 | 96,20 | 61,86 | 34,34 | | | 12,97 | | 12,97 | 13,49 | | 13,49 | | 95,64 | | | | 8,48 |
| 16.02.2021 | 24,00 | * | 215,17 | 196,01 | 19,16 | 96,72 | 62,65 | 34,07 | | | 13,35 | | 13,35 | 13,89 | | 13,89 | | 96,16 | | | | 8,56 |
| 17.02.2021 | 24,00 | * | 211,26 | 192,56 | 18,70 | 96,52 | 62,10 | 34,42 | | | 12,63 | | 12,63 | 13,14 | | 13,14 | | 95,91 | | | | 8,46 |
| 18.02.2021 | 24,00 | * | 210,16 | 191,61 | 18,55 | 96,28 | 61,45 | 34,83 | | | 12,71 | | 12,71 | 13,21 | | 13,21 | | 95,77 | | | | 8,49 |
| 19.02.2021 | 24,00 | * | 212,10 | 193,68 | 18,42 | 96,10 | 61,65 | 34,45 | | | 12,57 | | 12,57 | 13,07 | | 13,07 | | 95,50 | | | | 8,47 |
| 20.02.2021 | 24,00 | * | 212,60 | 194,77 | 17,83 | 96,50 | 62,20 | 34,30 | | | 12,17 | | 12,17 | 12,66 | | 12,66 | | 95,98 | | | | 8,43 |
| 21.02.2021 | 24,00 | * | 217,63 | 199,92 | 17,71 | 95,52 | 62,41 | 33,11 | | | 11,75 | | 11,75 | 12,21 | | 12,21 | | 94,73 | | | | 8,34 |
| 22.02.2021 | 24,00 | * | 211,77 | 193,63 | 18,14 | 96,49 | 62,14 | 34,35 | | | 12,03 | | 12,03 | 12,51 | | 12,51 | | 95,80 | | | | 8,43 |
| **Среднее** | 24,00 | | 213,62 | 191,52 | 22,10 | 91,88 | 60,64 | 31,24 | | | 12,53 | | 12,53 | 12,99 | | 12,99 | | 91,35 | | | | 8,04 |
| **Итого** | **744,00** | | **6622,25** | **5937,09** | **685,16** | | | | | | **388,52** | | **388,52** | **402,80** | | **402,80** | | | | | | **249,23** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **249,23** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **402,8** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/