

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Седова ул, д. 84, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9091.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЗ: 20
График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:
Вычислитель: ТСРВ-026М №1318919(1)
Подводящий трубопровод (М1) расходомер: ЭРСВ-440ПВ-32
Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440ПВ-32
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vл)
Расчетный алгоритм:

Схема подключения:
Приборы УУТЗ поверены до: 30.01.2022
Гитак= 28.98
Взлет ТПС
Взлет ТПС

Режим (схема):
Преобр. Давления: СДВ
СДВ

зим: Q=М1*(h1-hвх)-М2*(h2-hвх)

лето: Qгвс=М3*(h3-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qотг= 0,3563
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qотг=ср 0
Договорные расходы (ср. сут.), Гбт: Qотг=сут 0

Qотг=сут 0
Qгвс=сут 0
Qотг=сут 0
Qгвс=сут 0

Qгвс=сут 0
Qгвс=сут 0
Qгвс=сут 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Учет отопления (ТВ-1)													Учет ГВС (ТВ-2)										
Дата	Ти	НС	М1	М2	ДМ	Т1	Т2	dT	P1	P2	М3	М4	ДМ	V3	V4	dv(затв)	Уплотнит	ТЗ	Т4	P3	P4	Qобщ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.01.2021	24.00		141.25	142.10	-0.85	89.60	59.59	30.01	6.30	3.50												4.20	
24.01.2021	24.00		141.07	142.39	-1.32	86.60	58.53	28.07	6.30	3.50												3.89	
25.01.2021	24.00		142.02	143.23	-1.21	84.00	57.51	26.49	6.30	3.50												3.70	
26.01.2021	24.00		142.20	143.30	-1.10	82.85	56.97	25.88	6.30	3.50												3.63	
27.01.2021	24.00		142.18	143.22	-1.04	83.27	57.09	26.18	6.30	3.50												3.67	
28.01.2021	24.00		142.04	142.99	-0.95	82.96	57.02	25.94	6.30	3.50												3.64	
29.01.2021	24.00		142.02	142.92	-0.88	83.09	56.86	26.23	6.30	3.50												3.69	
30.01.2021	24.00	*	141.22	141.68	-0.46	82.89	56.53	26.36	6.30	3.40												3.71	
31.01.2021	23.92	*	134.91	135.66	-0.75	83.24	56.42	26.82	6.00	3.30												3.59	
01.02.2021	24.00		139.43	140.18	-0.75	82.86	56.00	26.86	6.20	3.50												3.71	
02.02.2021	24.00		139.18	139.99	-0.81	84.92	56.69	28.23	6.20	3.50												3.89	
03.02.2021	24.00		140.69	141.59	-0.90	89.35	59.06	30.29	6.30	3.50												4.22	
04.02.2021	24.00		139.14	140.09	-0.95	92.36	60.03	32.33	6.20	3.50												4.46	
05.02.2021	24.00		138.52	139.32	-0.80	94.88	60.70	34.18	6.20	3.50												4.70	
06.02.2021	24.00		138.46	139.16	-0.70	95.64	60.91	34.73	6.20	3.50												4.78	
07.02.2021	24.00		138.57	139.86	-1.29	95.52	60.74	34.78	6.20	3.50												4.76	
08.02.2021	24.00		138.88	140.28	-1.40	95.91	61.01	34.90	6.20	3.50												4.78	
09.02.2021	24.00		137.82	139.31	-1.49	95.55	60.60	34.95	6.20	3.50												4.74	
10.02.2021	24.00		136.56	138.14	-1.58	95.80	60.11	35.69	6.10	3.50												4.79	
11.02.2021	24.00		137.11	138.83	-1.72	95.76	60.08	35.68	6.20	3.40												4.81	
12.02.2021	24.00		136.25	138.01	-1.76	96.02	60.05	35.97	6.10	3.40												4.81	
13.02.2021	24.00		135.67	137.51	-1.84	95.54	59.52	36.02	6.10	3.40												4.79	
14.02.2021	24.00		136.64	138.63	-1.99	96.05	60.38	35.67	6.20	3.50												4.77	
15.02.2021	24.00		137.18	139.20	-2.02	95.59	60.04	35.55	6.20	3.50												4.77	
16.02.2021	24.00		138.78	140.90	-2.12	96.09	60.66	35.43	6.30	3.50												4.76	
17.02.2021	24.00		136.53	138.62	-2.09	95.93	60.26	35.67	6.20	3.50												4.76	
18.02.2021	24.00		135.77	137.81	-2.04	95.67	59.54	36.13	6.10	3.50												4.80	
19.02.2021	24.00		137.24	139.41	-2.17	95.49	59.72	35.77	6.20	3.50												4.80	
20.02.2021	24.00		137.80	140.00	-2.20	95.88	60.47	35.41	6.20	3.50												4.76	
21.02.2021	24.00		141.31	143.49	-2.18	94.93	60.98	33.95	6.40	3.40												4.68	
22.02.2021	24.00		137.85	139.89	-2.04	95.87	60.57	35.30	6.20	3.50												4.76	
Среднее	24.00		138.88	140.26	-1.40	91.29	59.18	32.11	6.22	3.48												4.38	
Итого	743.92		4304.31	4347.71	-43.40																		135.86

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл-ч	Qобщ, Гкал	Траб. ч
					Гул	Гул			

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0.08 час
Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему: 0.08 час
Период расчета по договору: 0.01 Гкал
Период правления т2: 0 Гкал
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии ООО: 135.87 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Уилл изл: М.куб.

Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20 г.

