

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул., д. 87, корп. 3, лит. Б

Договор: 9904.038.1  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭЗ:

Общий  
 24450

Осуществляющая организация:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 1507/0

Установленные приборы:

Приборы УТЭЗ поверены до:

18.07.2021

Предб. давления:

Вычислитель: ВКТ-7 № 205544  
 Подходящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подходящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)

расходомер: ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-20-В1

Гмпл= 0,067  
 0,067  
 0,027

Термопробор: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н

Гмах= 30  
 30  
 12

Подлинный алгоритм:

зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)

лето: QГвс=M3\*(h3-hхв)

Договорные нагрузки (гр.час): Галл/час:

Qот = 0,23  
 Qот = 69

Qвент. = 0  
 Qвент. = 0

Qгех = 0  
 Qгех = 0

Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0

Qгвс.ср = 0,046  
 Qгвс.ср = 18,4

Qгвс.м = 18,4

Договорные расходы (гр.сут.): Т/сут:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (налив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ				
23.01.2021	24.00	*	91,39	80,97	10,42	87,21	50,80	36,41																		3,86
24.01.2021	24.00		93,10	80,54	12,56	85,22	50,26	34,96																		3,89
25.01.2021	24.00		90,53	80,29	10,24	82,72	49,43	33,29																		3,52
26.01.2021	24.00		90,88	80,91	9,97	82,17	49,25	32,92																		3,49
27.01.2021	24.00		90,42	80,52	9,90	82,34	49,08	33,26																		3,50
28.01.2021	24.00		90,21	80,27	9,94	82,94	49,18	33,76																		3,54
29.01.2021	24.00		89,78	79,94	9,84	82,86	48,85	34,01																		3,54
30.01.2021	24.00		90,28	79,61	10,67	81,75	48,25	33,50																		3,68
31.01.2021	24.00		90,20	78,83	11,37	83,06	48,39	34,67																		3,75
01.02.2021	24.00		90,04	79,02	11,02	84,07	48,47	35,60																		3,87
02.02.2021	24.00		90,52	79,26	11,26	85,95	49,37	36,58																		3,84
03.02.2021	24.00		88,36	78,62	9,74	87,83	49,90	37,93																		4,01
04.02.2021	24.00		86,40	75,99	10,41	89,78	49,34	40,44																		4,26
05.02.2021	24.00		86,32	75,92	10,40	93,05	49,77	43,28																		4,37
06.02.2021	24.00		87,43	77,06	10,37	94,51	50,59	43,92																		4,29
07.02.2021	24.00		89,11	76,94	12,17	94,35	50,58	43,77																		4,26
08.02.2021	24.00		87,07	77,27	9,80	93,35	50,90	43,45																		4,29
09.02.2021	24.00		86,14	75,87	10,27	93,23	49,70	43,53																		4,30
10.02.2021	24.00		86,29	74,95	11,34	93,38	49,02	44,36																		4,33
11.02.2021	24.00		86,31	75,90	10,41	93,56	49,51	44,05																		4,49
12.02.2021	24.00		85,79	75,70	10,09	93,68	49,44	44,24																		4,30
13.02.2021	24.00		87,62	75,56	12,06	93,80	49,49	44,31																		4,30
14.02.2021	24.00		89,29	76,70	12,59	94,07	50,76	43,31																		4,29
15.02.2021	24.00		87,62	76,17	9,94	93,94	49,99	43,95																		4,32
16.02.2021	24.00		88,49	78,07	10,42	94,12	51,39	42,73																		4,35
17.02.2021	24.00		87,04	75,98	11,06	93,86	50,35	43,51																		4,34
18.02.2021	24.00		85,53	75,10	10,43	93,94	49,26	44,68																		4,26
19.02.2021	24.00	*	86,25	76,72	9,53	93,95	50,21	43,74																		4,28
20.02.2021	24.00		87,70	77,77	9,93	93,95	51,02	42,93																		4,17
21.02.2021	24.00		87,64	78,31	9,33	93,69	51,72	41,97																		4,16
22.02.2021	24.00		85,18	76,07	9,11	94,17	50,81	43,36																		4,06
Среднее	24.00		88,30	77,77	10,54	89,92	49,84	40,08																		129,92
Итого	744,00		2737,42	2410,83	326,59																					

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Коэффициент потребления тепловой энергии Общц:  
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

0 час  
 0 час  
 0,25 °С  
 0,08 Гкал

Гкал  
 куб.м



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации