

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района" Адрес: Спбодская ул. д. 3, лит А ИТП2 Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.23

Установленные приборы: ВКТ-7.04 № 32932 Вычислитель: PRЭМ-40-D Подающий ГВС (M3) Обратный трубопровод (M2) Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (M1)

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв) Договорные нагрузки (ср час): 0,2077 ГВС: Qт=199,392 ГВС: Qгвс=0, Qгвс ср=0, Qгвс м=0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	DM	T1	T2	°C	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (казив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ	
23.01.2021	24.00		180,45	180,45	0,00	57,12	49,38	7,74																1,40
24.01.2021	24.00		180,20	180,20	0,00	56,07	48,59	7,48																1,35
25.01.2021	24.00		180,05	180,05	0,00	53,23	46,46	6,77																1,22
26.01.2021	24.00		180,05	180,05	0,00	54,84	47,69	7,15																1,30
27.01.2021	23.00	*	170,17	170,17	0,00	55,93	48,57	7,36																1,26
28.01.2021	24.00		180,27	180,27	0,00	55,83	48,48	7,35																1,33
29.01.2021	24.00		180,35	180,35	0,00	59,22	51,17	8,05																1,46
30.01.2021	24.00		180,09	180,09	0,00	59,43	51,40	8,03																1,46
31.01.2021	24.00		180,09	180,09	0,00	61,42	52,74	8,68																1,57
01.02.2021	24.00		180,47	180,47	0,00	62,36	53,41	8,95																1,62
02.02.2021	24.00		180,07	180,07	0,00	62,04	53,16	8,88																1,60
03.02.2021	24.00		180,16	180,16	0,00	64,40	54,79	9,61																1,74
04.02.2021	24.00		177,78	177,78	0,00	75,45	62,67	12,78																2,28
05.02.2021	24.00		180,10	180,10	0,00	77,42	65,08	13,32																2,42
06.02.2021	24.00		181,19	181,19	0,00	77,42	64,10	13,32																2,42
07.02.2021	24.00		182,02	182,02	0,00	75,83	63,10	12,73																2,32
08.02.2021	24.00		180,91	180,91	0,00	73,27	61,10	12,17																2,21
09.02.2021	24.00		180,43	180,43	0,00	78,03	64,68	13,35																2,42
10.02.2021	24.00		181,44	181,44	0,00	78,95	65,25	13,70																2,50
11.02.2021	24.00		180,97	180,97	0,00	78,24	64,77	13,47																2,44
12.02.2021	24.00		179,61	179,61	0,00	82,46	67,56	14,90																2,68
13.02.2021	24.00		181,27	181,27	0,00	78,42	64,99	13,43																2,44
14.02.2021	24.00		180,16	180,16	0,00	72,07	60,24	11,83																2,14
15.02.2021	24.00		179,20	179,20	0,00	78,73	65,07	13,66																2,46
16.02.2021	24.00		179,11	179,11	0,00	71,08	59,50	11,58																2,06
17.02.2021	24.00		179,73	179,73	0,00	82,36	67,71	14,65																2,64
18.02.2021	24.00		180,38	180,38	0,00	83,07	68,25	14,82																2,68
19.02.2021	24.00		180,50	180,50	0,00	75,87	63,17	12,70																2,30
20.02.2021	24.00		180,84	180,84	0,00	71,23	59,68	11,55																2,03
21.02.2021	24.00		178,61	178,61	0,00	69,64	58,30	11,34																2,03
22.02.2021	24.00		178,70	178,70	0,00	79,94	65,65	14,29																2,56
Среднее	23,97		180,09	180,09	0,00	69,76	58,60	11,15																2,02
Итого	743,00		5575,37	5575,37	0,00																			62,42

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал
Показаны счетчики на момент снятия данных:								

Количество тепловой энергии общц, рассчитанное по среднему: 1 час 0,08 Гкал
 Объем теплоснабителя Утэл, рассчитанный по среднему: 1 час 0 куб.м
 Период превышения t2: 0 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 62,5 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии общц: М куб
 Объем потребленного теплоснабителя Утэл изл: М куб

ЛУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 СЧЕТ ПРИНЯТ



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабляющей организации