

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская Ул., Д. 14, лит. Ж
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9333.038.1
 Стрелит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЗ:

Общий
 23554

График: 149/70

Установленные приборы: ВК1-7 № 207114
 Вычислитель: Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЗ поверены до: 20.12.2022
 Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)

Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот = 0,175
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qгвс = 0
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.: Gот = 53,1646
 Gгвс = 0

Qвент = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ст = 0
 Qгвс ср = 0,2112
 Qгвс ср = 0,096
 Qгвс ср = 38,4
 Gвс м = 0

Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0,096
 Qгвс ср = 38,4
 Gвс м = 0

Учет отопление (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Общ. Гкал | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|----|----|--------|--------|---------------------|----|----|------------|-----------|-------|----|----|----|----|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (эл/лв) | | Уплит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| 23.01.2021 | 24.00* | | 147,41 | 136,34 | 11,07 | 89,52 | 66,18 | 23,34 | | | 6,17 | 7,19 | 6,38 | | | 6,38 | | 88,61 | | | | | 4,21 |
| 24.01.2021 | 24.00* | | 147,98 | 135,85 | 12,13 | 86,50 | 64,43 | 22,06 | | | 7,19 | 7,19 | 7,41 | | | 7,41 | | 85,88 | | | | | 4,07 |
| 25.01.2021 | 24.00* | | 148,20 | 137,03 | 11,17 | 83,94 | 63,31 | 20,63 | | | 6,16 | 6,16 | 6,34 | | | 6,34 | | 83,27 | | | | | 3,79 |
| 26.01.2021 | 24.00* | | 147,27 | 137,25 | 10,02 | 82,88 | 62,76 | 20,12 | | | 5,14 | 5,14 | 5,29 | | | 5,29 | | 82,42 | | | | | 3,61 |
| 27.01.2021 | 24.00* | | 147,74 | 136,95 | 10,79 | 83,30 | 62,84 | 20,46 | | | 5,85 | 5,85 | 6,04 | | | 6,04 | | 82,22 | | | | | 3,70 |
| 28.01.2021 | 24.00* | | 147,00 | 136,89 | 10,11 | 82,98 | 62,68 | 20,30 | | | 5,23 | 5,23 | 5,40 | | | 5,40 | | 82,05 | | | | | 3,64 |
| 29.01.2021 | 24.00* | | 148,65 | 136,43 | 12,22 | 83,11 | 62,56 | 20,55 | | | 7,41 | 7,41 | 7,64 | | | 7,64 | | 82,82 | | | | | 3,82 |
| 30.01.2021 | 24.00* | | 146,74 | 136,27 | 10,47 | 82,84 | 62,37 | 20,48 | | | 5,74 | 5,74 | 5,90 | | | 5,90 | | 81,76 | | | | | 3,65 |
| 31.01.2021 | 24.00* | | 145,08 | 134,22 | 10,86 | 83,32 | 62,30 | 21,02 | | | 6,17 | 6,17 | 6,36 | | | 6,36 | | 82,75 | | | | | 3,74 |
| 01.02.2021 | 24.00* | | 144,39 | 133,93 | 10,46 | 82,81 | 61,69 | 21,13 | | | 5,63 | 5,63 | 5,81 | | | 5,81 | | 82,27 | | | | | 3,68 |
| 02.02.2021 | 24.00* | | 144,52 | 133,73 | 10,79 | 85,17 | 62,98 | 22,19 | | | 6,02 | 6,02 | 6,20 | | | 6,20 | | 84,58 | | | | | 3,90 |
| 03.02.2021 | 24.00* | | 145,49 | 135,63 | 9,86 | 89,40 | 65,52 | 23,88 | | | 5,19 | 5,19 | 5,36 | | | 5,36 | | 87,34 | | | | | 4,12 |
| 04.02.2021 | 24.00* | | 143,69 | 134,04 | 9,65 | 92,52 | 66,60 | 25,91 | | | 4,77 | 4,77 | 4,97 | | | 4,97 | | 91,86 | | | | | 4,37 |
| 05.02.2021 | 24.00* | | 143,66 | 133,41 | 10,25 | 94,94 | 67,72 | 27,22 | | | 5,19 | 5,19 | 5,40 | | | 5,40 | | 93,65 | | | | | 4,62 |
| 06.02.2021 | 24.00* | | 145,19 | 133,13 | 12,06 | 95,65 | 67,96 | 27,69 | | | 6,09 | 6,09 | 6,33 | | | 6,33 | | 94,90 | | | | | 4,86 |
| 07.02.2021 | 24.00* | | 144,75 | 133,36 | 11,39 | 95,54 | 68,00 | 27,54 | | | 6,09 | 6,09 | 6,33 | | | 6,33 | | 94,90 | | | | | 4,76 |
| 08.02.2021 | 23.00* | | 138,59 | 128,53 | 10,06 | 95,92 | 68,62 | 27,30 | | | 5,06 | 5,06 | 5,24 | | | 5,24 | | 94,91 | | | | | 4,49 |
| 09.02.2021 | 24.00* | | 144,64 | 132,94 | 11,70 | 95,55 | 68,10 | 27,45 | | | 6,36 | 6,36 | 6,61 | | | 6,61 | | 94,95 | | | | | 4,78 |
| 10.02.2021 | 24.00* | | 143,89 | 131,77 | 12,12 | 95,79 | 67,77 | 28,02 | | | 6,85 | 6,85 | 7,08 | | | 7,08 | | 94,65 | | | | | 4,90 |
| 11.02.2021 | 24.00* | | 142,81 | 131,97 | 10,84 | 95,98 | 67,84 | 28,15 | | | 5,34 | 5,34 | 5,55 | | | 5,55 | | 95,02 | | | | | 4,71 |
| 12.02.2021 | 24.00* | | 143,49 | 132,89 | 10,60 | 95,76 | 67,93 | 27,83 | | | 5,34 | 5,34 | 5,55 | | | 5,55 | | 94,67 | | | | | 4,78 |
| 13.02.2021 | 24.00* | | 142,28 | 131,45 | 10,83 | 95,55 | 67,62 | 27,93 | | | 5,77 | 5,77 | 5,97 | | | 5,97 | | 94,80 | | | | | 4,71 |
| 14.02.2021 | 24.00* | | 143,40 | 132,33 | 11,07 | 96,06 | 68,58 | 27,48 | | | 5,53 | 5,53 | 5,75 | | | 5,75 | | 94,67 | | | | | 4,72 |
| 15.02.2021 | 24.00* | | 144,01 | 133,25 | 10,76 | 95,58 | 68,10 | 27,48 | | | 5,53 | 5,53 | 5,75 | | | 5,75 | | 94,78 | | | | | 4,72 |
| 16.02.2021 | 24.00* | | 141,96 | 131,63 | 10,33 | 96,15 | 68,59 | 27,56 | | | 5,14 | 5,14 | 5,34 | | | 5,34 | | 94,78 | | | | | 4,65 |
| 17.02.2021 | 24.00* | | 138,37 | 126,97 | 11,40 | 95,94 | 67,59 | 28,35 | | | 6,27 | 6,27 | 6,51 | | | 6,51 | | 95,13 | | | | | 4,71 |
| 18.02.2021 | 24.00* | | 137,71 | 126,45 | 11,26 | 95,69 | 66,99 | 28,35 | | | 6,19 | 6,19 | 6,41 | | | 6,41 | | 94,63 | | | | | 4,72 |
| 19.02.2021 | 24.00* | | 139,82 | 128,01 | 10,91 | 95,52 | 67,44 | 28,70 | | | 5,87 | 5,87 | 6,10 | | | 6,10 | | 94,40 | | | | | 4,63 |
| 20.02.2021 | 24.00* | | 139,18 | 128,80 | 10,38 | 95,94 | 68,02 | 27,92 | | | 5,30 | 5,30 | 5,51 | | | 5,51 | | 95,15 | | | | | 4,60 |
| 21.02.2021 | 24.00* | | 138,15 | 127,45 | 10,70 | 95,78 | 67,18 | 28,60 | | | 5,62 | 5,62 | 5,84 | | | 5,84 | | 95,03 | | | | | 4,69 |
| 22.02.2021 | 24.00* | | 141,87 | 131,15 | 10,72 | 90,02 | 65,07 | 24,94 | | | 5,79 | 5,79 | 5,99 | | | 5,99 | | 89,10 | | | | | 4,30 |
| Итого | 743,00 | | 4392,17 | 4060,22 | 331,95 | | | | | | 179,11 | 179,11 | 185,41 | | | 185,41 | | | | | | | 133,05 |

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vл, т | Общ., Гкал |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|
| | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

1 час
 1 час
 час

0,18 Гкал
 0,25 куб.м

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТСЕЛ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

Корректировка на температуру холодной воды

0 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

133,23 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общ.,
 Объем потребленного теплоснабжения Узвс изл:

185,66 М куб

