

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"  
 Адрес: Фарфоровская ул., д. 26, лит. Д  
 Обслуживающая организация: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"  
 Источники: котельная 2 Невская  
 Договор: 9335.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Телефон: 24460  
 Узел учета: Общий 24460  
 Код УУТЗ: 24460  
 График: 149/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 219384  
 Вычислитель: PRAM-32-B1  
 Поддошии трубопровода (M1) PRAM-32-B1  
 Обратный трубопровод (M2) PRAM-20-B1  
 Поддошии ГВС (M3) TСП-Н  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:  
 зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)  
 лето: Qгвс=M3\*(h3-hхв)  
 Оверт = 0  
 Огех = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс ср = 0,045  
 Qгвс = 0,099  
 Qгвс ср = 0,045  
 Стех = 0  
 Стех гвс ср = 0  
 Стех гвс = 18

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 PRAM-32-B1  
 PRAM-32-B1  
 PRAM-20-B1  
 TСП-Н  
 2-х трубная схема  
 20.12.2021  
 Термометр: TСП-Н  
 KTCП-Н  
 TСП-Н  
 Режим (схема): Преобр. Давления:  
 Gm1= 0,067  
 Gm2= 0,067  
 Gm3= 0,027  
 Gm4= 30  
 Gm5= 30  
 Gm6= 12  
 Qгвс = 0,099  
 Qгвс ср = 0,045  
 Стех = 18

Учет отопления (ТВ-1)  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021  
 Контроль ГВС (ТВ-2)  
 Дата: 23.01.2021  
 Тип: Час  
 НС: M1, M2, DM, T1, T2, DT, P1, P2, M3, M4, DM, V3, V4, DV (казив), Улопит, T3, T4, P3, P4, Qобщ  
 M1: 87,94, 83,05, 4,89, 89,33, 59,21, 30,12, 5,80, 5,06, 5,80, 6,00, 5,20, 6,00, 88,07, 84,11, 2,96  
 M2: 86,88, 82,99, 4,01, 86,31, 58,64, 27,67, 5,06, 4,29, 5,06, 5,20, 5,20, 81,64, 2,46  
 DM: 83,76, 3,22, 83,76, 57,55, 26,21, 4,29, 4,29, 4,29, 4,40, 4,40, 4,66, 4,66, 2,39  
 T1: 87,17, 83,74, 3,43, 82,71, 57,36, 25,35, 4,51, 4,51, 4,51, 4,66, 4,66, 81,21, 2,39  
 T2: 86,80, 83,61, 3,19, 83,13, 57,98, 25,15, 4,30, 4,30, 4,42, 4,42, 4,42, 81,32, 2,35  
 DT: 87,21, 83,55, 3,66, 82,81, 57,32, 25,49, 4,79, 4,79, 4,79, 4,94, 4,94, 81,62, 2,45  
 P1: 87,14, 83,59, 3,55, 82,93, 57,50, 25,43, 4,74, 4,74, 4,97, 4,97, 4,97, 81,53, 2,45  
 P2: 87,09, 83,40, 3,69, 82,67, 57,17, 25,50, 4,97, 4,97, 4,97, 4,97, 4,97, 81,62, 2,45  
 M3: 79,55, 75,34, 4,21, 83,11, 56,68, 26,43, 5,27, 5,27, 5,27, 5,43, 5,43, 81,77, 2,33  
 M4: 85,43, 82,01, 3,42, 82,64, 55,94, 26,70, 4,52, 4,52, 4,52, 4,66, 4,66, 80,82, 2,47  
 V3: 85,38, 82,01, 3,37, 84,98, 56,54, 28,43, 4,48, 4,48, 4,48, 4,63, 4,63, 83,22, 2,63  
 V4: 86,50, 83,03, 3,47, 89,21, 59,66, 29,55, 4,62, 4,62, 4,62, 4,78, 4,78, 87,20, 2,77  
 DV: 85,49, 81,97, 3,52, 92,31, 60,40, 31,91, 4,52, 4,52, 4,52, 4,69, 4,69, 89,62, 2,95  
 Улопит: 85,10, 81,73, 3,37, 94,71, 60,29, 34,42, 4,38, 4,38, 4,38, 4,56, 4,56, 92,43, 3,14  
 T3: 85,08, 81,33, 3,75, 95,53, 59,15, 36,38, 4,77, 4,77, 4,77, 4,95, 4,95, 93,01, 3,31  
 T4: 84,54, 80,86, 3,68, 95,75, 58,63, 37,13, 4,68, 4,68, 4,68, 4,88, 4,88, 92,75, 3,38  
 P3: 84,49, 80,61, 3,88, 95,33, 58,50, 36,83, 4,84, 4,84, 4,84, 5,06, 5,06, 93,87, 3,34  
 P4: 85,21, 81,02, 4,19, 95,83, 59,23, 36,61, 5,27, 5,27, 5,27, 5,49, 5,49, 94,10, 3,34  
 Qобщ: 85,48, 81,56, 3,92, 95,37, 58,93, 36,44, 4,95, 4,95, 4,95, 5,15, 5,15, 93,55, 3,34  
 Среднее: 23,94, 84,00, 80,36, 90,42, 58,42, 32,00, 4,77, 4,77, 4,77, 4,94, 4,94, 92,87, 3,39  
 Итого: 742,00, 2595,97, 2484,53, 112,44, 147,50, 147,50, 152,73, 152,73, 152,73, 86,35, 86,35, 90,99

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)																Контроль ГВС (ТВ-2)				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (казив)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
23.01.2021	24.00	*	87,94	83,05	4,89	89,33	59,21	30,12	5,80	5,06	5,80	6,00	5,20	6,00	88,07	84,11	2,96						
24.01.2021	24.00		86,88	82,99	4,01	86,31	58,64	27,67	5,06	4,29	5,06	4,40	4,40	4,66	4,66	81,64	2,46						
25.01.2021	24.00		87,17	83,74	3,43	82,71	57,36	25,35	4,51	4,30	4,51	4,66	4,66	4,66	81,21	2,39							
26.01.2021	24.00		86,80	83,61	3,19	83,13	57,98	25,15	4,30	4,30	4,42	4,42	4,42	4,42	81,32	2,35							
27.01.2021	24.00		87,21	83,55	3,66	82,81	57,32	25,49	4,79	4,79	4,79	4,94	4,94	4,94	81,62	2,45							
28.01.2021	24.00		87,14	83,59	3,55	82,93	57,50	25,43	4,74	4,74	4,97	4,97	4,97	4,97	81,53	2,45							
29.01.2021	24.00		87,09	83,40	3,69	82,67	57,17	25,50	4,97	4,97	4,97	5,12	5,12	5,12	81,62	2,45							
30.01.2021	24.00		79,55	75,34	4,21	83,11	56,68	26,43	5,27	5,27	5,27	5,43	5,43	5,43	81,77	2,33							
01.02.2021	24.00		85,43	82,01	3,42	82,64	55,94	26,70	4,52	4,52	4,52	4,66	4,66	4,66	80,82	2,47							
02.02.2021	24.00		85,38	82,01	3,37	84,98	56,54	28,43	4,48	4,48	4,48	4,63	4,63	4,63	83,22	2,63							
03.02.2021	24.00		86,50	83,03	3,47	89,21	59,66	29,55	4,62	4,62	4,62	4,78	4,78	4,78	87,20	2,77							
04.02.2021	24.00		85,49	81,97	3,52	92,31	60,40	31,91	4,52	4,52	4,52	4,69	4,69	4,69	89,62	2,95							
05.02.2021	24.00		85,10	81,73	3,37	94,71	60,29	34,42	4,38	4,38	4,38	4,56	4,56	4,56	92,43	3,14							
06.02.2021	24.00		85,65	81,67	3,98	95,44	60,06	35,37	4,66	4,66	4,66	5,16	5,16	5,16	93,70	3,28							
07.02.2021	24.00		86,32	81,63	4,69	95,32	59,75	35,57	5,74	5,74	5,74	5,94	5,94	5,94	93,79	3,37							
08.02.2021	24.00		85,35	82,09	3,26	95,70	60,96	34,74	4,32	4,32	4,32	4,51	4,51	4,51	93,36	3,17							
09.02.2021	24.00		84,59	81,50	3,09	95,32	59,99	35,34	4,08	4,08	4,08	4,25	4,25	4,25	92,75	3,17							
10.02.2021	24.00		84,41	80,86	3,55	95,56	59,23	36,33	4,59	4,59	4,59	4,75	4,75	4,75	92,38	3,30							
11.02.2021	24.00		85,08	81,33	3,75	95,53	59,15	36,38	4,77	4,77	4,77	4,95	4,95	4,95	93,01	3,31							
12.02.2021	24.00		84,54	80,86	3,68	95,75	58,63	37,13	4,68	4,68	4,68	4,88	4,88	4,88	92,75	3,38							
13.02.2021	24.00	*	84,49	80,61	3,88	95,33	58,50	36,83	4,84	4,84	4,84	5,06	5,06	5,06	93,87	3,34							
14.02.2021	24.00		85,21	81,02	4,19	95,83	59,23	36,61	5,27	5,27	5,27	5,49	5,49	5,49	94,10	3,34							
15.02.2021	24.00		85,48	81,56	3,92	95,37	58,93	36,44	4,95	4,95	4,95	5,15	5,15	5,15	93,55	3,34							
16.02.2021	24.00		83,57	80,71	2,86	95,92	60,10	35,82	3,94	3,94	3,94	4,08	4,08	4,08	93,59	3,19							
17.02.2021	24.00		81,17	78,10	3,07	95,71	58,46	37,24	4,13	4,13	4,13	4,28	4,28	4,28	93,42	3,21							
18.02.2021	24.00		82,05	77,70	4,35	95,46	57,87	37,59	5,31	5,31	5,31	5,53	5,53	5,53	92,93	3,34							
19.02.2021	24.00		82,78	78,58	4,20	95,30	58,14	37,17	5,13	5,13	5,13	5,34	5,34	5,34	93,02	3,32							
20.02.2021	24.00		81,92	79,12	2,80	95,72	59,01	36,71	3,86	3,86	3,86	4,01	4,01	4,01	93,55	3,19							
21.02.2021	24.00	*	47,77	45,69	2,08	73,49	53,42	20,07	5,75	5,75	5,75	5,86	5,86	5,86	71,07	1,93							
22.02.2021	24.00		81,91	77,82	4,09	95,56	57,26	38,30	4,93	4,93	4,93	5,12	5,12	5,12	92,87	3,39							
Среднее	23,94		84,00	80,36	3,64	90,42	58,42	32,00	4,77	4,77	4,77	4,94	4,94	4,94	92,87	3,39							
Итого	742,00		2595,97	2484,53	112,44				147,50	147,50	152,73	152,73	152,73	152,73	86,35	86,35	90,99						

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: M1, T, M2, T, M3, T, M4, T, V, куб.м, V, куб.м, Vп, T, Qобщ, T, кал

Количество тепловой энергии общ. расчетное по среднему: 2 час  
 Объем теплоносителя Уилз, рассчитанный по среднему: 2 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: 0 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 ккал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 91,23 ккал  
 Количество потребленной тепловой энергии общ.: 91,23 ккал  
 Объем потребленного теплоносителя Уилз изл.: 153,15 м.куб

Филиал «Энергообеспечение»  
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 г.  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации