Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9066.038.1** Телефон: Узел учета: **ГВС**

Адрес: **Цимбалина ул, д. 23 ГВС** Строит.адрес: Код УУТЭ: **28525**

Обслуживающая организация: Телефон:

Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **130/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **10.05.2022** Режим (схема):

Вычислитель: **ВКТ-7 № 220998** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Подающий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,2 30 КТСП-Н

Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ 0,2 30 КТСП-Н

Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0,0381** Qгвс.= **0,4136**

Qтех.гвс.ср **0,0381** Qгвс.ср= **0,1199**

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **0** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **15,24** Gгвс.= **47,96** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

			Учет ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2021	23,00	*									39,37	11,22	28,15	40,20	11,22	28,98		65,50	35,48			2,22
24.01.2021	23,00	*									43,00	9,68	33,32	43,86	9,68	34,18		65,48	34,13			2,53
25.01.2021	24,00										39,34	12,09	27,25	40,10	12,09	28,01		65,25	36,31			2,16
26.01.2021	24,00										40,49	11,92	28,57	41,31	11,92	29,39		65,27	36,37			2,23
27.01.2021	24,00	*									41,22	11,58	29,64	42,08	11,60	30,48		65,53	36,46			2,31
28.01.2021	23,00	*									38,12	11,60	26,52	38,89	11,61	27,28		65,09	36,08			2,09
29.01.2021	24,00										38,95	11,39	27,56	39,68	11,39	28,29		63,73	35,15			2,08
30.01.2021	24,00										42,52	10,64	31,88	43,27	10,64	32,63		61,59	34,56			2,28
31.01.2021	24,00										43,30	10,87	32,43	44,16	10,87	33,29		64,69	34,74			2,49
01.02.2021	24,00										40,62	11,98	28,64	41,48	11,99	29,49		66,98	36,26			2,27
02.02.2021	24,00										41,96	13,29	28,67	42,81	13,32	29,49		66,67	37,15			2,32
03.02.2021	24,00										42,71	13,85	28,86	43,59	13,88	29,71		66,43	37,02			2,36
04.02.2021	24,00										42,22	14,60	27,62	43,09	14,62	28,47		65,94	36,34			2,27
05.02.2021	24,00										43,01	13,84	29,17	43,91	13,85	30,06		66,07	35,63			2,37
06.02.2021	24,00										43,70	13,46	30,24	44,60	13,46	31,14		65,99	35,13			2,41
07.02.2021	24,00	*									44,44	8,38	36,06	45,26	8,40	36,86		59,15	25,20			2,53
08.02.2021	24,00	*									44,03	9,24	34,79	44,93	9,24	35,69		65,21	33,24			2,58
09.02.2021	24,00	*									42,71	9,63	33,08	43,56	9,63	33,93		64,70	32,76			2,47
10.02.2021	24,00	*									43,79	9,37	34,42	44,66	9,37	35,29		64,49	30,72			2,55
11.02.2021	24,00										40,65	9,82	30,83	41,47	9,82	31,65		64,24	30,90			2,35
12.02.2021	24,00										42,81	9,30	33,51	43,63	9,30	34,33		64,71	31,40			2,50
13.02.2021	24,00	*									41,88	8,98	32,90	42,70	8,98	33,72		64,12	30,12			2,46
14.02.2021	24,00	*									45,13	8,40	36,73	46,06	8,40	37,66		65,07	30,44			2,71
15.02.2021	24,00										40,74	9,63	31,11	41,53	9,63	31,90		64,24	31,46			2,35
16.02.2021	24,00										41,67	11,36	30,31	42,51	11,36	31,15		64,16	33,23			2,33
17.02.2021	24,00										43,27	13,35	29,92	44,11	13,35	30,76		64,25	33,98			2,35
18.02.2021	24,00										43,86	13,14	30,72	44,71	13,16	31,55		63,94	33,11			2,41
19.02.2021	24,00										41,92	13,47	28,45	42,75	13,47	29,28		64,14	33,86			2,24
20.02.2021	24,00	*									77,98	13,51	64,47	79,57	13,51	66,06		64,45	34,70			4,69
21.02.2021	24,00										43,73	13,29	30,44	44,60	13,30	31,30		64,56	35,16			2,39
22.02.2021	24,00										43,39	12,63	30,76	44,26	12,63	31,63		64,60	34,20			2,40
Среднее	23,90										43,48	11,51	31,97	44,35	11,52	32,83		64,72	33,91			2,45
Итого	**741,00**										**1342,53**	**355,51**	**987,02**	**1369,34**	**355,69**	**1013,65**						**75,70**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 3 час **0,3** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 3 час **4,11** куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0** °С **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **76** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **1017,76** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/