

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»  
 Адрес: Цимбагина ул., д. 23, лит. А И П П 1

Договор: 9066 038.1  
 Спринт адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 28523

Обслуживающая организация: Пролетарский завод (ЦТП, Бабushкина ул., 51/2)

2-х трубная схема  
 Схема подключения:

Режим (схема):

График: 130/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 221000

Часовые и суточные архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

Преобр.давления:

Выполнитель: Подводящий трубопровод (M1)

расходомер: ПРЭМ-32-D

Gmin= 0.2

Gmax= 30

Термопреобр.: КТСЛН

Преобр.давления: КТСЛН

Обратный трубопровод (M2)

расходомер: ПРЭМ-32-D

Gmin= 0.2

Gmax= 30

Термопреобр.: КТСЛН

Преобр.давления: КТСЛН

Подводящий ГВС (M3)

расходомер: ПРЭМ-32-D

Gmin= 0.2

Gmax= 30

Термопреобр.: КТСЛН

Преобр.давления: КТСЛН

Обратный ГВС (M4)

расходомер: ПРЭМ-32-D

Gmin= 0.2

Gmax= 30

Термопреобр.: КТСЛН

Преобр.давления: КТСЛН

Подпиточный трубопровод (V1)

расходомер: ПРЭМ-32-D

Gmin= 0.2

Gmax= 30

Термопреобр.: КТСЛН

Преобр.давления: КТСЛН

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)

Qтеп = 0

Qтеп.гвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0

Договорные расходы (ср сут.), т/сут:

Qот = 0.2581

Qотех = 0

Qотех.гвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Qот = 103.24

Qотех = 0

Qотех.гвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0

| Дата       | Тп     | НС | Учет отопления (ТВ-1) |         |      |       |         |         |    |    |    |    | Учет ГВС (ТВ-2) |    |    |            | Qобщ |         |         |      |    |        |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|---------|---------|----|----|----|----|-----------------|----|----|------------|------|---------|---------|------|----|--------|
|            |        |    | M1                    | M2      | DM   | T1    | T2      | DT      | P1 | P2 | M3 | M4 | DM              | V3 | V4 | dV (излив) |      | Уплит   | T3      | T4   | P3 | P4     |
| час        | Т      | Т  | °С                    | °С      | °С   | °С    | кВт/см2 | кВт/см2 | Т  | Т  | Т  | Т  | Т               | Т  | Т  | °С         | °С   | кВт/см2 | кВт/см2 | Гкал |    |        |
| 23.01.2021 | 24.00  |    | 112.84                | 112.84  | 0.00 | 75.77 | 49.41   | 26.36   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 2.98   |
| 24.01.2021 | 24.00  |    | 113.13                | 113.13  | 0.00 | 75.75 | 49.78   | 25.97   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 2.83   |
| 25.01.2021 | 24.00  |    | 113.84                | 113.84  | 0.00 | 74.74 | 49.93   | 24.81   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 2.71   |
| 26.01.2021 | 24.00  |    | 113.44                | 113.44  | 0.00 | 73.14 | 49.28   | 23.86   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 2.54   |
| 27.01.2021 | 24.00  |    | 113.32                | 113.32  | 0.00 | 69.87 | 47.53   | 22.34   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 2.73   |
| 28.01.2021 | 24.00  |    | 112.81                | 112.81  | 0.00 | 73.21 | 49.03   | 24.18   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 2.41   |
| 29.01.2021 | 24.00  |    | 111.00                | 111.00  | 0.00 | 68.07 | 46.28   | 21.79   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 2.81   |
| 30.01.2021 | 24.00  |    | 112.83                | 112.83  | 0.00 | 74.24 | 49.39   | 24.85   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 2.83   |
| 31.01.2021 | 24.00  |    | 110.97                | 110.97  | 0.00 | 74.50 | 49.06   | 25.44   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 2.95   |
| 01.02.2021 | 24.00  |    | 112.14                | 112.14  | 0.00 | 75.65 | 49.36   | 26.29   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.01   |
| 02.02.2021 | 24.00  |    | 113.07                | 113.07  | 0.00 | 75.96 | 49.39   | 26.57   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 2.88   |
| 03.02.2021 | 24.00  |    | 111.02                | 111.02  | 0.00 | 74.41 | 48.49   | 25.92   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.30   |
| 04.02.2021 | 24.00  |    | 106.72                | 106.72  | 0.00 | 80.32 | 49.45   | 30.87   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.60   |
| 05.02.2021 | 24.00  |    | 106.39                | 106.39  | 0.00 | 84.54 | 50.74   | 33.80   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.70   |
| 06.02.2021 | 24.00  |    | 108.58                | 108.58  | 0.00 | 85.37 | 51.37   | 34.00   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 2.36   |
| 07.02.2021 | 24.00  |    | 106.40                | 106.40  | 0.00 | 82.82 | 40.48   | 22.34   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.66   |
| 08.02.2021 | 24.00  |    | 106.02                | 106.02  | 0.00 | 79.00 | 47.31   | 31.69   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.71   |
| 09.02.2021 | 24.00  |    | 107.82                | 107.82  | 0.00 | 84.81 | 50.41   | 34.40   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.63   |
| 10.02.2021 | 24.00  |    | 106.14                | 106.14  | 0.00 | 83.60 | 49.47   | 34.13   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.65   |
| 11.02.2021 | 24.00  |    | 109.65                | 109.65  | 0.00 | 82.85 | 49.59   | 33.26   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.73   |
| 12.02.2021 | 24.00  |    | 113.18                | 113.18  | 0.00 | 82.90 | 50.01   | 32.89   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.84   |
| 13.02.2021 | 24.00  |    | 114.04                | 114.04  | 0.00 | 84.85 | 51.23   | 33.62   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.78   |
| 14.02.2021 | 24.00  |    | 115.09                | 115.09  | 0.00 | 84.90 | 52.12   | 32.78   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.64   |
| 15.02.2021 | 24.00  |    | 111.89                | 111.89  | 0.00 | 83.02 | 50.48   | 32.54   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.59   |
| 16.02.2021 | 24.00  |    | 115.65                | 115.65  | 0.00 | 82.34 | 51.35   | 30.99   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.72   |
| 17.02.2021 | 24.00  |    | 111.67                | 111.67  | 0.00 | 84.76 | 51.48   | 33.28   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.66   |
| 18.02.2021 | 24.00  |    | 110.27                | 110.27  | 0.00 | 82.94 | 49.76   | 33.18   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.79   |
| 19.02.2021 | 24.00  |    | 114.49                | 114.49  | 0.00 | 84.19 | 51.13   | 33.06   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.69   |
| 20.02.2021 | 24.00  |    | 116.70                | 116.70  | 0.00 | 83.26 | 51.73   | 31.53   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.70   |
| 21.02.2021 | 24.00  |    | 115.01                | 115.01  | 0.00 | 84.38 | 52.28   | 32.10   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.69   |
| 22.02.2021 | 24.00  |    | 112.76                | 112.76  | 0.00 | 84.20 | 51.56   | 32.64   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.68   |
| Среднее    | 24.00  |    | 111.58                | 111.58  | 0.00 | 79.04 | 49.64   | 29.40   |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 3.28   |
| Итого      | 744.00 |    | 3458.88               | 3458.88 | 0.00 |       |         |         |    |    |    |    |                 |    |    |            |      |         |         |      |    | 101.76 |

| Показатели счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время |       |       |       | Qобщ, Гкал |
|---|-------------|-------|-------|-------|------------|
|   | M1, т       | M2, т | M3, т | M4, т |            |
| Дата, время                                   |             |       |       |       |            |

Количество тепловой энергии ОбщД, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 Гкал  
 Период превышения I2: 0 час  
 Период превышения I2: 0 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии ОбщД: 101,76 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл: М.квб

