Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" | Договор: 9106.038.1 | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Шелгунова ул, д. 12, лит. Д | Строит.адрес: | Код УУТЭ: 23586
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" | Схема подключения: 2-х трубная схема | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021 | Режим (схема):

		Gmin=	Gmax=		
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780	расходомер:			Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,3158	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.=	0,193	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,0536	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	94,74	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.=	21,44	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2021	24,00		133,33	118,03	15,30	87,88	49,51	38,37			14,16		14,16	14,61		14,61		87,50				5,88
24.01.2021	24,00		132,93	117,99	14,94	85,83	49,01	36,82			13,83		13,83	14,28		14,28		85,28				5,63
25.01.2021	24,00		131,39	117,68	13,71	83,12	48,26	34,86			12,69		12,69	13,08		13,08		82,73				5,25
26.01.2021	24,00		131,69	118,44	13,25	82,66	48,26	34,40			12,26		12,26	12,60		12,60		82,57				5,18
27.01.2021	24,00		133,68	120,18	13,50	82,95	48,66	34,29			12,57		12,57	12,92		12,92		83,17				5,25
28.01.2021	24,00		134,49	121,70	12,79	83,49	49,10	34,39			11,69		11,69	12,06		12,06		83,55				5,26
29.01.2021	24,00		133,61	121,36	12,25	83,47	48,99	34,48			11,19		11,19	11,54		11,54		83,64				5,21
30.01.2021	24,00		132,08	119,80	12,28	82,30	48,26	34,04			11,27		11,27	11,61		11,61		82,15				5,09
31.01.2021	24,00		130,56	117,02	13,54	83,62	48,16	35,46			12,58		12,58	12,95		12,95		83,65				5,29
01.02.2021	24,00		130,85	117,24	13,61	84,73	48,44	36,29			12,61		12,61	13,02		13,02		85,00				5,41
02.02.2021	24,00		130,20	117,39	12,81	86,67	49,11	37,56			11,57		11,57	11,95		11,95		86,70				5,52
03.02.2021	24,00		129,37	116,06	13,31	88,55	49,48	39,07			12,19		12,19	12,64		12,64		88,63				5,72
04.02.2021	24,00		124,71	112,57	12,14	90,59	49,02	41,57			11,16		11,16	11,54		11,54		90,67				5,79
05.02.2021	24,00		124,92	112,15	12,77	93,97	49,46	44,51			11,69		11,69	12,14		12,14		93,94				6,20
06.02.2021	24,00		127,46	113,46	14,00	95,35	50,11	45,24			12,70		12,70	13,23		13,23		95,11				6,48
07.02.2021	24,00		128,84	113,80	15,04	95,23	50,04	45,19			13,80		13,80	14,35		14,35		95,18				6,59
08.02.2021	24,00		127,69	113,91	13,78	95,10	50,30	44,80			12,58		12,58	13,05		13,05		94,56				6,42
09.02.2021	24,00		125,95	112,15	13,80	94,07	49,36	44,71			12,62		12,62	13,10		13,10		93,89				6,32
10.02.2021	24,00		124,46	110,61	13,85	94,26	48,76	45,50			12,70		12,70	13,20		13,20		94,02				6,35
11.02.2021	24,00		124,54	111,66	12,88	94,40	48,98	45,42			11,68		11,68	12,14		12,14		94,06				6,30
12.02.2021	24,00		125,10	111,22	13,88	94,56	48,83	45,73			12,63		12,63	13,15		13,15		94,38				6,41
13.02.2021	24,00		124,47	111,32	13,15	94,68	48,87	45,81			11,92		11,92	12,40		12,40		94,46				6,35
14.02.2021	24,00		128,17	112,93	15,24	94,86	49,81	45,05			13,86		13,86	14,40		14,40		94,58				6,54
15.02.2021	24,00		125,96	111,86	14,10	94,80	49,34	45,46			12,71		12,71	13,21		13,21		94,60				6,43
16.02.2021	24,00		126,83	114,08	12,75	94,88	50,28	44,60			11,19		11,19	11,63		11,63		94,51				6,31
17.02.2021	24,00		124,76	111,51	13,25	94,73	49,36	45,37			11,84		11,84	12,31		12,31		94,37				6,32
18.02.2021	24,00		123,60	110,15	13,45	94,78	48,63	46,15			12,13		12,13	12,60		12,60		94,39				6,37
19.02.2021	24,00		126,13	112,25	13,88	94,75	49,28	45,47			12,53		12,53	13,01		13,01		94,41				6,43
20.02.2021	24,00		127,99	114,10	13,89	94,75	49,97	44,78			12,45		12,45	12,95		12,95		94,54				6,44
21.02.2021	24,00		130,83	114,87	15,96	94,52	50,40	44,12			14,48		14,48	15,05		15,05		94,40				6,59
22.02.2021	24,00		126,72	111,83	14,89	95,05	49,62	45,43			13,56		13,56	14,10		14,10		94,91				6,51
Среднее	24,00		128,49	114,82	13,68	90,66	49,21	41,45			12,48		12,48	12,93		12,93		90,50				5,99
Итого	**744,00**		**3983,31**	**3559,32**	**423,99**						**386,84**		**386,84**	**400,82**		**400,82**						**185,84**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C 0,11 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 185,73 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 400,82 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/