

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Шелгунова ул. д. 14
 Договор: 9107.038-1 Телефон: Узел учета: Общину
 Код УУТЭ: 8855
 График: 150/70

Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерто" Часовые и уточн. архивы в файлах: Схема подключения: 2-х трубная схема
 Установленные приборы: СИТ943 № 1787

Вычислитель: Подводящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-3-32-А
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-3-32-А
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-3-32-А
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-3-32-А
 Подпиточный трубопровод (Уп) Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-tкв)-M2*(t2-tкв)

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 0,166 Qтеп = 0 Qгвс = 0,0542
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Gот = 49,8 Gтеп = 0 Gгвс = 21,68

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021
 Qот = 0,166 Qтеп = 0 Qгвс = 0,0542
 Gот = 49,8 Gтеп = 0 Gгвс = 21,68

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (злив)		Уплотит	T3	T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.01.2021	24.00		203.73	195.79	7.94	88.98	69.35	19.63							210.83	200.15	10.68					4.58
24.01.2021	24.00		203.45	195.47	7.98	86.91	68.07	18.84							210.24	199.66	10.58					4.40
25.01.2021	24.00		201.81	194.67	7.14	84.17	66.35	17.82							208.16	198.65	9.51					4.10
26.01.2021	24.00		203.21	195.56	7.65	83.59	65.87	17.72							209.53	199.51	10.02					4.13
27.01.2021	24.00		202.39	195.02	7.37	83.81	66.03	17.78							208.71	198.98	9.73					4.11
28.01.2021	24.00		201.54	194.11	7.43	84.45	66.32	18.13							207.92	198.08	9.84					4.17
29.01.2021	24.00		201.32	193.11	8.21	84.38	66.20	18.18							207.68	197.05	10.63					4.23
30.01.2021	24.00		200.17	192.71	7.46	83.25	65.39	17.86							206.34	196.55	9.79					4.08
31.01.2021	24.00		199.53	191.41	8.12	84.62	66.02	18.60							205.87	195.29	10.58					4.27
01.02.2021	24.00		200.13	191.51	8.62	85.66	66.62	19.04							206.63	195.46	11.17					4.41
02.02.2021	24.00		199.57	192.17	7.40	87.64	68.02	19.62							206.33	196.29	10.04					4.44
03.02.2021	24.00		198.50	190.59	7.91	89.54	68.87	20.67							205.49	194.77	10.72					4.67
04.02.2021	24.00		192.74	184.70	8.04	91.69	69.42	22.27							205.49	194.77	10.72					4.88
05.02.2021	24.00		191.61	183.69	7.92	95.13	71.22	23.91							199.15	187.98	11.17					5.17
06.02.2021	24.00		194.22	186.28	7.94	96.59	72.43	24.16							202.07	190.77	11.30					5.30
07.02.2021	24.00		194.97	186.81	8.16	96.37	72.37	24.00							202.82	191.30	11.52					5.21
08.02.2021	24.00		195.06	187.36	7.70	96.38	72.67	23.71							202.91	191.90	11.01					5.15
09.02.2021	24.00		192.02	184.42	7.60	95.30	71.47	23.83							199.59	188.75	10.84					5.20
10.02.2021	24.00		189.73	182.28	7.45	95.51	71.07	24.44							197.25	186.51	10.74					5.22
11.02.2021	24.00		192.12	184.36	7.76	95.65	71.51	24.14							199.76	188.69	11.07					5.19
12.02.2021	24.00		191.00	183.78	7.22	95.78	71.44	24.34							198.61	188.09	10.52					5.31
13.02.2021	24.00		192.25	183.82	8.43	95.88	71.57	24.31							199.92	188.15	11.77					5.25
14.02.2021	24.00		195.14	187.02	8.12	96.06	72.32	23.74							202.96	191.51	11.45					5.25
15.02.2021	24.00		192.39	184.61	7.78	96.00	71.67	24.33							200.08	188.97	11.11					5.27
16.02.2021	24.00		196.21	188.63	7.58	96.09	72.56	23.53							204.06	193.18	10.88					5.20
17.02.2021	24.00		191.85	184.30	7.55	95.94	71.79	24.15							199.51	188.67	10.84					5.20
18.02.2021	24.00		189.92	181.66	8.26	96.06	71.24	24.82							197.52	185.90	11.62					5.33
19.02.2021	24.00		194.16	185.28	8.88	96.00	71.85	24.15							201.92	189.67	12.25					5.36
20.02.2021	24.00		196.09	187.72	8.37	95.94	72.24	23.70							203.93	192.22	11.71					5.28
21.02.2021	24.00		196.74	189.08	7.66	95.65	72.42	23.23							204.56	193.63	10.93					5.16
22.02.2021	24.00		193.34	184.42	8.92	96.28	72.23	24.05							201.11	188.84	12.27					5.32
Среднее	24.00		196.35	188.46	7.89	91.78	69.89	21.89							203.59	192.71	10.88					4.87
Итого	744.00		6086.91	5842.34	244.57										6311.29	5973.98	337.31					150.89

Показанная счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Угол, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по Договору: 0 час
 Период превышения I2: 0,25 °С
 Период превышения I2: 0,06 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Корректировка на температуру учета (с учетом корректировки): 150,83 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 337,31 М.кВт.
 Объем потребленного теплоносителя Угол изл.

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИЯТ
 20 Г



Представитель теплообслуживающей организации