

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Шелгунова ул., д. 22, лит. Н

Договор: 9108.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЗ:

Общий
 24493

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозерто"

Схема подключения:

2-х трубная схема

Телефон:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 204821
 Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Широтный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Приборы УТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термометр: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Qот = 0,164
 Qтеп = 0
 Qгвс ср = 0,0572
 Qгвс м = 22,88

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут:

Qтеп = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 22,88

Qгвс = 0,1258
 Qгвс ср = 0,0572
 Qгвс м = 22,88

Qгвс = 0,1258
 Qгвс ср = 0,0572
 Qгвс м = 22,88

Qгвс = 0,1258
 Qгвс ср = 0,0572
 Qгвс м = 22,88

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---------------------|---------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|------|--------|--------|
| | | | M1 | M2 | dm | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | dm | V3 | V4 | dv(излив) | | Уплнит | T3 | T4 | P3 | P4 | | |
| 23.01.2021 | 24.00 | | 96.62 | 88.55 | 8.07 | 88.61 | 55.62 | 32.99 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 99.97 | 89.83 | 10.14 | 97.27 | 87.67 | 9.62 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 3.70 | 3.64 | |
| 24.01.2021 | 24.00 | | 98.81 | 88.40 | 10.41 | 86.57 | 55.05 | 31.52 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 102.08 | 89.65 | 12.43 | 99.04 | 89.57 | 9.47 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 3.50 | 3.69 | |
| 25.01.2021 | 24.00 | | 96.05 | 88.37 | 7.68 | 83.86 | 53.81 | 30.05 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 98.85 | 89.57 | 9.47 | 97.75 | 88.13 | 9.62 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 3.30 | 3.30 | |
| 26.01.2021 | 24.00 | | 95.85 | 88.90 | 6.95 | 83.41 | 53.60 | 29.81 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 98.85 | 89.10 | 8.75 | 99.07 | 89.68 | 9.39 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 3.31 | 3.31 | |
| 27.01.2021 | 24.00 | | 96.11 | 88.48 | 7.63 | 83.65 | 53.51 | 30.14 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 98.27 | 89.32 | 8.95 | 97.82 | 88.93 | 8.89 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 3.30 | 3.30 | |
| 28.01.2021 | 24.00 | | 95.26 | 88.12 | 7.14 | 84.22 | 53.63 | 30.59 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 97.94 | 88.93 | 8.89 | 97.82 | 88.93 | 8.89 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 3.30 | 3.30 | |
| 29.01.2021 | 24.00 | | 94.80 | 87.73 | 7.07 | 84.18 | 53.42 | 30.76 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 96.34 | 88.57 | 11.95 | 97.75 | 87.80 | 9.77 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 3.33 | 3.33 | |
| 30.01.2021 | 24.00 | | 95.40 | 87.37 | 8.03 | 83.04 | 52.65 | 30.39 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 99.75 | 87.80 | 11.95 | 97.75 | 87.80 | 9.77 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 3.50 | 3.50 | |
| 31.01.2021 | 24.00 | | 96.67 | 86.60 | 10.07 | 84.42 | 52.77 | 31.65 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 97.94 | 88.13 | 9.62 | 97.94 | 88.42 | 9.52 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 01.02.2021 | 24.00 | | 94.68 | 86.96 | 7.72 | 85.56 | 52.97 | 32.59 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 97.94 | 88.13 | 9.62 | 97.94 | 88.42 | 9.52 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 3.85 | 3.85 | |
| 02.02.2021 | 24.00 | | 94.74 | 87.22 | 7.52 | 87.51 | 53.86 | 33.65 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 97.27 | 87.67 | 9.60 | 94.72 | 84.56 | 9.70 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 4.04 | 4.04 | |
| 03.02.2021 | 24.00 | | 93.99 | 86.47 | 7.52 | 89.43 | 54.56 | 34.87 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 97.27 | 87.67 | 9.60 | 94.72 | 84.56 | 9.70 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 4.10 | 4.10 | |
| 04.02.2021 | 24.00 | | 91.40 | 83.49 | 7.91 | 91.53 | 54.16 | 37.37 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 94.26 | 84.56 | 9.70 | 95.13 | 85.53 | 9.60 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 4.07 | 4.07 | |
| 05.02.2021 | 24.00 | | 90.71 | 83.36 | 7.35 | 94.94 | 54.96 | 39.98 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 95.39 | 85.41 | 12.13 | 97.54 | 85.49 | 9.85 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 4.00 | 4.00 | |
| 06.02.2021 | 24.00 | | 91.42 | 84.33 | 7.09 | 96.27 | 55.92 | 40.35 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 95.39 | 84.07 | 9.52 | 95.39 | 84.07 | 9.52 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 4.06 | 4.06 | |
| 07.02.2021 | 24.00 | | 93.77 | 84.21 | 9.56 | 96.14 | 55.95 | 40.19 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 95.39 | 85.41 | 12.13 | 97.54 | 85.49 | 9.85 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 4.07 | 4.07 | |
| 08.02.2021 | 24.00 | | 91.69 | 84.26 | 7.43 | 96.01 | 56.34 | 39.67 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 95.39 | 84.07 | 9.52 | 95.39 | 84.07 | 9.52 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 4.00 | 4.00 | |
| 09.02.2021 | 24.00 | | 90.04 | 82.87 | 7.17 | 95.00 | 55.11 | 39.89 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 93.49 | 82.88 | 10.61 | 93.49 | 82.88 | 10.61 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 4.12 | 4.12 | |
| 10.02.2021 | 24.00 | | 89.96 | 81.70 | 8.26 | 95.20 | 55.20 | 40.66 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 94.01 | 83.96 | 10.05 | 94.01 | 83.96 | 10.05 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 4.06 | 4.06 | |
| 11.02.2021 | 24.00 | | 90.44 | 82.76 | 7.68 | 95.33 | 55.19 | 40.14 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 94.01 | 83.96 | 10.05 | 94.01 | 83.96 | 10.05 | 10.03 | 9.70 | 9.60 | 4.03 | 4.03 | |
| 12.02.2021 | 24.00 | | 89.80 | 82.51 | 7.29 | 95.48 | 55.17 | 40.31 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 93.32 | 83.71 | 9.61 | 93.32 | 83.71 | 9.61 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 4.09 | 4.09 | |
| 13.02.2021 | 24.00 | | 90.25 | 82.46 | 7.79 | 95.62 | 55.22 | 40.40 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 93.83 | 83.66 | 10.05 | 93.83 | 83.66 | 10.05 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 4.24 | 4.24 | |
| 14.02.2021 | 24.00 | | 93.35 | 83.84 | 9.51 | 95.74 | 56.17 | 39.57 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 94.65 | 84.21 | 10.44 | 94.65 | 84.21 | 10.44 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 4.09 | 4.09 | |
| 15.02.2021 | 24.00 | | 91.03 | 83.01 | 8.02 | 95.74 | 55.58 | 40.16 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 94.65 | 84.21 | 10.44 | 94.65 | 84.21 | 10.44 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 4.04 | 4.04 | |
| 16.02.2021 | 24.00 | | 92.08 | 84.66 | 7.42 | 95.78 | 56.57 | 39.21 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 95.75 | 85.92 | 9.83 | 95.75 | 85.92 | 9.83 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 4.04 | 4.04 | |
| 17.02.2021 | 24.00 | | 89.75 | 82.66 | 7.09 | 95.66 | 55.51 | 40.15 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 93.32 | 83.86 | 9.46 | 93.32 | 83.86 | 9.46 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 4.01 | 4.01 | |
| 18.02.2021 | 24.00 | | 90.45 | 81.63 | 9.02 | 95.73 | 54.42 | 41.31 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 94.05 | 82.61 | 11.44 | 94.05 | 82.61 | 11.44 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 4.24 | 4.24 | |
| 19.02.2021 | 24.00 | | 90.99 | 83.22 | 7.77 | 95.66 | 55.34 | 40.32 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 94.60 | 84.42 | 10.18 | 94.60 | 84.42 | 10.18 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 4.11 | 4.11 | |
| 20.02.2021 | 24.00 | | 91.66 | 84.49 | 7.17 | 95.66 | 56.15 | 39.51 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 95.30 | 85.71 | 9.59 | 95.30 | 85.71 | 9.59 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 4.03 | 4.03 | |
| 21.02.2021 | 24.00 | | 92.65 | 84.99 | 7.66 | 95.40 | 56.74 | 38.66 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 96.33 | 86.20 | 10.13 | 96.33 | 86.20 | 10.13 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 4.03 | 4.03 | |
| 22.02.2021 | 24.00 | | 90.53 | 82.62 | 7.91 | 95.97 | 55.93 | 40.04 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 94.16 | 83.82 | 10.34 | 94.16 | 83.82 | 10.34 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 4.08 | 4.08 | |
| Среднее | 24.00 | | 92.93 | 85.03 | 7.90 | 91.53 | 54.85 | 36.67 | 6.80 | 4.90 | 6.80 | 4.90 | 96.34 | 86.24 | 10.10 | 96.34 | 86.24 | 10.10 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 3.84 | 3.84 | |
| Итого | 744.00 | | 2880.95 | 2636.04 | 244.91 | | | | | | | | 2986.53 | 2673.42 | 313.21 | | | | | | | | 119.06 | 119.06 |

| Показатели счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | | | | Qобщ, Гкал |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------------|
| | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | |
| | | | | | |

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 куб.м
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0.06 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.25 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 119 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 313.21 м.кв.ч
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл: 2880.95 м.кв.ч

Финанс «Энергосбыт»
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис №2 Невского района»
 Представитель теплонаблюдающей организации