Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" | Договор: 9111.038.1 | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Шелгунова ул, д. 33 | Строит.адрес: | Код УУТЭ: 9735
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" | Схема подключения: 2-х трубная схема | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: 01.03.2022 | Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ943 № 6101 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ-32-С1 | 0,12 | 30 | КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-32-С1 | 0,12 | 30 | КТПТР-05
Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ-20-D | 0,08 | 12 | ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,336 | Qвент.= 0 | Qтех.= | Qтех.гв= | Qгвс.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 100,8 | Gвент.= 0 | Gтех.= | Gтех.гв= | Gгвс.= 35,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.01.2021	24,00	*	109,29	93,34	15,95	89,02	54,10	34,92	7,10	3,50	16,53		16,53	17,09		17,09		87,84		3,70		4,69
24.01.2021	24,00	*	111,27	93,29	17,98	86,94	53,37	33,57	7,10	3,50	18,56		18,56	19,16		19,16		85,83		3,70		4,71
25.01.2021	24,00	*	100,69	86,38	14,31	84,17	52,28	31,89	7,10	3,50	14,86		14,86	15,32		15,32		83,22		3,70		3,97
26.01.2021	24,00	*	111,15	93,54	17,61	83,69	51,96	31,73	7,10	3,50	18,18		18,18	18,74		18,74		83,22		3,70		4,45
27.01.2021	24,00	*	109,59	93,16	16,43	83,89	51,92	31,97	7,10	3,50	16,96		16,96	17,49		17,49		83,58		3,70		4,37
28.01.2021	24,00	*	111,98	92,72	19,26	84,60	52,05	32,55	7,10	3,50	19,84		19,84	20,47		20,47		84,30		3,70		4,66
29.01.2021	24,00	*	107,85	92,41	15,44	84,42	51,74	32,68	7,10	3,50	15,92		15,92	16,42		16,42		83,88		3,70		4,34
30.01.2021	24,00	*	107,53	92,11	15,42	83,29	51,14	32,15	7,10	3,50	15,98		15,98	16,47		16,47		82,59		3,70		4,26
31.01.2021	24,00	*	110,17	91,50	18,67	84,69	51,31	33,38	7,10	3,50	19,20		19,20	19,81		19,81		84,24		3,70		4,65
01.02.2021	24,00	*	109,24	91,64	17,60	85,69	51,60	34,09	7,10	3,50	18,04		18,04	18,62		18,62		85,39		3,70		4,64
02.02.2021	24,00	*	106,69	92,02	14,67	87,68	52,61	35,07	7,10	3,50	15,07		15,07	15,58		15,58		87,18		3,70		4,53
03.02.2021	24,00	*	106,81	91,25	15,56	89,54	53,24	36,30	7,10	3,50	16,02		16,02	16,58		16,58		88,93		3,70		4,72
04.02.2021	24,00	*	104,93	88,49	16,44	91,71	53,19	38,52	7,10	3,50	16,80		16,80	17,41		17,41		91,16		3,70		4,93
05.02.2021	24,00	*	103,78	88,02	15,76	95,14	53,94	41,20	7,10	3,50	16,27		16,27	16,90		16,90		94,47		3,70		5,14
06.02.2021	24,00	*	104,71	89,39	15,32	96,64	54,99	41,65	7,10	3,50	15,88		15,88	16,52		16,52		95,76		3,70		5,22
07.02.2021	24,00	*	106,68	89,51	17,17	96,42	54,87	41,55	7,10	3,50	17,62		17,62	18,32		18,32		95,66		3,70		5,39
08.02.2021	24,00	*	105,51	89,71	15,80	96,45	55,31	41,14	7,10	3,50	16,39		16,39	17,04		17,04		95,36		3,70		5,23
09.02.2021	24,00	*	103,55	88,26	15,29	95,33	54,26	41,07	7,10	3,50	15,77		15,77	16,38		16,38		94,47		3,70		5,10
10.02.2021	24,00	*	103,46	87,13	16,33	95,54	53,67	41,87	7,10	3,50	16,73		16,73	17,39		17,39		94,65		3,70		5,22
11.02.2021	24,00	*	103,87	88,13	15,74	95,68	54,12	41,56	7,10	3,50	16,07		16,07	16,70		16,70		94,74		3,70		5,18
12.02.2021	24,00	*	102,40	87,78	14,62	95,81	54,14	41,67	7,10	3,50	14,83		14,83	15,42		15,42		94,90		3,70		5,07
13.02.2021	24,00	*	104,16	87,66	16,50	95,91	54,02	41,89	7,10	3,50	16,74		16,74	17,40		17,40		95,12		3,70		5,27
14.02.2021	24,00	*	106,80	89,05	17,75	96,12	55,08	41,04	7,10	3,50	18,09		18,09	18,81		18,81		95,15		3,70		5,38
15.02.2021	24,00	*	104,61	87,75	16,86	96,03	54,32	41,71	7,10	3,50	16,66		16,66	17,32		17,32		95,22		3,70		5,29
16.02.2021	24,00	*	104,35	89,39	14,96	96,15	55,35	40,80	7,10	3,50	14,90		14,90	15,48		15,48		95,08		3,70		5,10
17.02.2021	24,00	*	103,46	87,26	16,20	95,95	54,61	41,34	7,10	3,50	15,83		15,83	16,46		16,46		95,02		3,70		5,18
18.02.2021	24,00	*	102,88	85,98	16,90	96,10	53,98	42,12	7,10	3,50	16,35		16,35	17,00		17,00		95,14		3,70		5,26
19.02.2021	24,00	*	104,60	87,79	16,81	96,06	54,29	41,77	7,10	3,50	16,57		16,57	17,23		17,23		95,10		3,70		5,30
20.02.2021	24,00	*	105,19	88,96	16,23	96,01	54,88	41,13	7,10	3,50	16,02		16,02	16,65		16,65		95,26		3,70		5,23
21.02.2021	24,00	*	104,38	89,24	15,14	95,69	55,23	40,46	7,10	3,50	14,75		14,75	15,33		15,33		94,88		3,70		5,07
22.02.2021	24,00	*	103,22	87,01	16,21	96,32	54,69	41,63	7,10	3,50	15,69		15,69	16,32		16,32		95,53		3,70		5,20
Среднее	24,00		105,96	89,67	16,29	91,83	53,62	38,21	7,10	3,50	16,55		16,55	17,16		17,16		91,06		3,70		4,93
Итого	**744,00**		**3284,80**	**2779,87**	**504,93**						**513,12**		**513,12**	**531,83**		**531,83**						**152,75**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C 0,13 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 152,62 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 531,83 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/