Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 37**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10964.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **9745**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **24.04.2022** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ943 № 6057**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,756**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,202**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0918**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**226,8**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**36,72**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.01.2021	24,00		104,50	88,00	16,50	88,75	52,24	36,51			16,17		16,17	16,72		16,72		87,51				4,69
24.01.2021	24,00	*	113,32	87,46	25,86	86,69	51,62	35,07			25,27		25,27	26,09		26,09		85,52				5,32
25.01.2021	24,00	*	94,23	80,68	13,55	83,92	50,47	33,45			13,47		13,47	13,88		13,88		82,86				3,85
26.01.2021	24,00	*	102,55	87,50	15,05	83,45	50,30	33,15			14,93		14,93	15,39		15,39		82,87				4,17
27.01.2021	24,00	*	101,78	87,19	14,59	83,60	50,17	33,43			14,39		14,39	14,83		14,83		82,94				4,15
28.01.2021	24,00	*	101,98	86,77	15,21	84,30	50,18	34,12			15,01		15,01	15,48		15,48		83,74				4,25
29.01.2021	24,00	*	102,61	86,39	16,22	84,18	49,99	34,19			16,02		16,02	16,52		16,52		83,69				4,33
30.01.2021	24,00	*	102,23	86,07	16,16	83,04	49,40	33,64			15,92		15,92	16,40		16,40		82,31				4,25
31.01.2021	24,00	*	103,07	85,55	17,52	84,42	49,38	35,04			17,30		17,30	17,85		17,85		83,88				4,49
01.02.2021	24,00	*	101,59	85,67	15,92	85,43	49,50	35,93			15,62		15,62	16,13		16,13		85,08				4,45
02.02.2021	24,00	*	100,80	86,01	14,79	87,41	50,45	36,96			14,49		14,49	14,97		14,97		86,93				4,48
03.02.2021	24,00	*	100,04	85,28	14,76	89,26	51,04	38,22			14,42		14,42	14,92		14,92		88,64				4,59
04.02.2021	24,00	*	98,14	82,65	15,49	91,38	50,80	40,58			15,17		15,17	15,72		15,72		90,75				4,78
05.02.2021	24,00	*	99,16	82,18	16,98	94,80	51,43	43,37			16,73		16,73	17,38		17,38		94,17				5,19
06.02.2021	24,00	*	98,15	83,46	14,69	96,29	52,29	44,00			14,38		14,38	14,95		14,95		95,30				5,10
07.02.2021	24,00	*	99,34	83,60	15,74	96,07	52,32	43,75			15,49		15,49	16,10		16,10		95,23				5,18
08.02.2021	24,00	*	99,58	83,77	15,81	96,11	52,70	43,41			15,53		15,53	16,14		16,14		94,94				5,17
09.02.2021	24,00	*	98,70	82,40	16,30	94,99	51,59	43,40			16,01		16,01	16,63		16,63		94,12				5,14
10.02.2021	24,00	*	96,86	81,45	15,41	95,18	51,06	44,12			15,05		15,05	15,63		15,63		94,18				5,07
11.02.2021	24,00	*	97,70	82,41	15,29	95,33	51,45	43,88			14,92		14,92	15,50		15,50		94,25				5,09
12.02.2021	24,00	*	98,23	82,05	16,18	95,46	51,51	43,95			15,81		15,81	16,43		16,43		94,47				5,17
13.02.2021	24,00	*	98,19	81,99	16,20	95,55	51,46	44,09			15,85		15,85	16,47		16,47		94,56				5,18
14.02.2021	24,00	*	100,74	83,37	17,37	95,78	52,49	43,29			17,03		17,03	17,70		17,70		94,67				5,29
15.02.2021	24,00	*	98,14	82,41	15,73	95,67	51,67	44,00			15,34		15,34	15,94		15,94		94,61				5,14
16.02.2021	24,00	*	112,64	83,75	28,89	95,90	52,72	43,18			27,33		27,33	28,41		28,41		95,12				6,40
17.02.2021	24,00	*	97,10	82,07	15,03	95,58	52,10	43,48			14,85		14,85	15,42		15,42		94,26				5,02
18.02.2021	24,00	*	95,47	80,90	14,57	95,74	51,24	44,50			14,28		14,28	14,84		14,84		94,39				5,01
19.02.2021	24,00	*	98,27	82,46	15,81	95,72	51,95	43,77			15,59		15,59	16,20		16,20		94,39				5,14
20.02.2021	24,00	*	97,73	83,59	14,14	95,65	52,67	42,98			13,88		13,88	14,42		14,42		94,38				4,96
21.02.2021	24,00	*	98,20	84,03	14,17	95,38	53,12	42,26			13,87		13,87	14,41		14,41		94,23				4,92
22.02.2021	24,00	*	98,07	82,02	16,05	95,97	52,44	43,53			15,70		15,70	16,32		16,32		94,84				5,12
Среднее	24,00		100,29	83,97	16,32	91,52	51,35	40,17			15,99		15,99	16,57		16,57		90,61				4,87
Итого	**744,00**		**3109,11**	**2603,13**	**505,98**						**495,82**		**495,82**	**513,79**		**513,79**						**151,09**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,25** °C **0,13** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **150,96** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **513,79** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/