

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелгунова ул., Д. 41, лит. А  
 Договор: 9113.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 9973  
 Телефон: 150/70

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерло"  
 Установка: СТП 943 № 6069  
 Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: ПРЭМ-32-С1  
 Подходящий трубопровод (M1): ПРЭМ-32-С1  
 Обратный трубопровод (M2): ПРЭМ-32-С1  
 Подходящий ГВС (M3): ПРЭМ-20-Д  
 Циркуляционный ГВС (M4):  
 Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм:  
 зима: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)  
 Qотг = 0,335 Qхв = 0 Qгвс = 0  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qотг = 0,335 Qхв = 0 Qгвс = 0  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qотг = 0,335 Qхв = 0 Qгвс = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.): Гсут.: Qотг = 100,5 Qхв = 0 Qгвс = 0

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 11.09.2022  
 Терморегобр.: КТЛТР-05  
 КТЛТР-05  
 ТПТ-15-2  
 Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;  
 Преобр. давления:  
 ОЛ: СП-0; МП: СП-0;  
 Огвс = 0,1844  
 Огвс ср = 0,0838  
 Ггвс ср = 33,52  
 Ггвс м =

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)																Контроль ГВС (ТВ-2)							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уходпит	T3	T4	P3	P4	Общ				
23.01.2021	24.00	*	90.90	74.52	16.38	88.42	47.10	41.32	15.05	17.14	15.05	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	15.56	87.33	87.33	87.33	87.33	4.54				
24.01.2021	24.00	*	92.75	74.39	18.36	86.33	46.65	39.68	17.14	15.74	17.14	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	85.33	85.33	85.33	85.33	4.55				
25.01.2021	24.00	*	85.81	68.89	16.92	83.53	46.01	37.52	15.74	14.25	15.74	16.22	16.22	16.22	16.22	16.22	16.22	82.64	82.64	82.64	82.64	4.01				
26.01.2021	24.00	*	90.34	74.72	15.62	83.05	45.94	37.11	14.25	14.68	14.25	14.68	14.68	14.68	14.68	14.68	14.68	82.49	82.49	82.49	82.49	4.08				
27.01.2021	24.00	*	90.44	74.35	16.09	83.28	45.75	37.53	14.77	14.77	14.77	15.22	15.22	15.22	15.22	15.22	15.22	83.06	83.06	83.06	83.06	4.14				
28.01.2021	24.00	*	89.91	73.97	17.25	83.94	45.84	38.10	15.95	15.95	15.95	16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	83.43	83.43	83.43	83.43	4.28				
30.01.2021	24.00	*	89.93	73.49	16.44	83.81	45.54	37.56	14.85	14.85	14.85	15.31	15.31	15.31	15.31	15.31	15.31	83.37	83.37	83.37	83.37	4.18				
31.01.2021	24.00	*	92.67	72.65	20.02	84.06	45.11	38.95	15.06	18.77	15.06	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	82.06	82.06	82.06	82.06	4.13				
01.02.2021	24.00	*	89.45	73.07	16.38	85.01	45.27	39.74	18.77	15.04	18.77	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35	83.19	83.19	83.19	83.19	4.52				
02.02.2021	24.00	*	88.67	73.32	15.35	87.01	45.99	41.02	14.73	14.01	14.73	15.23	15.23	15.23	15.23	15.23	15.23	84.44	84.44	84.44	84.44	4.30				
03.02.2021	24.00	*	88.74	72.64	16.10	88.86	46.31	42.55	15.37	15.37	15.37	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	86.01	86.01	86.01	86.01	4.35				
04.02.2021	24.00	*	86.59	69.85	16.74	90.98	45.91	45.07	16.41	16.41	16.41	16.88	16.88	16.88	16.88	16.88	16.88	87.66	87.66	87.66	87.66	4.53				
05.02.2021	24.00	*	85.38	69.44	15.94	94.34	46.25	48.09	15.37	15.37	15.37	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	90.95	90.95	90.95	90.95	4.85				
06.02.2021	24.00	*	87.76	70.29	17.47	95.88	47.09	48.79	16.08	16.08	16.08	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	16.68	91.85	91.85	91.85	91.85	5.12				
07.02.2021	24.00	*	88.21	70.47	17.74	95.68	47.04	48.64	16.41	16.41	16.41	17.03	17.03	17.03	17.03	17.03	17.03	92.27	92.27	92.27	92.27	5.14				
08.02.2021	24.00	*	87.80	71.14	16.66	95.72	47.59	48.13	16.41	16.41	16.41	16.88	16.88	16.88	16.88	16.88	16.88	92.59	92.59	92.59	92.59	5.03				
09.02.2021	24.00	*	85.53	70.13	15.40	94.58	46.53	48.05	15.30	15.30	15.30	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	92.60	92.60	92.60	92.60	4.84				
10.02.2021	24.00	*	84.92	69.29	15.63	94.78	45.82	48.96	14.40	14.40	14.40	14.94	14.94	14.94	14.94	14.94	14.94	92.59	92.59	92.59	92.59	4.88				
11.02.2021	24.00	*	86.17	70.26	15.91	94.95	46.18	48.77	14.64	14.64	14.64	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	93.15	93.15	93.15	93.15	4.95				
12.02.2021	24.00	*	86.17	69.98	16.19	95.07	46.30	48.77	14.81	14.81	14.81	15.38	15.38	15.38	15.38	15.38	15.38	93.44	93.44	93.44	93.44	4.99				
13.02.2021	24.00	*	86.23	69.89	16.34	95.16	46.17	48.99	14.81	14.81	14.81	15.55	15.55	15.55	15.55	15.55	15.55	93.52	93.52	93.52	93.52	4.96				
14.02.2021	24.00	*	88.95	70.71	18.24	95.42	47.16	48.26	16.97	16.97	16.97	17.62	17.62	17.62	17.62	17.62	17.62	93.44	93.44	93.44	93.44	5.16				
15.02.2021	24.00	*	85.86	70.39	15.47	95.28	46.61	48.67	14.81	14.81	14.81	15.38	15.38	15.38	15.38	15.38	15.38	92.91	92.91	92.91	92.91	4.91				
16.02.2021	24.00	*	87.98	71.67	16.31	95.44	47.81	47.63	14.81	14.81	14.81	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	93.94	93.94	93.94	93.94	4.98				
17.02.2021	24.00	*	86.94	69.77	17.17	95.05	46.65	48.40	15.62	15.62	15.62	16.21	16.21	16.21	16.21	16.21	16.21	93.36	93.36	93.36	93.36	5.01				
18.02.2021	24.00	*	85.67	69.06	16.61	95.24	45.77	49.47	15.32	15.32	15.32	15.91	15.91	15.91	15.91	15.91	15.91	93.43	93.43	93.43	93.43	5.02				
19.02.2021	24.00	*	87.26	70.55	16.71	95.27	46.49	48.78	15.33	15.33	15.33	15.92	15.92	15.92	15.92	15.92	15.92	94.04	94.04	94.04	94.04	4.99				
20.02.2021	24.00	*	87.66	71.47	16.19	95.25	47.23	48.02	14.79	14.79	14.79	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	94.14	94.14	94.14	94.14	4.99				
21.02.2021	24.00	*	88.40	71.85	17.95	94.97	47.67	47.30	15.13	15.13	15.13	15.72	15.72	15.72	15.72	15.72	15.72	93.90	93.90	93.90	93.90	4.98				
22.02.2021	24.00	*	88.85	69.76	16.09	95.56	46.88	48.68	15.65	15.65	15.65	16.24	16.24	16.24	16.24	16.24	16.24	93.41	93.41	93.41	93.41	5.04				
Среднее	24.00		88.10	71.48	16.63	91.12	46.38	44.74	15.28	15.28	15.28	15.82	15.82	15.82	15.82	15.82	15.82	89.55	89.55	89.55	89.55	4.72				
Итого	744.00		2731.16	2215.75	515.41				473.76		473.76	490.55	490.55	490.55	490.55	490.55	490.55					146.19				

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: M1, т; M2, т; M3, т; M4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vл, т; Общ., Гкал; Грвб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Ц:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету на приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:  
 Объем потребленного теплоснабжения Упл изл:

0,25 °С  
 0,13 Гкал  
 0 час  
 0 час  
 Гкал  
 куб.м

Финанс «Энергосбыт»  
 Абонентское управление  
 СЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
 «ЖКС № 2 Невского района»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации