

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2021**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202704

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС ПРЭМ 50 мм

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

36

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

ТСП-Н

Тхв = 11,6

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gгвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4=

T1=

T2=

T3=

T4=

T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.21	24	33,9	66,80	8,31	182,990	-	31,1	40,17	6,74	168,040	-	26,63	14,950	-	-	-	5,474
24.01.21	24	34,0	66,96	8,27	183,490	-	31,3	40,50	6,68	168,940	-	26,46	14,550	-	-	-	5,444
25.01.21	24	34,3	66,93	8,25	185,190	-	31,5	40,81	6,63	170,030	-	26,12	15,160	-	-	-	5,456
26.01.21	24	36,2	46,65	8,10	195,450	-	33,5	32,71	6,27	181,070	-	13,94	14,380	-	-	-	3,195
27.01.21	24	15,6	55,69	6,92	84,450	-	14,5	33,64	6,34	78,210	-	22,05	6,240	-	-	-	2,072
28.01.21	24	32,0	46,98	8,05	172,980	-	30,0	31,34	6,54	161,780	-	15,64	11,200	-	-	-	3,056
29.01.21	24	32,8	62,32	8,10	176,920	-	30,5	37,15	6,60	164,550	-	25,17	12,370	-	-	-	4,913
30.01.21	24	34,0	34,23	7,91	183,750	-	32,2	25,06	6,24	173,990	-	9,17	9,760	-	-	-	1,930
31.01.21	24	32,1	71,05	8,09	173,170	-	29,7	40,56	6,66	160,290	-	30,49	12,880	-	-	-	5,802
01.02.21	24	32,2	71,59	8,10	173,840	-	29,7	41,02	6,68	160,120	-	30,57	13,720	-	-	-	5,877
02.02.21	24	32,5	71,24	8,13	175,720	-	29,9	41,08	6,68	161,440	-	30,16	14,280	-	-	-	5,886
03.02.21	24	32,6	74,80	8,14	175,770	-	29,8	42,31	6,69	161,120	-	32,49	14,650	-	-	-	6,331
04.02.21	24	32,6	78,88	8,16	175,770	-	29,8	43,42	6,71	160,980	-	35,46	14,790	-	-	-	6,875
05.02.21	24	32,5	81,93	8,20	175,360	-	29,7	43,90	6,76	160,590	-	38,03	14,770	-	-	-	7,317
06.02.21	24	32,5	82,29	8,20	175,590	-	29,8	43,97	6,75	160,720	-	38,32	14,870	-	-	-	7,382
07.02.21	24	32,7	82,34	8,18	176,650	-	30,0	44,12	6,71	162,080	-	38,22	14,570	-	-	-	7,394
08.02.21	24	32,9	83,00	8,18	177,880	-	30,2	44,68	6,69	163,190	-	38,32	14,690	-	-	-	7,473
09.02.21	24	32,7	83,91	8,18	176,600	-	30,0	44,51	6,72	162,240	-	39,40	14,360	-	-	-	7,597
10.02.21	24	32,7	84,28	8,17	176,660	-	30,1	44,15	6,71	162,270	-	40,13	14,390	-	-	-	7,725
11.02.21	24	32,7	84,91	8,18	176,710	-	30,1	44,40	6,71	162,350	-	40,51	14,360	-	-	-	7,796
12.02.21	24	32,7	85,25	8,19	176,470	-	30,0	44,63	6,73	162,220	-	40,62	14,250	-	-	-	7,804
13.02.21	24	32,9	84,41	8,20	177,690	-	30,2	44,48	6,71	163,310	-	39,93	14,380	-	-	-	7,735
14.02.21	24	32,2	82,82	8,21	179,070	-	30,5	44,57	6,70	164,470	-	38,25	14,600	-	-	-	7,500
15.02.21	24	32,9	82,43	8,20	177,750	-	30,3	44,17	6,71	163,390	-	38,26	14,360	-	-	-	7,435
16.02.21	24	33,0	81,89	8,18	178,210	-	30,4	44,45	6,68	164,020	-	37,44	14,190	-	-	-	7,303
17.02.21	24	33,0	84,23	8,16	178,100	-	30,3	44,94	6,68	163,740	-	39,29	14,360	-	-	-	7,643
18.02.21	24	32,9	85,30	8,17	177,680	-	30,2	44,80	6,69	163,340	-	40,50	14,340	-	-	-	7,838
19.02.21	24	33,0	83,45	8,18	178,420	-	30,3	44,51	6,65	163,830	-	38,94	14,590	-	-	-	7,597
20.02.21	24	33,2	81,82	8,15	179,210	-	30,5	44,34	6,65	164,950	-	37,48	14,260	-	-	-	7,349
21.02.21	24	33,2	81,99	8,15	179,340	-	30,5	44,84	6,64	164,960	-	37,15	14,380	-	-	-	7,307
22.02.21	24	32,4	74,35	8,12	175,229	-	29,9	41,51	6,65	161,408	-	32,84	13,821	-	-	-	6,328
Среднее	24,00	32,4	74,35	8,12	175,229	-	29,9	41,51	6,65	161,408	-	32,84	13,822	-	-	-	6,350
Итого	744,0				5432,109	0,000				5003,638	0,000		428,471	0,00	0,00	0,00	196,84

Ориентировочно до конца месяца(+)

1051,376

968,446

82,930

38,097

Корректировка за прошлый месяц (-)

1675,890

1555,755

120,135

56,902

**Итого за февраль 2021 :**

4807,595

4416,329

391,266

178,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.21 03:00	17061,170	-	15881,130	-	-	-	494,174	
22.02.21 19:00	22435,670	-	20834,660	-	-	-	689,717	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

178,03 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

