ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 40-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36564

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50	0.08	80	Термопреобр.	Txв = 999
Обратн.тр.	VA2305M 50	0.08	80	КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до 11.10.2021

Расчетный алгоритм: зима: лето:
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.01.2021	24	66,3	-	206,903	-	41,7	-	205,096	-	24,60	1,807	1,81	-	-	5,180
24.01.2021	24	66,5	-	209,720	-	42,4	-	207,940	-	24,04	1,779	1,78	-	-	5,133
25.01.2021	24	66,4	-	213,261	-	43,0	-	211,400	-	23,49	1,861	1,86	-	-	5,105
26.01.2021	24	46,7	-	220,610	-	34,4	-	218,746	-	12,34	1,864	1,86	-	-	2,779
27.01.2021	24	54,6	-	85,338	-	33,3	-	84,985	-	21,28	0,352	0,35	-	-	8,433
28.01.2021	24	9,1	-	0,000	-	20,2	-	0,952	-	-11,11	-0,952	-0,95	-	-	0,000
29.01.2021	24	64,9	-	124,241	-	39,4	-	123,396	-	25,50	0,846	0,85	-	-	8,014
30.01.2021	24	34,2	-	222,171	-	25,9	-	220,279	-	8,34	1,893	1,89	-	-	1,895
31.01.2021	24	70,5	-	210,918	-	42,8	-	209,161	-	27,70	1,758	1,76	-	-	5,934
01.02.2021	24	71,1	-	208,870	-	43,3	-	207,198	-	27,83	1,672	1,67	-	-	5,902
02.02.2021	24	70,7	-	209,539	-	43,5	-	196,325	-	27,21	13,214	13,21	-	-	6,293
03.02.2021	24	74,3	-	207,980	-	44,8	-	206,249	-	29,49	1,731	1,73	-	-	6,227
04.02.2021	24	78,3	-	204,085	-	45,8	-	202,427	-	32,53	1,659	1,66	-	-	6,734
05.02.2021	24	81,3	-	201,684	-	46,2	-	199,847	-	35,10	1,837	1,84	-	-	7,184
06.02.2021	24	81,7	-	201,783	-	46,2	-	199,958	-	35,47	1,825	1,82	-	-	7,261
07.02.2021	24	81,7	-	204,124	-	46,6	-	202,199	-	35,15	1,925	1,92	-	-	7,284
08.02.2021	24	82,3	-	206,278	-	47,1	-	204,291	-	35,19	1,987	1,99	-	-	7,374
09.02.2021	24	83,2	-	203,838	-	46,8	-	202,013	-	36,45	1,825	1,83	-	-	7,535
10.02.2021	24	83,6	-	203,968	-	46,4	-	202,099	-	37,16	1,870	1,87	-	-	7,686
11.02.2021	24	84,2	-	204,423	-	46,7	-	202,491	-	37,51	1,931	1,93	-	-	7,779
12.02.2021	24	84,5	-	203,604	-	46,7	-	201,845	-	37,82	1,759	1,76	-	-	7,804
13.02.2021	24	83,7	-	204,417	-	46,6	-	202,716	-	37,10	1,701	1,70	-	-	7,684
14.02.2021	24	82,2	-	206,275	-	46,7	-	204,314	-	35,46	1,961	1,96	-	-	7,427
15.02.2021	24	81,8	-	203,636	-	46,0	-	201,699	-	35,74	1,937	1,94	-	-	7,386
16.02.2021	24	81,3	-	206,698	-	46,7	-	204,873	-	34,57	1,826	1,83	-	-	7,250
17.02.2021	24	83,5	-	204,816	-	47,1	-	202,933	-	36,46	1,883	1,88	-	-	7,576
18.02.2021	24	84,6	-	204,267	-	47,2	-	202,474	-	37,42	1,793	1,79	-	-	7,749
19.02.2021	24	82,8	-	205,206	-	46,9	-	203,370	-	35,85	1,836	1,84	-	-	7,463
20.02.2021	24	81,2	-	207,273	-	47,0	-	205,437	-	34,22	1,835	1,84	-	-	7,199
21.02.2021	24	81,4	-	209,348	-	47,8	-	207,571	-	33,58	1,777	1,78	-	-	7,135
22.02.2021	24	83,0	-	204,356	-	47,7	-	202,597	-	35,32	1,759	1,76	-	-	7,322
Среднее	24,00	0,0	-	193,859	-	0,0	-	191,835	-	29,64	2,024	2,024	-	-	6,507
Итого	744,0			6009,631	0,000			5946,880	0,000		62,750	62,75	0,00	0,00	201,73
Ориентировочно до конца месяца(+)				1163,154				1151,009			12,145				39,044
Корректировка за прошлый месяц (-)				1906,176				1893,393			12,782				54,846
Итого за февраль 2021 :				5266,609				5204,496			62,113				185,923

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.02.2021 03:00:0	82096,071	3149,213	65604,832	-	16548,818	-	3149,213	
22.02.2021 19:00:0	82232,489	3154,099	65740,090	-	16549,998	-	3154,099	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв = 185,92 Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищное объединение №2 Невского района» Санкт-Петербург

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 01.03.2021