

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

0,48

0,48

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

36

36

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1 %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.21	24	20,4	67,11	10,20	175,890	-	20,4	39,51	5,60	175,850	-	27,60	0,040	0,00	0,00	0,00	4,856
24.01.21	24	20,4	66,43	10,20	175,990	-	20,4	39,51	5,60	175,990	-	26,92	0,000	0,00	0,00	0,00	4,738
25.01.21	24	20,8	66,43	10,20	180,070	-	20,8	39,90	5,60	180,030	-	26,53	0,040	0,00	0,00	0,00	4,779
26.01.21	24	25,3	45,02	10,20	219,020	-	25,0	32,37	5,60	216,350	-	12,65	2,670	0,00	0,00	0,00	2,857
27.01.21	24	32,3	66,96	10,20	279,360	-	32,1	46,14	5,60	277,040	-	20,82	2,320	0,00	0,00	0,00	5,923
28.01.21	24	32,0	68,50	10,20	276,580	-	31,8	47,72	5,60	274,630	-	20,78	1,950	0,00	0,00	0,00	5,840
29.01.21	24	31,9	68,54	10,20	275,330	-	31,7	47,87	5,60	273,580	-	20,67	1,750	0,00	0,00	0,00	5,775
30.01.21	24	31,7	68,56	10,20	274,160	-	31,5	47,94	5,60	272,360	-	20,62	1,800	0,00	0,00	0,00	5,739
31.01.21	24	31,7	70,42	10,20	274,160	-	31,5	48,85	5,60	272,220	-	21,57	1,940	0,00	0,00	0,00	6,008
01.02.21	24	31,6	72,07	10,20	273,440	-	31,4	49,63	5,60	271,350	-	22,44	2,090	0,00	0,00	0,00	6,240
02.02.21	24	31,4	72,42	10,20	271,450	-	31,2	49,73	5,60	269,470	-	22,69	1,980	0,00	0,00	0,00	6,258
03.02.21	24	15,5	73,09	10,20	133,930	-	15,4	49,91	5,60	133,020	-	23,18	0,910	0,00	0,00	0,00	3,150
04.02.21	24	6,9	78,50	10,20	60,040	-	6,4	39,63	5,60	55,660	-	38,87	4,380	0,00	0,00	0,00	2,507
05.02.21	24	21,5	81,36	10,20	185,990	-	21,4	45,16	5,60	184,630	-	36,20	1,360	0,00	0,00	0,00	6,794
06.02.21	24	21,9	82,10	10,20	189,610	-	21,8	45,89	5,60	188,550	-	36,21	1,060	0,00	0,00	0,00	6,914
07.02.21	24	21,9	81,80	10,20	189,570	-	21,9	46,05	5,60	188,960	-	35,75	0,610	0,00	0,00	0,00	6,805
08.02.21	24	21,6	82,42	10,20	186,330	-	21,5	46,09	5,60	185,990	-	36,33	0,340	0,00	0,00	0,00	6,785
09.02.21	24	21,5	83,38	10,20	185,510	-	21,4	46,03	5,60	184,870	-	37,35	0,640	0,00	0,00	0,00	6,958
10.02.21	24	21,4	83,69	10,20	184,740	-	21,3	45,53	5,60	183,860	-	38,16	0,880	0,00	0,00	0,00	7,090
11.02.21	24	21,4	84,96	10,20	184,780	-	21,3	45,89	5,60	183,900	-	39,07	0,880	0,00	0,00	0,00	7,260
12.02.21	24	21,6	85,64	10,20	186,780	-	21,5	46,30	5,60	185,810	-	39,34	0,970	0,00	0,00	0,00	7,393
13.02.21	24	21,7	85,23	10,20	187,840	-	21,6	46,34	5,60	186,930	-	38,89	0,910	0,00	0,00	0,00	7,347
14.02.21	24	21,6	84,45	10,20	186,680	-	21,5	46,27	5,60	185,660	-	38,18	1,020	0,00	0,00	0,00	7,175
15.02.21	24	21,8	83,72	10,20	188,630	-	21,7	46,01	5,60	187,420	-	37,71	1,210	0,00	0,00	0,00	7,169
16.02.21	24	21,8	82,52	10,20	188,580	-	21,5	45,88	5,60	185,920	-	36,64	2,660	0,00	0,00	0,00	7,032
17.02.21	24	22,6	83,71	10,20	194,950	-	22,2	46,21	5,60	191,590	-	37,50	3,360	0,00	0,00	0,00	7,466
18.02.21	24	22,5	84,83	10,20	194,360	-	22,4	46,33	5,60	193,230	-	38,50	1,130	0,00	0,00	0,00	7,535
19.02.21	24	22,8	82,94	10,20	196,850	-	22,6	46,19	5,60	195,260	-	36,75	1,590	0,00	0,00	0,00	7,308
20.02.21	24	22,9	81,90	10,20	197,430	-	22,7	46,40	5,60	195,960	-	35,50	1,470	0,00	0,00	0,00	7,077
21.02.21	24	23,8	82,04	10,20	205,640	-	23,6	47,10	5,60	203,700	-	34,94	1,940	0,00	0,00	0,00	7,276
22.02.21	24	23,5	76,69	10,20	203,456	-	23,4	45,41	5,60	201,993	-	31,28	1,463	0,00	0,00	0,00	6,217
Среднее	24,00	23,5	76,69	10,20	203,456	-	23,4	45,41	5,60	201,993	-	31,28	1,463	-	-	-	6,202
Итого	744,0				6307,146	0,000				6261,783	0,000		45,363	0,00	0,00	0,00	192,27

Ориентировочно до конца месяца(+)

1220,738

Корректировка за прошлый месяц (-)

1560,537

Итого за февраль 2021 :

5967,347

1211,958

1551,851

5921,890

8,780

8,686

45,457

37,214

50,252

179,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.21 02:00	207607,060	-	177352,150	-	0,000	0,000	5730,518	
22.02.21 19:00	213856,580	-	183556,180	-	0,000	0,000	5922,550	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды

179,23 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 01.03.2021
 Дата