

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 33137

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн. тр. ПРЭМ 32

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

36

15

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

КРТ-9

КРТ-9

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.01.21	24	8,7	69,03	8,31	75,370	-	12,0	51,42	7,60	43,250	-	17,61	32,120	-	-	-	2,899
24.01.21	24	9,3	69,09	8,32	80,350	-	12,1	52,00	7,60	43,570	-	17,09	36,780	-	-	-	3,197
25.01.21	24	8,5	69,09	8,33	73,600	-	12,1	51,48	7,62	43,630	-	17,61	29,970	-	-	-	2,756
26.01.21	24	8,7	53,62	8,04	74,910	-	11,1	44,35	7,44	39,960	-	9,27	34,950	-	-	-	2,202
27.01.21	24	8,5	68,90	8,33	73,470	-	11,8	50,77	7,64	42,370	-	18,13	31,100	-	-	-	2,830
28.01.21	24	8,3	69,12	8,33	71,480	-	11,7	51,12	7,64	42,190	-	18,00	29,290	-	-	-	2,704
29.01.21	24	7,9	69,11	8,33	68,290	-	11,5	50,65	7,68	41,340	-	18,46	26,950	-	-	-	2,550
30.01.21	24	8,4	69,20	8,33	72,820	-	11,9	51,55	7,63	42,760	-	17,65	30,060	-	-	-	2,753
31.01.21	24	9,1	69,12	8,33	79,030	-	11,3	51,85	7,70	40,630	-	17,27	38,400	-	-	-	3,268
01.02.21	24	8,0	69,09	8,34	68,700	-	11,1	50,46	7,73	40,030	-	18,63	28,670	-	-	-	2,649
02.02.21	24	8,1	69,09	8,33	69,790	-	11,4	50,56	7,68	41,190	-	18,53	28,600	-	-	-	2,661
03.02.21	24	8,3	69,11	8,33	71,370	-	11,5	51,29	7,69	41,400	-	17,82	29,970	-	-	-	2,731
04.02.21	24	8,5	69,05	8,34	73,420	-	11,4	51,14	7,70	40,970	-	17,91	32,450	-	-	-	2,895
05.02.21	24	8,2	69,02	8,33	70,620	-	11,1	50,27	7,74	40,050	-	18,75	30,570	-	-	-	2,781
06.02.21	24	8,6	69,07	8,33	74,690	-	11,2	50,63	7,72	40,260	-	18,44	34,430	-	-	-	3,035
07.02.21	24	9,0	69,09	8,33	77,530	-	11,4	51,05	7,70	40,880	-	18,04	36,650	-	-	-	3,179
08.02.21	24	8,2	69,07	8,34	70,660	-	11,1	50,24	7,74	40,060	-	18,83	30,600	-	-	-	2,787
09.02.21	24	7,9	68,96	8,34	68,520	-	10,9	49,61	7,76	39,210	-	19,35	29,310	-	-	-	2,701
10.02.21	24	8,0	68,95	8,33	68,950	-	10,8	49,57	7,77	38,780	-	19,38	30,170	-	-	-	2,750
11.02.21	24	8,7	68,97	8,33	75,230	-	10,7	49,50	7,78	38,580	-	19,47	36,650	-	-	-	3,193
12.02.21	24	8,1	68,91	8,33	70,040	-	10,5	49,40	7,80	37,780	-	19,51	32,260	-	-	-	2,881
13.02.21	24	8,3	69,02	8,33	71,390	-	10,7	49,69	7,78	38,630	-	19,33	32,760	-	-	-	2,929
14.02.21	24	9,0	69,10	8,33	77,450	-	11,4	51,14	7,69	41,020	-	17,96	36,430	-	-	-	3,167
15.02.21	24	8,3	69,06	8,33	71,950	-	11,0	50,03	7,75	39,580	-	19,03	32,370	-	-	-	2,910
16.02.21	24	8,0	69,00	8,34	69,260	-	10,9	49,59	7,77	39,180	-	19,41	30,080	-	-	-	2,758
17.02.21	24	8,1	68,96	8,27	69,750	-	9,8	48,56	7,80	35,380	-	20,40	34,370	-	-	-	3,011
18.02.21	24	7,6	69,02	8,33	66,000	-	9,6	48,32	7,89	34,520	-	20,70	31,480	-	-	-	2,812
19.02.21	24	8,0	68,98	8,33	68,820	-	9,8	49,08	7,88	35,110	-	19,90	33,710	-	-	-	2,947
20.02.21	24	7,5	69,00	7,98	64,380	-	9,0	48,51	7,56	32,530	-	20,49	31,850	-	-	-	2,789
21.02.21	24	8,1	69,01	8,34	69,930	-	11,4	50,45	7,69	41,140	-	18,56	28,790	-	-	-	2,675
22.02.21	24	8,3	68,53	8,31	71,926	-	11,1	50,14	7,71	39,866	-	18,38	32,060	-	-	-	2,847
Среднее	24,00	8,3	68,53	8,31	71,926	-	11,1	50,14	7,71	39,866	-	18,38	32,060	-	-	-	2,847
Итого	744,0				2229,696	0,000				1235,846	0,000		993,850	0,00	0,00	0,00	88,25

Ориентировочно до конца месяца(+)

431,554

Корректировка за прошлый месяц (-)

639,434

Итого за февраль 2021 :

2021,816

239,196

358,691

1116,351

192,358

280,743

905,465

17,080

25,172

80,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.21 02:00	32042,400	-	17316,750	-	-	-	1306,961	
22.02.21 20:00	34247,670	-	18538,270	-	-	-	1394,336	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

79,98 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ГПК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата 01.03.2021