

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44589

расходомер

Подающий тр.: ПРЭМ 50 мм

Обратн.тр.: ПРЭМ 50 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк: ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

36

36

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф.= т/сут

Gгвс ф.= т/сут

Qот.ф.= Гкал/мес

Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1=

P2=

P3=

P4=

T1=

T2=

T3=

T4=

T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		tg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	tg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.21	24	14,4	68,09	10,20	124,160	-	14,3	46,28	5,60	123,920	-	21,81	0,240	0,00	0,00	0,00	2,729
24.01.21	24	14,4	67,43	10,20	124,220	-	14,4	46,16	5,60	124,110	-	21,27	0,110	0,00	0,00	0,00	2,656
25.01.21	24	14,3	67,41	10,20	123,730	-	14,3	46,44	5,60	123,680	-	20,97	0,050	0,00	0,00	0,00	2,605
26.01.21	24	13,2	49,09	10,20	114,170	-	13,2	36,85	5,60	114,130	-	12,24	0,040	0,00	0,00	0,00	1,384
27.01.21	24	13,9	67,99	10,20	119,790	-	13,9	45,53	5,60	119,790	-	22,46	0,000	0,00	0,00	0,00	2,697
28.01.21	24	14,0	69,42	10,20	120,600	-	14,0	46,99	5,60	120,600	-	22,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,713
29.01.21	24	14,0	69,41	10,20	120,730	-	14,0	47,01	5,60	120,730	-	22,40	0,000	0,00	0,00	0,00	2,713
30.01.21	24	13,9	69,42	10,20	120,440	-	13,9	46,92	5,60	120,440	-	22,50	0,000	0,00	0,00	0,00	2,720
31.01.21	24	14,0	71,30	10,20	120,680	-	14,0	47,56	5,60	120,660	-	23,74	0,020	0,00	0,00	0,00	2,875
01.02.21	24	14,0	72,97	10,20	120,600	-	13,9	48,30	5,60	120,490	-	24,67	0,110	0,00	0,00	0,00	2,991
02.02.21	24	13,9	73,34	10,20	120,140	-	13,9	48,31	5,60	119,980	-	25,03	0,160	0,00	0,00	0,00	3,023
03.02.21	24	14,0	76,16	10,20	120,550	-	13,9	49,50	5,60	120,370	-	26,66	0,180	0,00	0,00	0,00	3,230
04.02.21	24	14,0	80,11	10,20	120,710	-	14,0	50,91	5,60	120,540	-	29,20	0,170	0,00	0,00	0,00	3,544
05.02.21	24	13,8	82,84	10,20	119,260	-	13,8	51,39	5,60	119,170	-	31,45	0,090	0,00	0,00	0,00	3,766
06.02.21	24	13,8	83,51	10,20	119,370	-	13,8	51,57	5,60	119,070	-	31,94	0,300	0,00	0,00	0,00	3,838
07.02.21	24	13,8	83,15	10,20	119,280	-	13,8	51,34	5,60	118,830	-	31,81	0,450	0,00	0,00	0,00	3,832
08.02.21	24	13,8	83,80	10,20	119,130	-	13,7	51,87	5,60	118,740	-	31,93	0,390	0,00	0,00	0,00	3,833
09.02.21	24	13,8	84,79	10,20	119,070	-	13,7	52,02	5,60	118,680	-	32,77	0,390	0,00	0,00	0,00	3,935
10.02.21	24	13,8	85,12	10,20	119,000	-	13,7	51,72	5,60	118,660	-	33,40	0,340	0,00	0,00	0,00	4,003
11.02.21	24	14,4	86,43	10,20	124,310	-	13,7	52,27	5,60	118,550	-	34,16	5,760	0,00	0,00	0,00	4,563
12.02.21	24	13,8	87,10	10,20	119,120	-	13,7	52,73	5,60	118,730	-	34,37	0,390	0,00	0,00	0,00	4,128
13.02.21	24	13,8	86,71	10,20	118,940	-	13,7	52,51	5,60	118,420	-	34,20	0,520	0,00	0,00	0,00	4,108
14.02.21	24	13,6	85,94	10,20	117,930	-	13,6	52,50	5,60	117,550	-	33,44	0,380	0,00	0,00	0,00	3,978
15.02.21	24	13,7	85,13	10,20	118,550	-	13,7	52,14	5,60	118,210	-	32,99	0,340	0,00	0,00	0,00	3,941
16.02.21	24	13,7	83,89	10,20	118,120	-	13,6	51,87	5,60	117,830	-	32,02	0,290	0,00	0,00	0,00	3,809
17.02.21	24	13,6	85,09	10,20	117,760	-	13,6	52,01	5,60	117,410	-	33,08	0,350	0,00	0,00	0,00	3,925
18.02.21	24	13,9	86,12	10,20	119,970	-	13,8	52,56	5,60	119,610	-	33,56	0,360	0,00	0,00	0,00	4,057
19.02.21	24	13,9	84,24	10,20	120,040	-	13,9	52,23	5,60	119,740	-	32,01	0,300	0,00	0,00	0,00	3,870
20.02.21	24	13,5	83,19	10,20	116,630	-	13,4	51,71	5,60	116,200	-	31,48	0,430	0,00	0,00	0,00	3,706
21.02.21	24	14,0	83,56	10,20	120,660	-	13,9	52,54	5,60	119,820	-	31,02	0,840	0,00	0,00	0,00	3,799
22.02.21	24	13,9	78,09	10,20	119,922	-	13,8	49,72	5,60	119,489	-	28,37	0,433	-	-	-	3,432
Среднее	24,00	13,9	78,09	10,20	119,922	-	13,8	49,72	5,60	119,489	-	28,37	0,433	-	-	-	3,432
Итого	744,0				3717,582	0,000				3704,149	0,000		13,433	0,00	0,00	0,00	106,40

Ориентировочно до конца месяца(+)

719,532

716,932

2,600

20,594

Корректировка за прошлый месяц (-)

1126,034

1120,996

5,037

29,427

Итого за февраль 2021 :

3311,080

3300,084

10,996

97,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.21 02:00	25303,690	-	25167,440	-	0,000	0,000	474,096	
22.02.21 20:00	28985,770	-	28835,900	-	0,000	0,000	579,997	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

97,57 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата: 01.03.2021