

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12000923

расходомер
 Подающий тр. Питерфлоу РС 50 мм
 Обратн.тр. Питерфлоу РС 50 мм

тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin
 0,48
 0,48

Приборы УУТЭ поверены до
 Gmax
 72
 72

Термопреобр.
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Tхв = 11,6
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Qгвс=m3*(h3-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.21	24	10,8	67,78	8,80	187,346	-	10,8	42,84	6,00	187,346	-	24,94	0,000	0,00	0,00	0,00	4,685
24.01.21	24	10,9	67,12	8,80	187,659	-	10,9	42,86	6,00	187,659	-	24,26	0,000	0,00	0,00	0,00	4,566
25.01.21	24	10,8	67,13	8,80	187,017	-	10,8	43,12	6,00	187,017	-	24,01	0,000	0,00	0,00	0,00	4,502
26.01.21	24	9,9	48,45	8,80	171,003	-	9,9	34,60	6,00	171,003	-	13,85	0,000	0,00	0,00	0,00	2,381
27.01.21	24	10,5	67,75	8,80	181,228	-	10,5	42,12	6,00	181,228	-	25,62	0,000	0,00	0,00	0,00	4,656
28.01.21	24	10,5	69,06	8,80	181,251	-	10,5	43,49	6,00	181,251	-	25,57	0,000	0,00	0,00	0,00	4,648
29.01.21	24	10,5	69,05	8,80	181,390	-	10,5	43,46	6,00	181,390	-	25,59	0,000	0,00	0,00	0,00	4,654
30.01.21	24	10,5	69,05	8,80	180,941	-	10,5	43,52	6,00	180,941	-	25,53	0,000	0,00	0,00	0,00	4,632
31.01.21	24	10,5	70,96	8,80	181,105	-	10,5	44,08	6,00	181,105	-	26,89	0,000	0,00	0,00	0,00	4,883
01.02.21	24	10,5	72,63	8,80	180,702	-	10,5	44,58	6,00	180,702	-	28,05	0,000	0,00	0,00	0,00	5,083
02.02.21	24	10,4	72,98	8,80	179,933	-	10,4	44,59	6,00	179,933	-	28,38	0,000	0,00	0,00	0,00	5,121
03.02.21	24	10,6	75,84	8,80	183,817	-	10,6	46,09	6,00	183,817	-	29,75	0,000	0,00	0,00	0,00	5,484
04.02.21	24	10,7	79,74	8,80	185,182	-	10,7	47,44	6,00	185,182	-	32,30	0,000	0,00	0,00	0,00	5,998
05.02.21	24	10,4	82,45	8,80	179,281	-	10,4	47,37	6,00	179,281	-	35,08	0,000	0,00	0,00	0,00	6,307
06.02.21	24	10,4	83,06	8,80	178,909	-	10,4	47,37	6,00	178,909	-	35,69	0,000	0,00	0,00	0,00	6,402
07.02.21	24	10,3	82,74	8,80	178,723	-	10,3	47,17	6,00	178,723	-	35,57	0,000	0,00	0,00	0,00	6,374
08.02.21	24	10,3	83,38	8,80	178,593	-	10,3	47,58	6,00	178,417	-	35,80	0,176	0,00	0,00	0,00	6,419
09.02.21	24	10,3	84,34	8,80	178,410	-	10,3	47,62	6,00	178,410	-	36,73	0,000	0,00	0,00	0,00	6,571
10.02.21	24	10,3	84,66	8,80	178,355	-	10,3	47,26	6,00	178,355	-	37,40	0,000	0,00	0,00	0,00	6,688
11.02.21	24	10,3	85,95	8,80	178,170	-	10,3	47,69	6,00	178,170	-	38,26	0,000	0,00	0,00	0,00	6,835
12.02.21	24	10,3	86,63	8,80	178,517	-	10,3	48,10	6,00	178,517	-	38,52	0,000	0,00	0,00	0,00	6,897
13.02.21	24	10,3	86,23	8,80	178,346	-	10,3	47,95	6,00	178,346	-	38,28	0,000	0,00	0,00	0,00	6,846
14.02.21	24	10,2	85,43	8,80	176,808	-	10,2	47,86	6,00	176,808	-	37,57	0,000	0,00	0,00	0,00	6,661
15.02.21	24	10,3	84,67	8,80	177,737	-	10,3	47,44	6,00	177,737	-	37,23	0,000	0,00	0,00	0,00	6,636
16.02.21	24	10,2	83,40	8,80	177,003	-	10,2	47,35	6,00	177,003	-	36,05	0,000	0,00	0,00	0,00	6,399
17.02.21	24	10,2	84,54	8,80	175,516	-	10,2	47,24	6,00	175,516	-	37,30	0,000	0,00	0,00	0,00	6,566
18.02.21	24	10,3	85,69	8,80	177,514	-	10,3	47,32	6,00	177,514	-	38,37	0,000	0,00	0,00	0,00	6,830
19.02.21	24	10,3	83,79	8,80	177,696	-	10,3	47,09	6,00	177,696	-	36,70	0,000	0,00	0,00	0,00	6,540
20.02.21	24	10,0	82,70	8,80	172,070	-	10,0	46,56	6,00	171,963	-	36,14	0,108	0,00	0,00	0,00	6,240
21.02.21	24	10,3	83,12	8,80	177,399	-	10,3	47,32	6,00	177,399	-	35,79	0,000	0,00	0,00	0,00	6,367
22.02.21	24	10,2	84,72	8,80	176,711	-	10,2	47,61	6,00	176,711	-	37,11	0,000	0,00	0,00	0,00	6,576
Среднее	24,00	10,4	77,90	8,80	179,495	-	10,4	45,70	6,00	179,485	-	32,20	0,009	-	-	-	5,789
Итого	744,0				5564,331	0,000				5564,048	0,000		0,284	0,00	0,00	0,00	179,45

Ориентировочно до конца месяца(+)

1076,967

1076,912

0,055

34,732

Корректировка за прошлый месяц (-)

1695,091

1695,091

0,000

49,576

Итого за февраль 2021 :

4946,208

4945,869

0,339

164,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.01.21 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.02.21 19:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

164,60 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)