

### Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

**Установленные приборы:**

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Tхв = 11,6

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1 %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.21	24	22,9	52,88	8,45	123,510	-	22,6	32,97	5,65	122,220	-	19,91	1,290	0,00	0,00	0,00	2,486
24.01.21	24	21,3	67,09	8,49	115,280	-	21,3	38,75	6,05	114,930	-	28,34	0,350	0,00	0,00	0,00	3,281
25.01.21	24	21,1	66,77	8,48	114,140	-	21,1	38,81	6,11	113,820	-	27,96	0,320	0,00	0,00	0,00	3,205
26.01.21	24	21,3	46,20	8,48	115,220	-	21,3	31,15	6,02	114,860	-	15,05	0,360	0,00	0,00	0,00	1,725
27.01.21	24	21,1	59,12	8,53	113,840	-	21,0	35,24	6,11	113,620	-	23,88	0,220	0,00	0,00	0,00	2,723
28.01.21	24	21,1	64,56	8,51	113,750	-	21,0	37,81	6,12	113,400	-	26,75	0,350	0,00	0,00	0,00	3,054
29.01.21	24	21,1	65,87	8,49	113,710	-	21,0	38,61	6,11	113,340	-	27,26	0,370	0,00	0,00	0,00	3,117
30.01.21	24	21,1	68,00	8,46	114,070	-	21,0	39,68	6,11	113,230	-	28,32	0,840	0,00	0,00	0,00	3,266
31.01.21	24	21,1	66,74	8,48	113,900	-	21,0	38,82	6,13	113,290	-	27,92	0,610	0,00	0,00	0,00	3,204
01.02.21	24	21,1	69,97	8,48	113,740	-	20,9	39,76	6,14	112,920	-	30,21	0,820	0,00	0,00	0,00	3,469
02.02.21	24	21,1	71,79	8,47	113,860	-	20,9	40,11	6,14	112,750	-	31,68	1,110	0,00	0,00	0,00	3,651
03.02.21	24	21,0	75,76	8,48	113,390	-	20,8	41,19	6,17	112,460	-	34,57	0,930	0,00	0,00	0,00	3,958
04.02.21	24	21,0	78,88	8,58	113,180	-	20,8	41,70	6,22	112,160	-	37,18	1,020	0,00	0,00	0,00	4,252
05.02.21	24	20,6	80,63	7,97	111,330	-	20,4	41,13	7,34	110,310	-	39,50	1,020	0,00	0,00	0,00	4,437
06.02.21	24	20,6	82,08	6,93	111,430	-	20,3	41,38	6,63	109,750	-	40,70	1,680	0,00	0,00	0,00	4,605
07.02.21	24	20,8	81,93	6,77	112,430	-	20,4	41,55	6,23	110,240	-	40,38	2,190	0,00	0,00	0,00	4,631
08.02.21	24	20,7	84,28	9,10	111,760	-	20,2	42,40	6,38	109,310	-	41,88	2,450	0,00	0,00	0,00	4,791
09.02.21	24	20,3	83,55	9,10	109,740	-	19,9	41,34	11,75	107,540	-	42,21	2,200	0,00	0,00	0,00	4,717
10.02.21	24	20,0	83,42	9,10	108,160	-	19,7	40,04	9,42	106,440	-	43,38	1,720	0,00	0,00	0,00	4,757
11.02.21	24	19,9	85,76	9,10	107,270	-	19,6	40,64	8,50	105,630	-	45,12	1,640	0,00	0,00	0,00	4,908
12.02.21	24	19,6	84,84	9,10	105,620	-	19,3	39,02	10,37	104,090	-	45,82	1,530	0,00	0,00	0,00	4,895
13.02.21	24	19,8	85,05	9,10	106,730	-	19,5	38,89	6,95	105,080	-	46,16	1,650	0,00	0,00	0,00	4,991
14.02.21	24	20,0	83,42	9,10	108,180	-	19,7	39,02	9,05	106,370	-	44,40	1,810	0,00	0,00	0,00	4,871
15.02.21	24	19,9	82,66	9,10	107,580	-	19,6	40,98	7,04	105,860	-	41,68	1,720	0,00	0,00	0,00	4,549
16.02.21	24	19,9	83,71	9,10	107,497	-	19,6	39,63	8,79	105,770	-	44,08	1,727	0,00	0,00	0,00	4,807
17.02.21	24	19,9	83,71	9,10	107,497	-	39,63	8,79	105,770	-	43,39	1,752	0,00	0,00	0,00	4,807	
18.02.21	24	19,9	83,71	9,10	107,497	-	39,63	8,79	105,770	-	43,39	1,752	0,00	0,00	0,00	4,807	
19.02.21	24	19,9	83,71	9,10	107,497	-	39,63	8,79	105,770	-	43,39	1,752	0,00	0,00	0,00	4,807	
20.02.21	24	19,9	83,71	9,10	107,497	-	39,63	8,79	105,770	-	43,39	1,752	0,00	0,00	0,00	4,807	
21.02.21	24	19,9	83,71	9,10	107,497	-	39,63	8,79	105,770	-	43,39	1,752	0,00	0,00	0,00	4,807	
22.02.21	24	19,9	83,71	9,10	107,497	-	39,63	8,79	105,770	-	43,39	1,752	0,00	0,00	0,00	4,807	
Среднее	24,00	20,6	76,04	8,66	111,106	-	20,5	39,30	7,43	109,807	-	36,60	1,304	-	-	-	4,103
Итого	744,0				3444,299	0,000			7,43	3404,010	0,000		40,439	0,00	0,00	0,00	127,19

Ориентировочно до конца месяца(+)

666,639

Корректировка за прошлый месяц (-)

1017,131

**Итого за февраль 2021 :**

3093,807

658,841

1009,903

3052,948

7,827

15,249

33,017

24,618

38,854

112,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.21 03:00	68429,420	-	71249,590	-	0,000	0,000	2304,588	
24.02.21 05:00	71231,410	-	7162,810	-	0,000	0,000	2403,784	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв=

Всего с учетом нормативных потерь на участке от узла до узла учета

112,95 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

