

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Адрес: 24462 Александровская фермы пр-кт д. 5, лит. В
 Телефон: 24462
 Код УТЭ: 24462

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"
 Адрес: 24462 Александровская фермы пр-кт д. 5, лит. В
 Обслуживающая организация: ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9137.038.1
 Строит. адрес: Р
 Схема подключения: 2-х трубная схема

12.11.2021
 Терморегуль.: КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН

Узел учета: Общия
 График: 15070

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208238 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Выключатель: БКТСЛН-30
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,228 Qвент = 0 Qгвс = 0,1866
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот ср = 0,228 Qвент ср = 0 Qгвс ср = 0,0848
 Договорные расходы (ср. сут.): Тбрут: Gот = 68,4 Gвент = 0 Gгвс = 33,92 Ггвс.м =

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4
23.12.2020	24.00		138.19	124.02	14.17	80.47	49.49	30.98														4.99
24.12.2020	24.00		138.70	125.18	13.52	80.90	49.89	31.01														4.98
25.12.2020	24.00		137.52	124.17	13.35	81.49	49.90	31.59														5.02
26.12.2020	24.00		139.44	125.17	14.27	85.22	51.34	33.88														5.46
27.12.2020	24.00		140.81	126.40	14.41	89.28	53.17	36.07														5.86
28.12.2020	24.00		140.92	127.91	13.01	89.28	53.49	35.79														5.75
29.12.2020	24.00		141.45	127.30	14.15	88.13	53.09	35.04														5.72
30.12.2020	24.00		145.22	128.37	16.85	86.05	52.60	33.45														5.75
31.12.2020	24.00		145.86	127.54	18.32	83.15	51.35	31.80														5.59
01.01.2021	24.00		138.42	128.58	9.84	82.22	50.91	31.31														4.84
02.01.2021	24.00		140.28	128.76	11.52	81.98	50.85	31.13														4.96
03.01.2021	24.00		138.99	127.85	11.14	82.49	50.75	31.74														4.98
04.01.2021	24.00		140.67	127.12	13.55	83.56	50.93	33.82														5.29
05.01.2021	24.00		141.07	127.50	13.57	85.40	51.58	33.82														5.48
06.01.2021	24.00		140.68	128.16	12.52	87.74	52.60	35.14														5.61
07.01.2021	24.00		139.36	128.37	10.99	89.47	53.47	36.00														6.04
08.01.2021	24.00		137.53	126.06	11.47	90.31	53.35	36.96														5.71
09.01.2021	24.00		135.96	121.91	14.05	91.23	52.29	38.94														6.13
10.01.2021	24.00		134.69	119.00	15.69	90.29	50.73	39.56														6.06
11.01.2021	24.00		133.99	119.91	14.08	90.31	50.47	39.84														6.12
12.01.2021	24.00		132.93	120.86	12.07	93.45	52.21	41.24														6.40
13.01.2021	24.00		136.20	120.43	15.77	93.08	52.24	40.84														6.40
14.01.2021	24.00		149.90	136.71	13.19	93.10	54.91	38.19														6.46
15.01.2021	24.00		167.60	156.61	10.99	95.08	58.54	36.54														6.78
16.01.2021	24.00		167.75	156.76	10.99	95.34	59.34	36.80														6.84
17.01.2021	24.00		172.95	161.10	11.85	96.07	60.42	35.65														6.64
18.01.2021	24.00		173.91	163.12	10.79	95.09	60.79	34.30														6.64
19.01.2021	24.00		174.08	161.85	12.23	94.41	60.63	33.78														6.44
20.01.2021	24.00		172.17	161.57	10.60	94.14	60.59	33.55														6.45
21.01.2021	24.00		168.60	156.70	11.90	93.07	59.07	34.00														6.27
22.01.2021	24.00		175.43	163.37	12.06	90.35	58.71	31.64														5.86
Итого	744.00		4581,27	4178,36	402,91		53,86	34,94														181,77

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал

Колличество тепловой энергии общ.д., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,3 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 181,65 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии общ.д.: 181,65 Гкал
 Объем потребленной теплоснабителя Упл. изл.: 504,88 м куб

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

