Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8819.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 23599
график: 150/70

Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207262				
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	КТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,205	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.=	0,1214
							Qтех.гвс.ср=	0	Qгвс.ср=	0,0552
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	61,5	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.=	22,08 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2020	24,00		109,19	100,96	8,23	78,19	53,64	24,55			51,27	43,66	7,61	52,68	44,59	8,09		78,02	65,63			3,13
24.12.2020	24,00		109,76	101,87	7,89	78,62	54,00	24,62			51,28	44,09	7,19	52,70	45,04	7,66		78,43	66,02			3,13
25.12.2020	24,00		107,84	100,74	7,10	78,94	53,92	25,02			49,98	43,63	6,35	51,40	44,58	6,82		78,77	66,03			3,08
26.12.2020	24,00		109,14	101,23	7,91	82,34	55,40	26,94			51,02	43,94	7,08	52,57	44,90	7,67		82,17	68,42			3,38
27.12.2020	24,00		111,90	103,42	8,48	86,40	57,97	28,43			52,57	45,05	7,52	54,29	46,08	8,21		86,19	71,78			3,68
28.12.2020	24,00		108,97	101,97	7,00	86,56	58,00	28,56			50,38	44,53	5,85	52,08	45,53	6,55		86,35	71,66			3,52
29.12.2020	24,00		109,15	101,24	7,91	85,63	57,54	28,09			50,91	44,12	6,79	52,60	45,14	7,46		85,43	71,13			3,53
30.12.2020	24,00		110,07	102,78	7,29	83,75	56,96	26,79			51,02	44,79	6,23	52,63	45,79	6,84		83,53	70,01			3,37
31.12.2020	24,00		111,90	101,21	10,69	80,89	55,54	25,35			53,58	43,97	9,61	55,10	44,93	10,17		80,69	68,10			3,44
01.01.2021	24,00		110,13	104,53	5,60	79,74	55,11	24,63			50,13	45,54	4,59	51,57	46,50	5,07		79,56	67,12			3,02
02.01.2021	24,00		110,47	104,44	6,03	79,33	54,80	24,53			50,50	45,47	5,03	51,95	46,43	5,52		79,15	66,79			3,04
03.01.2021	24,00		110,00	103,37	6,63	79,81	54,80	25,01			50,64	44,97	5,67	52,12	45,93	6,19		79,65	67,02			3,12
04.01.2021	24,00		110,79	102,72	8,07	80,79	55,09	25,70			51,70	44,66	7,04	53,23	45,62	7,61		80,64	67,74			3,30
05.01.2021	24,00		110,45	103,24	7,21	82,61	55,99	26,62			51,15	44,99	6,16	52,69	45,95	6,74		82,45	69,01			3,35
06.01.2021	24,00		111,17	103,46	7,71	84,99	57,24	27,75			51,73	45,16	6,57	53,39	46,15	7,24		84,80	70,86			3,53
07.01.2021	24,00		110,55	103,71	6,84	86,74	58,15	28,59			50,97	45,32	5,65	52,68	46,36	6,32		86,54	72,01			3,56
08.01.2021	24,00		109,02	102,14	6,88	87,49	58,11	29,38			50,31	44,61	5,70	52,03	45,65	6,38		87,30	72,21			3,61
09.01.2021	24,00		106,45	98,74	7,71	88,36	57,44	30,92			49,64	43,05	6,59	51,35	44,06	7,29		88,12	72,20			3,74
10.01.2021	24,00		104,33	95,50	8,83	87,52	56,05	31,47			49,29	41,56	7,73	50,98	42,52	8,46		87,26	71,00			3,78
11.01.2021	24,00		104,91	96,91	8,00	87,31	55,71	31,60			49,17	42,22	6,95	50,81	43,18	7,63		87,12	70,62			3,77
12.01.2021	24,00		106,11	98,01	8,10	90,46	57,72	32,74			49,77	42,77	7,00	51,56	43,76	7,80		90,23	73,18			3,95
13.01.2021	24,00		104,67	97,07	7,60	90,28	57,42	32,86			48,84	42,33	6,51	50,58	43,35	7,23		90,00	72,91			3,88
14.01.2021	24,00		104,14	95,71	8,43	89,92	56,86	33,06			48,99	41,72	7,27	50,75	42,68	8,07		89,73	72,39			3,93
15.01.2021	24,00		104,93	96,98	7,95	91,93	58,04	33,89			49,14	42,32	6,82	50,94	43,35	7,59		91,69	74,01			4,03
16.01.2021	24,00		104,30	97,03	7,27	93,10	58,71	34,39			48,52	42,35	6,17	50,35	43,43	6,92		92,82	74,86			4,02
17.01.2021	24,00		108,05	98,80	9,25	93,17	59,70	33,47			51,20	43,02	8,18	53,13	44,21	8,92		92,93	75,68			4,18
18.01.2021	24,00		107,82	100,70	7,12	92,39	60,20	32,19			50,07	43,95	6,12	51,95	45,12	6,83		92,13	75,38			3,91
19.01.2021	24,00		106,74	100,08	6,66	91,63	60,00	31,63			49,31	43,67	5,64	51,13	44,82	6,31		91,38	74,88			3,78
20.01.2021	24,00		107,80	99,46	8,34	91,42	60,04	31,38			50,66	43,34	7,32	52,51	44,48	8,03		91,17	75,11			3,89
21.01.2021	24,00		104,54	96,82	7,72	90,43	58,84	31,59			48,84	42,24	6,60	50,57	43,26	7,31		90,13	73,88			3,76
22.01.2021	24,00		108,84	100,92	7,92	87,89	58,25	29,64			50,85	44,08	6,77	52,59	45,09	7,50		87,64	72,59			3,70
Среднее	24,00		108,20	100,51	7,69	86,08	57,01	29,08			50,43	43,78	6,66	52,09	44,79	7,30		85,87	70,98			3,58
Итого	**744,00**		**3354,13**	**3115,76**	**238,37**						**1563,43**	**1357,12**	**206,31**	**1614,91**	**1388,48**	**226,43**						**111,11**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб,ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C 0,07 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 111,04 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 226,43 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/