

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 105, корп. 2
 Обслуживающая организация:

Договор: 8821.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ: 23768

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207725 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: расходомер:
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(t1-hкв)-M2*(t2-hкв)$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,321 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0,1481
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 96,3 Gвент = 0 Gтех = 0 Gгвс = 0,0673

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термометробр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н
 Режим (схема): Преобр. Давления:

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|----|----|----|---------|---------------------|--------|----|------------|------|---------|----|----|----|--------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dV (малый) | | Уплотит | T3 | T4 | P3 | P4 |
| 23.12.2020 | 24.00 | | 218.50 | 211.70 | 6.80 | 79.56 | 59.95 | 19.61 | | | | 224.69 | 215.28 | 9.41 | | | | | | | | 4.70 |
| 24.12.2020 | 24.00 | | 220.50 | 213.10 | 7.40 | 80.01 | 60.49 | 19.52 | | | | 226.83 | 216.75 | 10.08 | | | | | | | | 4.76 |
| 25.12.2020 | 24.00 | | 218.25 | 210.44 | 7.81 | 80.52 | 60.56 | 19.96 | | | | 224.58 | 214.06 | 10.52 | | | | | | | | 4.84 |
| 26.12.2020 | 24.00 | | 219.09 | 211.64 | 7.45 | 84.16 | 62.57 | 21.59 | | | | 226.00 | 215.52 | 10.48 | | | | | | | | 5.21 |
| 27.12.2020 | 24.00 | | 220.75 | 212.49 | 8.26 | 88.13 | 65.13 | 23.00 | | | | 228.28 | 216.70 | 11.58 | | | | | | | | 5.63 |
| 28.12.2020 | 24.00 | | 219.59 | 212.91 | 6.68 | 88.19 | 65.25 | 22.94 | | | | 227.18 | 217.11 | 10.07 | | | | | | | | 5.49 |
| 29.12.2020 | 24.00 | | 218.48 | 211.82 | 6.66 | 87.09 | 64.49 | 22.60 | | | | 225.83 | 215.89 | 9.94 | | | | | | | | 5.38 |
| 30.12.2020 | 24.00 | | 222.50 | 215.09 | 7.41 | 85.11 | 63.68 | 21.43 | | | | 229.63 | 219.11 | 10.52 | | | | | | | | 5.25 |
| 31.12.2020 | 24.00 | | 222.99 | 213.16 | 9.83 | 82.29 | 62.08 | 20.21 | | | | 229.74 | 217.02 | 12.72 | | | | | | | | 5.13 |
| 01.01.2021 | 24.00 | | 222.97 | 217.42 | 5.55 | 81.32 | 61.72 | 19.58 | | | | 231.00 | 221.28 | 8.29 | | | | | | | | 4.72 |
| 02.01.2021 | 24.00 | | 224.38 | 217.18 | 7.20 | 81.08 | 61.50 | 19.58 | | | | 229.39 | 219.21 | 10.18 | | | | | | | | 4.92 |
| 03.01.2021 | 24.00 | | 222.76 | 215.38 | 7.38 | 81.55 | 61.53 | 20.02 | | | | 228.02 | 219.19 | 8.83 | | | | | | | | 4.93 |
| 04.01.2021 | 24.00 | | 221.31 | 215.33 | 5.98 | 82.55 | 61.99 | 20.56 | | | | 228.67 | 219.71 | 8.96 | | | | | | | | 5.10 |
| 05.01.2021 | 24.00 | | 221.66 | 215.73 | 5.93 | 84.39 | 63.11 | 21.28 | | | | 230.26 | 220.98 | 9.28 | | | | | | | | 5.27 |
| 06.01.2021 | 24.00 | | 222.14 | 216.79 | 5.35 | 86.68 | 64.59 | 22.09 | | | | 226.61 | 216.74 | 9.87 | | | | | | | | 5.58 |
| 07.01.2021 | 24.00 | | 222.56 | 216.96 | 6.02 | 88.38 | 65.66 | 22.72 | | | | 226.61 | 216.74 | 9.87 | | | | | | | | 5.76 |
| 08.01.2021 | 24.00 | | 218.95 | 212.47 | 6.48 | 89.16 | 65.69 | 23.47 | | | | 230.26 | 220.98 | 9.28 | | | | | | | | 5.47 |
| 09.01.2021 | 24.00 | | 213.32 | 206.38 | 6.94 | 89.99 | 65.20 | 24.79 | | | | 226.61 | 216.74 | 9.87 | | | | | | | | 5.76 |
| 10.01.2021 | 24.00 | | 209.30 | 200.67 | 8.63 | 89.06 | 63.99 | 25.07 | | | | 216.61 | 210.46 | 10.45 | | | | | | | | 5.81 |
| 11.01.2021 | 24.00 | | 209.00 | 201.72 | 7.28 | 89.03 | 63.76 | 25.27 | | | | 216.61 | 205.51 | 10.77 | | | | | | | | 5.97 |
| 12.01.2021 | 24.00 | | 209.01 | 202.24 | 6.77 | 92.14 | 65.79 | 26.35 | | | | 216.79 | 206.31 | 10.48 | | | | | | | | 5.92 |
| 13.01.2021 | 24.00 | | 208.74 | 202.10 | 6.64 | 91.78 | 65.61 | 26.17 | | | | 216.45 | 206.13 | 10.32 | | | | | | | | 5.92 |
| 14.01.2021 | 24.00 | | 207.55 | 201.02 | 6.53 | 91.56 | 65.16 | 26.40 | | | | 218.87 | 208.23 | 10.64 | | | | | | | | 6.17 |
| 15.01.2021 | 24.00 | | 210.82 | 204.03 | 6.79 | 93.63 | 66.59 | 27.04 | | | | 215.17 | 204.98 | 10.19 | | | | | | | | 6.33 |
| 16.01.2021 | 24.00 | | 217.60 | 210.38 | 7.22 | 94.56 | 67.82 | 26.74 | | | | 226.07 | 214.89 | 11.18 | | | | | | | | 6.33 |
| 17.01.2021 | 24.00 | | 222.80 | 214.93 | 7.87 | 94.58 | 68.55 | 26.03 | | | | 231.48 | 219.60 | 11.88 | | | | | | | | 6.36 |
| 18.01.2021 | 24.00 | | 224.29 | 218.21 | 6.08 | 93.69 | 68.59 | 25.10 | | | | 232.90 | 222.92 | 9.98 | | | | | | | | 6.07 |
| 19.01.2021 | 24.00 | | 224.10 | 217.52 | 6.58 | 93.03 | 68.27 | 24.76 | | | | 232.56 | 222.22 | 10.34 | | | | | | | | 6.02 |
| 20.01.2021 | 24.00 | | 223.99 | 217.88 | 6.11 | 92.76 | 68.28 | 24.48 | | | | 232.41 | 222.55 | 9.86 | | | | | | | | 5.92 |
| 21.01.2021 | 24.00 | | 214.77 | 208.37 | 6.40 | 91.74 | 66.82 | 24.92 | | | | 222.72 | 212.65 | 10.07 | | | | | | | | 5.80 |
| 22.01.2021 | 24.00 | | 218.74 | 212.65 | 6.09 | 89.22 | 65.64 | 23.58 | | | | 226.40 | 216.94 | 9.46 | | | | | | | | 5.57 |
| Среднее | 24.00 | | 218.43 | 211.53 | 6.91 | 87.64 | 64.52 | 23.13 | | | | 225.85 | 215.62 | 10.23 | | | | | | | | 5.50 |
| Итого | 744.00 | | 6771.43 | 6557.31 | 214.12 | | | | | | | 7001.44 | 6684.34 | 317.10 | | | | | | | | 170.61 |

Показаны счетчиков на момент снятия данных: M1, t M2, t M3, t M4, t V3, куб.м V4, куб.м Vп, t Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Увлз, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,3 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,06 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 170,65 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увлз: 317,1 м.куб

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

