

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за январь 2021

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»
 Адрес: Бабушкина ул, д. 107, лит. Н

Договор: 8562.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Обши
 Код УТЭ: 23769

График: 150/70

Осуществляющая организация: ООО «ТЭО ООО "Обуховоэнергос"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давления:

Установленные приборы: ВК-7 № 207709

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021

Термопреобр.: КТСП-Н КТСП-Н КТСП-Н

Вычислитель: расходомер: ПРЭМ-40-В1

Силах: 45

Термопреобр.: КТСП-Н КТСП-Н

Подводящий трубопровод (М2)

Силах: 45

Термопреобр.: КТСП-Н

Подводящий ГВС (М3)

Силах: 30

Циркуляционный ГВС (М4)

Силах: 30

Подлинтоный трубопровод (V1)

Силах: 30

Расчетные алгоритмы: Q=M*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Qтепх = 0

Qгвс = 0,1518

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,321

Qгвс ср = 0,069

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 96,3

Gтепх = 0

Gгвс ср = 27,6 Ггвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

| Дата | Тп | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|---------|---------|----|----|----|----|---------------------|---------|--------|------------|------|-------|---------|---------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | DU (излив) | | Удлит | T3 | T4 | P3 | P4 |
| Т | Т | Т | °С | °С | °С | °С | кВт/см2 | кВт/см2 | Т | Т | Т | Т | М3 | М3 | М3 | М3 | °С | °С | кВт/см2 | кВт/см2 | Гкал | |
| 23.12.2020 | 24.00 | | 175.09 | 164.93 | 10.16 | 79.59 | 56.16 | 23.43 | | | | | 180.06 | 167.38 | 12.68 | | | | | | | 4.68 |
| 24.12.2020 | 24.00 | | 177.36 | 166.21 | 11.15 | 80.03 | 56.65 | 23.38 | | | | | 182.47 | 168.69 | 13.78 | | | | | | | 4.78 |
| 25.12.2020 | 24.00 | | 174.67 | 164.36 | 10.31 | 80.58 | 56.71 | 23.87 | | | | | 179.77 | 166.84 | 12.93 | | | | | | | 4.76 |
| 26.12.2020 | 24.00 | | 175.91 | 165.59 | 10.32 | 84.22 | 58.61 | 25.61 | | | | | 181.45 | 168.26 | 13.19 | | | | | | | 5.12 |
| 27.12.2020 | 24.00 | | 177.70 | 166.78 | 10.92 | 88.19 | 60.84 | 27.35 | | | | | 183.81 | 169.66 | 14.15 | | | | | | | 5.54 |
| 28.12.2020 | 24.00 | | 177.89 | 166.61 | 11.28 | 88.25 | 60.88 | 27.37 | | | | | 184.01 | 169.50 | 14.51 | | | | | | | 5.52 |
| 29.12.2020 | 24.00 | | 177.57 | 165.51 | 12.06 | 87.14 | 60.17 | 26.97 | | | | | 183.52 | 168.29 | 15.23 | | | | | | | 5.44 |
| 30.12.2020 | 24.00 | | 181.48 | 168.02 | 13.46 | 85.14 | 59.62 | 25.52 | | | | | 187.33 | 170.80 | 16.53 | | | | | | | 5.31 |
| 31.12.2020 | 24.00 | | 182.49 | 166.87 | 15.62 | 82.31 | 58.25 | 24.06 | | | | | 188.00 | 169.52 | 18.48 | | | | | | | 4.80 |
| 01.01.2021 | 24.00 | | 179.17 | 166.17 | 10.00 | 81.35 | 57.88 | 23.47 | | | | | 184.48 | 171.81 | 12.67 | | | | | | | 4.83 |
| 02.01.2021 | 24.00 | | 180.10 | 169.42 | 10.68 | 81.11 | 57.80 | 23.31 | | | | | 185.43 | 172.06 | 13.37 | | | | | | | 4.97 |
| 03.01.2021 | 24.00 | | 179.81 | 167.88 | 11.93 | 81.59 | 57.86 | 23.73 | | | | | 185.15 | 170.52 | 14.63 | | | | | | | 4.89 |
| 04.01.2021 | 24.00 | | 177.27 | 167.67 | 9.60 | 82.61 | 58.21 | 24.40 | | | | | 182.67 | 170.32 | 12.35 | | | | | | | 5.17 |
| 05.01.2021 | 24.00 | | 178.93 | 168.01 | 10.92 | 84.45 | 59.25 | 25.20 | | | | | 184.61 | 170.77 | 13.84 | | | | | | | 5.33 |
| 06.01.2021 | 24.00 | | 179.14 | 168.87 | 10.87 | 86.74 | 60.54 | 26.20 | | | | | 185.10 | 171.75 | 13.35 | | | | | | | 5.49 |
| 07.01.2021 | 24.00 | | 179.52 | 169.14 | 10.38 | 88.45 | 61.50 | 26.95 | | | | | 185.73 | 172.09 | 13.64 | | | | | | | 5.58 |
| 08.01.2021 | 24.00 | | 176.91 | 166.12 | 10.79 | 89.24 | 61.49 | 27.75 | | | | | 183.11 | 169.05 | 14.06 | | | | | | | 5.69 |
| 09.01.2021 | 24.00 | | 172.44 | 161.69 | 10.75 | 90.08 | 60.96 | 29.12 | | | | | 178.59 | 164.49 | 14.10 | | | | | | | 5.69 |
| 10.01.2021 | 24.00 | | 169.26 | 157.77 | 11.49 | 89.14 | 59.62 | 29.52 | | | | | 175.22 | 160.42 | 14.80 | | | | | | | 5.67 |
| 11.01.2021 | 24.00 | | 169.17 | 158.89 | 10.28 | 89.13 | 59.26 | 29.87 | | | | | 175.10 | 161.50 | 13.60 | | | | | | | 5.98 |
| 12.01.2021 | 24.00 | | 170.29 | 159.43 | 10.86 | 92.24 | 61.11 | 31.13 | | | | | 176.63 | 162.23 | 14.40 | | | | | | | 5.92 |
| 13.01.2021 | 24.00 | | 169.97 | 159.38 | 10.59 | 91.87 | 60.92 | 30.95 | | | | | 176.25 | 162.14 | 14.11 | | | | | | | 5.93 |
| 14.01.2021 | 24.00 | | 168.74 | 158.20 | 10.54 | 91.68 | 60.38 | 31.30 | | | | | 174.94 | 160.87 | 14.07 | | | | | | | 6.39 |
| 15.01.2021 | 24.00 | | 163.66 | 148.35 | 15.31 | 93.72 | 60.42 | 33.30 | | | | | 169.90 | 150.88 | 19.02 | | | | | | | 3.81 |
| 16.01.2021 | 24.00 | | 92.61 | 92.14 | 0.47 | 94.60 | 53.80 | 40.80 | | | | | 96.21 | 93.36 | 2.85 | | | | | | | 3.84 |
| 17.01.2021 | 24.00 | | 94.62 | 94.03 | 0.59 | 94.59 | 54.40 | 40.19 | | | | | 98.24 | 95.32 | 2.92 | | | | | | | 3.76 |
| 18.01.2021 | 24.00 | | 95.45 | 94.83 | 0.62 | 93.69 | 54.72 | 38.97 | | | | | 99.09 | 96.21 | 2.88 | | | | | | | 4.54 |
| 19.01.2021 | 24.00 | | 95.37 | 79.48 | 15.89 | 93.02 | 54.56 | 38.46 | | | | | 98.97 | 80.62 | 18.35 | | | | | | | 4.86 |
| 20.01.2021 | 24.00 | | 95.59 | 73.44 | 22.15 | 92.76 | 54.74 | 38.02 | | | | | 99.19 | 74.46 | 24.73 | | | | | | | 4.86 |
| 21.01.2021 | 24.00 | | 128.07 | 115.21 | 12.86 | 91.47 | 58.10 | 33.37 | | | | | 132.75 | 117.03 | 15.72 | | | | | | | 5.03 |
| 22.01.2021 | 24.00 | | 177.91 | 168.36 | 9.55 | 89.25 | 61.65 | 27.60 | | | | | 184.17 | 171.35 | 12.82 | | | | | | | 5.51 |
| Среднее | 24.00 | | 161.10 | 150.40 | 10.70 | 87.68 | 58.61 | 29.07 | | | | | 166.51 | 152.84 | 13.67 | | | | | | | 5.17 |
| Итого | 744.00 | | 4994.16 | 4662.36 | 331.80 | | | | | | | | 5161.95 | 4738.19 | 423.76 | | | | | | | 160.40 |

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vл, т | Qобщ, Гкал |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|
| | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс излп:

0,3 °С
 160,3 Гкал
 423,76 м.куб

0 час
 0 час
 0,1 Гкал

Гкал
 куб.м

Гкал
 куб.м

Гкал

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

№ 20 Г.

