Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8794.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**

Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП** Строит.адрес: Код УУТЭ: **24476**

Обслуживающая организация: Телефон:

Источник: **котельная 1 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема):

Вычислитель: **ВКТ-7 № 207218** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1 0,067 30 КТСП-Н

Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1 0,067 30 КТСП-Н

Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1 0,067 30 ТСП-Н

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,1839** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1258**

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0572**

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **58,0737** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **22,88** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2020	24,00	*	83,82	74,90	8,92	75,85	47,00	28,85			8,39		8,39	8,61		8,61		75,23				2,84
24.12.2020	24,00	*	83,26	74,87	8,39	76,25	47,15	29,10			7,88		7,88	8,09		8,09		75,48				2,82
25.12.2020	24,00	*	83,16	74,84	8,32	77,74	47,45	30,29			7,73		7,73	7,91		7,91		77,53				2,91
26.12.2020	24,00	*	82,38	74,80	7,58	82,94	49,47	33,47			6,81		6,81	7,01		7,01		82,33				3,14
27.12.2020	24,00	*	83,12	74,87	8,25	85,97	50,82	35,15			7,67		7,67	7,91		7,91		84,64				3,34
28.12.2020	24,00	*	83,03	74,98	8,05	85,68	50,67	35,01			7,32		7,32	7,54		7,54		84,65				3,32
29.12.2020	24,00	*	83,47	74,93	8,54	84,70	50,17	34,53			7,82		7,82	8,05		8,05		83,41				3,32
30.12.2020	24,00		83,91	74,97	8,94	82,37	49,52	32,85			8,20		8,20	8,44		8,44		81,23				3,20
31.12.2020	24,00		84,02	74,90	9,12	80,10	48,91	31,19			8,51		8,51	8,74		8,74		78,78				3,07
01.01.2021	24,00	*	81,30	75,30	6,00	78,80	48,34	30,46			5,21		5,21	5,37		5,37		77,48				2,77
02.01.2021	24,00	*	81,65	75,21	6,44	78,40	48,09	30,31			5,89		5,89	6,05		6,05		77,43				2,79
03.01.2021	24,00	*	82,03	75,23	6,80	78,90	48,20	30,70			6,22		6,22	6,38		6,38		77,98				2,85
04.01.2021	24,00	*	82,49	75,14	7,35	80,38	48,61	31,77			6,60		6,60	6,78		6,78		79,78				2,98
05.01.2021	24,00	*	82,54	75,18	7,36	81,89	49,21	32,68			6,68		6,68	6,86		6,86		81,07				3,06
06.01.2021	24,00	*	82,51	75,12	7,39	84,95	50,38	34,57			6,65		6,65	6,85		6,85		84,05				3,23
07.01.2021	24,00	*	81,81	75,13	6,68	86,35	51,07	35,28			6,03		6,03	6,22		6,22		84,67				3,23
08.01.2021	24,00	*	83,10	75,07	8,03	87,94	51,33	36,61			7,47		7,47	7,68		7,68		87,23				3,46
09.01.2021	24,00	*	82,38	75,22	7,16	88,85	51,15	37,70			6,58		6,58	6,78		6,78		87,58				3,48
10.01.2021	24,00	*	83,91	74,90	9,01	88,14	50,24	37,90			8,32		8,32	8,60		8,60		86,82				3,64
11.01.2021	24,00	*	83,15	75,04	8,11	89,22	50,35	38,87			7,42		7,42	7,68		7,68		87,69				3,65
12.01.2021	24,00		83,12	74,96	8,16	90,53	50,74	39,79			7,31		7,31	7,59		7,59		89,64				3,73
13.01.2021	24,00	*	82,90	75,12	7,78	90,88	50,77	40,11			7,07		7,07	7,33		7,33		89,55				3,73
14.01.2021	24,00	*	82,95	75,15	7,80	92,47	51,40	41,07			7,11		7,11	7,37		7,37		91,24				3,82
15.01.2021	24,00	*	82,02	74,09	7,93	92,04	50,93	41,11			7,29		7,29	7,54		7,54		90,85				3,78
16.01.2021	24,00	*	81,63	73,11	8,52	92,65	50,82	41,83			7,89		7,89	8,20		8,20		91,22				3,86
17.01.2021	24,00	*	82,07	73,09	8,98	92,63	51,32	41,31			8,24		8,24	8,55		8,55		91,62				3,86
18.01.2021	24,00	*	80,72	73,05	7,67	92,96	52,12	40,84			7,02		7,02	7,26		7,26		91,61				3,70
19.01.2021	24,00		80,75	73,08	7,67	92,48	52,46	40,02			6,94		6,94	7,20		7,20		91,22				3,64
20.01.2021	24,00		81,22	73,09	8,13	93,04	52,95	40,09			7,42		7,42	7,69		7,69		91,73				3,69
21.01.2021	24,00	*	81,70	72,93	8,77	91,54	52,07	39,47			8,09		8,09	8,38		8,38		90,38				3,69
22.01.2021	24,00	*	81,17	72,84	8,33	90,04	51,69	38,35			7,55		7,55	7,82		7,82		88,58				3,55
Среднее	24,00		82,49	74,55	7,94	86,02	50,17	35,85			7,27		7,27	7,50		7,50		84,93				3,36
Итого	**744,00**		**2557,29**	**2311,11**	**246,18**						**225,33**		**225,33**	**232,48**		**232,48**						**104,15**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,03** °С **0,01** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **104,14** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **232,48** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» ____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис №2 Невского района Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/