

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 49, лит. А

Договор: 9067.038.1
 Строит. адрес: Бабушкина ул. д. 49, лит. А
 Телефон: 711.97

Узел учета: ЖКС № 2 Невского района
 Код УТЭ: 28629

График: 130/70

Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер: Sml= 0.1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0.067
 Подводящий ГВС (М3) КТСЛ-Н
 Циркуляционный ГВС (М4) КТСЛ-Н
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима
 $Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)$ Овент.= 0
 $Q=M3*(h3-hвх)$ Отех.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час: Овт.гвс.ср= 0
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Т/сут: Гвс.ср= 47,6 Гвс.м=

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (изнал)	Улодлит	T3	T4	P3	P4	Общ
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Кал		
23.12.2020	24.00								32.54	9.60	22.94	33.18	9.60	23.58	66.23	43.82	66.55	43.85			1.73	
24.12.2020	24.00								30.39	10.24	20.15	31.00	10.24	20.76	65.89	43.85	66.55	43.85			1.55	
25.12.2020	24.00								33.20	10.16	23.04	33.88	10.16	23.70	65.95	45.03	66.55	45.03			1.73	
26.12.2020	24.00								32.89	9.74	23.15	33.56	9.74	23.82	65.94	43.95	66.55	43.95			1.74	
27.12.2020	24.00								33.89	9.17	24.72	34.56	9.17	25.39	66.72	42.59	66.27	43.39			1.87	
28.12.2020	24.00								33.62	9.55	24.07	34.29	9.55	24.74	66.02	43.18	66.02	43.18			1.81	
29.12.2020	24.00								32.20	9.78	22.42	32.84	9.78	23.06	66.02	44.65	66.02	44.65			1.82	
30.12.2020	24.00								33.74	9.43	24.31	34.40	9.43	24.97	66.55	44.65	66.55	44.65			1.82	
31.12.2020	24.00								37.70	8.04	29.66	38.52	8.04	30.47	68.49	44.80	68.49	44.80			2.22	
01.01.2021	24.00								30.28	10.41	19.87	30.67	10.41	20.46	65.54	43.48	65.54	43.48			1.53	
02.01.2021	24.00								29.92	10.11	19.81	30.52	10.11	20.41	65.54	43.36	65.54	43.36			1.53	
03.01.2021	24.00								30.08	10.37	19.71	30.69	10.37	20.32	65.70	43.68	65.70	43.68			1.63	
04.01.2021	24.00								32.85	9.71	23.14	33.50	9.71	23.79	66.51	43.68	66.51	43.68			1.57	
05.01.2021	24.00								30.74	9.76	20.98	31.37	9.76	21.61	65.95	43.59	65.95	43.59			1.59	
06.01.2021	24.00								30.42	10.01	20.41	31.02	10.01	21.01	65.78	44.12	65.78	44.12			1.66	
07.01.2021	24.00								30.91	10.07	20.84	31.52	10.07	21.45	66.07	41.29	66.07	41.29			1.66	
08.01.2021	24.00								30.96	9.40	21.56	33.00	9.40	22.17	66.30	40.21	66.30	40.21			1.78	
09.01.2021	24.00								32.35	8.97	23.38	33.00	8.97	22.03	65.22	38.71	65.22	38.71			1.72	
10.01.2021	24.00								30.80	7.52	23.28	31.39	7.52	23.87	66.65	40.92	66.65	40.92			1.84	
11.01.2021	24.00								32.90	8.65	24.25	33.58	8.65	24.93	66.55	41.44	66.55	41.44			1.77	
12.01.2021	24.00								31.99	9.58	22.41	32.67	9.58	23.09	67.75	41.84	67.75	41.84			1.81	
13.01.2021	24.00								32.11	9.83	22.28	32.79	9.83	22.96	67.94	41.80	67.94	41.80			1.81	
14.01.2021	24.00								33.05	9.25	23.80	33.74	9.25	23.34	68.56	41.27	68.56	41.27			1.86	
15.01.2021	24.00								31.96	9.30	22.66	32.64	9.30	23.34	69.22	40.55	69.22	40.55			1.96	
16.01.2021	24.00								33.46	8.64	24.82	34.18	8.64	25.54	69.18	43.78	69.18	43.78			1.81	
17.01.2021	24.00								31.32	9.78	21.54	32.04	9.78	22.25	68.75	43.86	68.75	43.86			1.67	
18.01.2021	24.00								30.66	9.99	20.67	31.31	9.99	21.32	68.71	44.27	68.71	44.27			1.69	
19.01.2021	24.00								30.96	9.76	21.20	31.64	9.76	21.88	68.88	43.86	68.88	43.86			1.73	
20.01.2021	24.00								31.37	9.83	21.54	32.04	9.83	22.21	68.63	44.74	68.63	44.74			1.75	
21.01.2021	24.00								31.98	10.03	21.95	32.70	10.03	22.67	68.94	42.96	68.94	42.96			1.72	
22.01.2021	24.00								31.90	9.59	22.31	32.56	9.59	22.97	68.94	42.96	68.94	42.96			1.72	
Итого	744.00								989.04	297.34	691.70	1009.35	297.38	711.97							53.41	

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Общ, Кал

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период, превышения: 0.03 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.02 Кал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 53.39 Кал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 711.97 м.куб
 Объем потребленного теплоснабжения Узл: 53.41 м.куб

« 20 г. »

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью
 «Санкт-Петербургский энергосбыт»