

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Адрес: ООО "ЖКС №2 Невского района" 2-х-этажная схема
 Телефон: 9067 038-1
 Код УТЭ: 23590
 График: 1307/0

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 49, лит. А
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС №2 Невского района"

Адрес: ООО "ЖКС №2 Невского района" Договор: 9067 038-1
 Адрес: Бабушкина ул, д. 49, лит. Строит. адрес
 Телефон: 9067 038-1

Адрес: ООО "ЖКС №2 Невского района" Договор: 9067 038-1
 Адрес: Бабушкина ул, д. 49, лит. Строит. адрес
 Телефон: 9067 038-1

Узел учета: 23590
 График: 1307/0

Источники: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)
 Установленные приборы: Часовые и счетчики архивы в файлах: архивы
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-D
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-D
 Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ-32-D
 Расчетные алгоритмы: зима: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот=0.36 Овент=0 Qтеп=0 Qгвс=0
 Договорные расходы (ср сут.), Гб/сут.: Gот=144 Gвент=0 Gтеп=0 Gгвс=0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излнв)	Уплитт	T3	T4	P3	P4	Общ		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.12.2020	24.00		288.84	288.84	0.00	70.90	55.60	15.30																4.43
24.12.2020	24.00		289.26	289.26	0.00	71.75	56.28	15.47																4.49
25.12.2020	24.00		291.62	291.62	0.00	71.68	56.16	15.52																4.54
26.12.2020	24.00		289.67	289.67	0.00	75.57	58.25	17.32																5.03
27.12.2020	24.00		290.14	290.14	0.00	75.92	58.45	17.47																5.08
28.12.2020	24.00		291.45	291.45	0.00	74.77	57.84	16.93																4.94
29.12.2020	24.00		289.94	289.94	0.00	76.24	58.61	17.63																5.12
30.12.2020	24.00		293.61	293.61	0.00	75.05	58.27	16.78																4.93
31.12.2020	24.00		295.99	295.99	0.00	72.76	57.23	15.53																4.60
01.01.2021	24.00		297.38	297.38	0.00	71.47	56.80	14.67																4.37
02.01.2021	24.00		295.11	295.11	0.00	69.14	55.08	14.06																4.16
03.01.2021	24.00		295.08	295.08	0.00	71.73	56.74	14.99																4.43
04.01.2021	24.00		294.31	294.31	0.00	73.08	57.34	15.74																4.64
05.01.2021	24.00		294.44	294.44	0.00	75.22	58.75	16.47																4.86
06.01.2021	24.00		293.75	293.75	0.00	73.97	57.93	16.04																4.72
07.01.2021	24.00		292.77	292.77	0.00	76.85	59.54	17.31																5.08
08.01.2021	24.00		291.21	291.21	0.00	78.80	60.62	18.18																5.31
09.01.2021	24.00		289.89	289.89	0.00	79.68	60.56	19.12																5.56
10.01.2021	24.00		275.88	275.88	0.00	79.49	59.37	20.12																5.56
11.01.2021	24.00		274.28	274.28	0.00	80.76	59.88	20.88																5.65
12.01.2021	24.00		275.81	275.81	0.00	78.20	58.10	20.10																5.65
13.01.2021	23.00	*	262.20	262.20	0.00	79.44	57.94	21.50																6.43
14.01.2021	24.00		272.54	272.54	0.00	84.39	60.87	23.52																6.36
15.01.2021	24.00		273.46	273.46	0.00	84.20	61.04	23.16																6.42
16.01.2021	24.00		275.89	275.89	0.00	84.97	61.74	23.23																6.42
17.01.2021	24.00		285.82	285.82	0.00	83.96	62.21	21.75																5.88
18.01.2021	24.00		290.34	290.34	0.00	81.57	61.37	20.20																5.92
19.01.2021	24.00		286.53	286.53	0.00	82.80	62.21	20.59																6.09
20.01.2021	24.00		286.66	286.66	0.00	84.83	63.65	21.18																5.99
21.01.2021	24.00		285.50	285.50	0.00	83.21	62.29	20.92																5.99
22.01.2021	24.00		286.74	286.74	0.00	80.56	61.07	19.49																5.29
Среднее	23.97		287.36	287.36	0.00	77.51	59.09	18.42																5.29
Итого	743.00		8896.11	8896.11	0.00																			163.72

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему
 Период расчета по Договору:
 Период превышения Ц:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоснабжения Узла:

0.03 °С
 1 час
 0.22 Гкал
 1 час
 0 куб.м
 0 Гкал
 163.94 Гкал
 М.куб

ГРУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергоснабжение»
 Отчетное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Санкт-Петербург

20