

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП11  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9069.038.1  
 Строит. адрес: 2-х трубная схема  
 Телефон: 28587

Узел учета: 28587  
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Счетчик: 03.12.2021  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207802  
 Подключающий трубопровод (М1) расходомер: PR3M-32-D  
 Обратный трубопровод (М2) расходомер: PR3M-32-D  
 Подающий ГВС (М3) Термометр: КТСПН  
 Циркуляционный трубопровод (М4) Термометр: КТСПН  
 Подпиточный трубопровод (М5) Термометр: КТСПН

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-h2)-M2\*(h2-h3)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,2043  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтех = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 61,29  
 Gтех = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс ср = 0  
 Gгвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал				
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	У3	У4	ΔУ		Т3	Т4	Р3	Р4
23.12.2020	24.00		84.20	84.20	0.00	80.07	47.78	32.29													2.72
24.12.2020	24.00		84.97	84.97	0.00	80.49	48.15	32.34													2.75
25.12.2020	24.00		83.91	83.91	0.00	80.92	48.14	32.78													2.76
26.12.2020	24.00		84.43	84.43	0.00	84.45	49.12	35.33													2.99
27.12.2020	24.00		85.24	85.24	0.00	88.69	50.94	37.75													3.22
28.12.2020	24.00		84.99	84.99	0.00	88.76	50.93	37.83													3.22
29.12.2020	24.00		84.86	84.86	0.00	87.82	50.68	37.14													3.16
30.12.2020	24.00		86.85	86.85	0.00	85.79	50.63	35.16													3.06
31.12.2020	24.00		86.69	86.69	0.00	82.85	49.66	33.19													2.88
01.01.2021	24.00		87.11	87.11	0.00	81.87	49.54	32.33													2.82
02.01.2021	24.00		87.40	87.40	0.00	81.55	49.67	31.88													2.82
03.01.2021	24.00		86.77	86.77	0.00	82.08	49.61	32.47													2.79
04.01.2021	24.00		86.41	86.41	0.00	82.94	49.64	33.30													2.88
05.01.2021	24.00		86.72	86.72	0.00	84.78	50.30	34.48													2.99
06.01.2021	24.00		86.97	86.97	0.00	87.20	51.19	36.01													3.14
07.01.2021	24.00		86.71	86.71	0.00	89.00	51.88	37.12													3.22
08.01.2021	24.00		85.27	85.27	0.00	89.74	51.60	38.14													3.26
09.01.2021	22.00*		75.91	75.91	0.00	89.71	50.70	40.01													3.04
10.01.2021	24.00		80.77	80.77	0.00	89.90	48.94	40.96													3.31
11.01.2021	24.00		81.22	81.22	0.00	89.57	48.27	41.30													3.36
12.01.2021	24.00		81.93	81.93	0.00	92.84	49.64	43.20													3.54
13.01.2021	24.00		81.73	81.73	0.00	92.69	49.30	43.39													3.55
14.01.2021	24.00		81.32	81.32	0.00	92.20	48.62	43.58													3.55
15.01.2021	24.00		82.36	82.36	0.00	94.29	49.52	44.77													3.69
16.01.2021	24.00		82.28	82.28	0.00	95.53	49.95	45.58													3.69
17.01.2021	24.00		84.30	84.30	0.00	95.45	50.86	44.59													3.76
18.01.2021	24.00		85.20	85.20	0.00	94.61	51.50	43.11													3.68
19.01.2021	24.00		85.28	85.28	0.00	93.80	51.71	42.09													4.82
20.01.2021	24.00		84.56	84.56	0.00	93.57	51.87	41.70													4.41
21.01.2021	24.00		85.88	85.88	0.00	89.93	50.68	39.25													6.40
22.01.2021	24.00		85.88	85.88	0.00	88.28	50.06	38.22													6.88
Среднее	23.94		84.57	84.57	0.00	88.28	50.06	38.22													3.51
Итого	742.00		2614.72	2614.72	0.00	167.40															108.44

Показаны счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; У3, куб.м; У4, куб.м; Уп, т; Общ. Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 2 час; 0,29 Гкал  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 2 час; 0 куб.м  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения Ц: 0 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: 0,3 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал  
 Коэффициент погрешности тепловой энергии Общц: 108,73 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Упл изл: м. куб

Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Санкт-Петербург