

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Бабюшкина ул, д. 52, лит. А ИТТЗ  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"

Уборка: ООО "Уборка №1 Невского района"  
 Адрес: Бабюшкина ул, д. 52, лит. А ИТТЗ  
 Обслуживающая организация: ООО "Уборка №1 Невского района"

Договор: 9069.038.1  
 Договор-адрес: Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Термолет: 2-х-трубная схема  
 Узел учета: 28588  
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетчи. архивы в Файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206496  
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-0  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-0  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетные алгоритмы: зима:  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Q=M1\*(t1-hвн)/M2\*(t2-hвн)  
 Договорные нагрузки (ср сут.), Гкал/сут.: Qот = 0,1462 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс=М3\*(t3-hвн)  
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Gот = 43,86 Gвент = 0 Gтех = 0 Qгвс ср = 0 Gгвс ср = 0 Gгвс м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	У3	У4	ΔV (излив)	Уплит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ	
23.12.2020	24.00		88,72	88,72	0,00	80,22	48,88	31,34															2,78
24.12.2020	24.00		89,48	89,48	0,00	80,65	49,34	31,31															2,80
25.12.2020	24.00		88,33	88,33	0,00	81,10	49,23	31,87															2,82
26.12.2020	24.00		88,84	88,84	0,00	84,67	50,52	34,15															3,04
27.12.2020	24.00		89,58	89,58	0,00	88,88	52,35	36,53															3,28
28.12.2020	24.00		89,39	89,39	0,00	88,97	52,31	36,66															3,29
29.12.2020	24.00		89,28	89,28	0,00	87,95	51,84	36,11															3,23
30.12.2020	24.00		91,37	91,37	0,00	85,93	51,60	34,33															3,14
31.12.2020	24.00		91,24	91,24	0,00	83,01	50,59	32,42															2,96
01.01.2021	24.00		91,55	91,55	0,00	82,04	50,40	31,64															2,90
02.01.2021	24.00		91,81	91,81	0,00	81,72	50,32	31,40															2,89
03.01.2021	24.00		91,19	91,19	0,00	82,23	50,38	31,85															2,91
04.01.2021	24.00		90,81	90,81	0,00	83,16	50,55	32,61															2,96
05.01.2021	24.00		91,07	91,07	0,00	85,02	51,29	33,73															3,08
06.01.2021	24.00		91,41	91,41	0,00	87,41	52,24	35,17															3,22
07.01.2021	24.00		91,27	91,27	0,00	89,19	52,98	37,01															3,31
08.01.2021	24.00		89,64	89,64	0,00	89,96	52,95	37,01															3,32
09.01.2021	24.00		86,99	86,99	0,00	90,94	52,06	38,88															3,39
10.01.2021	24.00		84,97	84,97	0,00	90,09	50,37	39,72															3,38
11.01.2021	24.00		85,42	85,42	0,00	89,80	49,72	40,08															3,43
12.01.2021	24.00		86,22	86,22	0,00	93,04	51,12	41,92															3,62
13.01.2021	24.00		86,01	86,01	0,00	92,80	50,68	42,12															3,63
14.01.2021	24.00		85,54	85,54	0,00	92,38	50,16	42,22															3,63
15.01.2021	24.00		86,49	86,49	0,00	94,51	51,19	43,32															3,75
16.01.2021	24.00		86,55	86,55	0,00	95,73	51,61	44,12															3,83
17.01.2021	24.00		88,50	88,50	0,00	95,65	52,47	43,18															3,83
18.01.2021	24.00		89,49	89,49	0,00	94,79	53,16	41,63															3,73
19.01.2021	24.00		88,85	88,85	0,00	94,02	53,24	40,78															3,63
20.01.2021	24.00		88,57	88,57	0,00	93,76	53,36	40,40															3,59
21.01.2021	24.00		85,99	85,99	0,00	92,89	52,27	40,62															3,50
22.01.2021	24.00		89,37	89,37	0,00	90,12	52,01	38,11															3,41
Среднее	24.00		88,84	88,84	0,00	88,47	51,33	37,14															3,30
Итого	744,00		2753,94	2753,94	0,00																		102,27

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; У3, куб.м; У4, куб.м; Уп, Т; Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Узлн, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,3 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 102,27 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабителя Узлн: М.куб

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью  
 Жилкомсервис №2 Невского района  
 Председатель теплопоставляющей организации