

Отчет о теплоснабжении по приборам УТГ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабushкина ул, д. 61, лит. А ИТП11
 Обслуживающая организация:

Договор: 9173.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТГ:

Общий
 28592

Источники: котельная 2 Невская

Схема подключения:

Режим (схема):

График: 149/70

Установленные приборы: ВК-7 № 207819
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Счетчики: Гплп= 0,1
 Гплр= 0,1
 Гплм= 0,067

Терморегобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

ОП: СИ-1 ТЗ-2 ФТ-1; МП: СИ-8 ТЗ-2 ФТ-6;

Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,3226
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот = 98,0051
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 0

Отеп = 0
 Охл = 0
 Огвс = 0

Отеп.гвс = 0,0169
 Охл.гвс.ср = 0,0169
 Огвс.гвс.ср = 6,76

Отеп = 0,3363
 Охл.ср = 0,0856
 Огвс.ср = 34,24

Учет отопление (ТВ-1)

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ			
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дV (з/з/в)	Уплдпт	Т3		Т4	Р3	Р4
23.12.2020	24.00	*	198,90	180,48	18,42	76,54	51,58	24,96	24,96	15,18	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	76,40	76,40	76,40	76,40	5,92
24.12.2020	24.00	*	198,80	179,98	18,82	76,83	51,97	24,86	24,86	15,52	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	15,92	76,65	76,65	76,65	76,65	5,93
25.12.2020	24.00	*	195,29	177,33	17,96	77,90	52,03	25,87	25,87	14,46	14,86	14,86	14,86	14,86	14,86	14,86	14,86	78,15	78,15	78,15	78,15	6,00
26.12.2020	24.00	*	194,91	175,99	18,92	83,86	54,62	29,24	29,24	15,37	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	83,96	83,96	83,96	83,96	6,74
27.12.2020	24.00	*	197,44	179,26	18,18	87,13	56,43	30,70	30,70	14,60	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	86,88	86,88	86,88	86,88	7,10
28.12.2020	24.00	*	199,02	181,38	17,64	87,49	56,64	30,85	30,85	13,88	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	87,28	87,28	87,28	87,28	7,15
29.12.2020	24.00	*	200,16	181,91	18,25	86,04	56,12	29,92	29,92	14,52	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	82,76	82,76	82,76	82,76	7,02
30.12.2020	24.00	*	199,23	180,67	18,56	83,13	54,87	28,26	28,26	14,78	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23	82,76	82,76	82,76	82,76	6,66
31.12.2020	24.00	*	202,26	178,44	23,82	78,67	52,88	25,79	25,79	20,16	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	77,69	77,69	77,69	77,69	5,84
01.01.2021	24.00	*	193,62	179,60	14,02	79,68	53,46	26,22	26,22	10,23	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	79,24	79,24	79,24	79,24	5,95
02.01.2021	24.00	*	192,83	176,56	16,27	79,44	53,13	26,31	26,31	12,57	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	79,24	79,24	79,24	79,24	5,91
03.01.2021	24.00	*	191,66	176,21	15,45	79,40	52,84	26,56	26,56	11,71	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	80,81	80,81	80,81	80,81	6,22
04.01.2021	24.00	*	194,18	176,98	17,20	80,52	53,25	27,27	27,27	13,62	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	82,25	82,25	82,25	82,25	6,37
05.01.2021	24.00	*	194,86	178,66	16,20	82,43	54,31	28,12	28,12	12,48	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	83,41	83,41	83,41	83,41	6,63
06.01.2021	24.00	*	196,65	179,15	17,50	83,72	54,96	28,76	28,76	13,90	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	86,13	86,13	86,13	86,13	7,11
07.01.2021	24.00	*	192,39	176,49	15,90	86,27	55,83	30,44	30,44	12,13	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	87,53	87,53	87,53	87,53	7,53
08.01.2021	24.00	*	194,61	176,72	17,89	87,51	56,21	31,30	31,30	14,16	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	89,69	89,69	89,69	89,69	7,68
09.01.2021	24.00	*	196,22	177,92	18,30	90,15	56,12	32,96	32,96	16,45	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91	91,03	91,03	91,03	91,03	7,82
10.01.2021	24.00	*	196,14	175,97	20,17	89,46	56,12	33,34	33,34	15,25	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	89,75	89,75	89,75	89,75	7,65
11.01.2021	24.00	*	194,07	175,05	19,02	89,91	56,04	33,87	33,87	14,92	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	91,03	91,03	91,03	91,03	7,82
12.01.2021	24.00	*	196,88	178,08	18,80	91,04	56,86	34,18	34,18	14,43	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	92,52	92,52	92,52	92,52	8,00
13.01.2021	24.00	*	197,61	179,34	18,27	92,79	57,76	35,03	35,03	13,46	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	13,96	93,25	93,25	93,25	93,25	7,96
14.01.2021	24.00	*	195,63	178,46	17,17	93,35	57,81	35,54	35,54	13,06	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	94,52	94,52	94,52	94,52	8,06
15.01.2021	24.00	*	194,14	177,40	16,74	94,85	58,44	36,41	36,41	15,13	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	94,48	94,48	94,48	94,48	8,23
16.01.2021	24.00	*	195,17	176,37	18,80	94,76	58,30	36,46	36,46	13,06	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	94,52	94,52	94,52	94,52	8,06
17.01.2021	24.00	*	197,02	177,62	19,40	94,94	59,11	35,83	35,83	15,81	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	94,71	94,71	94,71	94,71	8,03
18.01.2021	24.00	*	197,91	179,61	18,30	94,88	59,93	34,95	34,95	14,09	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	94,69	94,69	94,69	94,69	8,00
19.01.2021	24.00	*	197,77	179,90	17,87	94,97	60,22	34,75	34,75	14,88	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	94,58	94,58	94,58	94,58	8,00
20.01.2021	24.00	*	199,04	180,41	18,63	94,89	60,45	34,44	34,44	14,43	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	93,28	93,28	93,28	93,28	7,86
21.01.2021	24.00	*	197,53	179,56	17,97	93,78	59,47	34,31	34,31	13,23	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	90,95	90,95	90,95	90,95	7,49
22.01.2021	24.00	*	197,71	180,97	16,74	91,46	58,64	32,82	32,82	14,31	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	86,79	86,79	86,79	86,79	7,11
Среднее	24.00	*	196,44	178,47	17,97	87,03	56,05	30,98	30,98	14,31	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	86,79	86,79	86,79	86,79	7,11
Итого	744,00		6089,65	5532,47	557,18					443,51					443,51			458,11	458,11	458,11	458,11	220,29

Показання счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения I2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,07 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0,04 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 220,25 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узлп изл: 458,11 м.куб

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20

Общество с ограниченной ответственностью
 «Санкт-Петербургский энергосбыт»
 Председатель филиала «Энергосбыт»